



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/28054

Sayı: 48335108.610.01/ 180029
Konu: Soru Önergesi (7/28054)

26/9/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18.07.2013 tarihli ve 134454 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN' ın, Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki Yaylak Ovası Sulama Projesine ilişkin, 7/28054 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1. sayfa)

İĞDIR MİLLETVEKİLİ PERVİN BULDAN'IN
7/28054 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Yaylak ovası sulama projesi ve buna benzer projelerde hemen hemen hergün patlayan ve bu patlaklardan dolayı sulama yapamayan çiftçilerin mağduriyetleri ne şekilde giderilecek ve patlayan borular için nasıl bir çözüm yolu bulunulacaktır?*

SORU 2. *Proje gereği işin ihale edildiği firma tarafından yer altına döşenen ve en az 50 yıl ömür biçilen boruların kalite standart belgeleri ile uyuşup uyuşmadığı ilgili kurum tarafından test edilip kontrol edilmiş midir?*

SORU 3. *Proje hazırlık aşamasında yer altına dönecek borularda arazinin Topoğrafik yapısına göre kot farkına uyulup uyulmadığı ve sulama şebekesine bırakılacak suyun bar basıncına dayanıp dayanamayacağı kontrol edilmiş midir?*

SORU 4. *Proje kapsamında ilgili firma tarafından yer altına döşenen borularda projede belirtilen standartlara göre döşeme yapılıp, ilgili kurum tarafından gerekli denetimler yapılmış mıdır?*

SORU 5. *Her iki projenin ihale bedeli miktarı ne kadardır?*

SORU 6. *Tüm bu iddiaların araştırılıp gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınması için Bakanlık olarak oluşturulacak bir heyetle incelemelerde bulunmayı düşünmekte misiniz?*

CEVAP 1-6. 2006 yılından beri işletmede olan projede, borularda meydana gelen patlamaların işletmeden kaynaklandığı düşünülmekte olup DSİ Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından arazide incelemeler yapılmış ve filtrelerin çalıştırılmadığı, vantuzların hidrant gibi kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yaylak Ovası Sulama Projesi işi kapsamında yeraltına döşenen boruların fabrika ve arazi testleri yapılıp, TSE standartlarına uygunluğu tespit edildikten sonra projesine uygun montajı yapılmaktadır. Boruların fabrika testleri yapılırken işletme basıncının 1,5 katı basınç ile test edilmiştir. Geçici ve kesin kabulleri yapılarak sulama birliğine protokol ile teslim edilmiştir.

Yaylak Projesinin maliyeti 165.000.000 USD, Suruç Projesinin maliyeti 1.691.964.465 TL'dir.

