



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610 - 693

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-14928)

07 Şubat 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 09.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101794 sayılı yazısı.

Ağrı Milletvekili Sayın Halil AKSOY'un tarafıma tevcih ettiği 7/14928 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**AĞRI MİLLETVEKİLİ SAYIN HALİL AKSOY'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14928)**

Sorular 1, 2, 3:

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok il, ilçe ve köyde enerji iletim hatlarında sorun çıkmakta, özellikle köyler haftalarca elektriksiz kalabilmektedir. Ne yazık ki bu sorunlar her kış yaşanmakta, seçim bölge olan Ağrı'da çok sayıda köy ve ilçenin elektrikleri sık sık kesilmekte, yurttaşlar günlerce karanlıkta kalmaktadırlar.

Türkiye'de 21. Yüzyılda insanların günlerce enerjisiz ve karanlıkta kalması kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle halk çok büyük mağduriyetler yaşamakta, maddi ve manevi bir sürü zarara uğramaktadırlar.

Bu bağlamda;

- 1- 2012-2013 kış aylarında başta Ağrı olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan illerde enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek sorunlar hakkında bir çalışma yapılmış mıdır?
- 2- Ağrı merkez ve ilçelerinde enerji nakil hatlarında 2012 yılı içinde yapılmış olan çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
- 3- Yurttaşın karanlıkta kalmaması ve daha başka mağduriyetlere uğramaması için enerjinin kesilmemesi konusunda yapılan veya yapılacak (Ağrı ve ilçeleri özeli için) çalışmalar nelerdir?

Cevaplar 1, 2, 3:

Önergede yer alan konulara ilişkin olarak Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan cevabi yazıda özetle; "Ağrı Merkez ve ilçelerinin tamamında arıza onarım bakım işleri, hizmet alım işi ile yapılmakta olup yaklaşık 196 personel ile arıza onarım bakım işi yürütülmektedir. Ağrı Merkez-Eleşkirt, Doğubeyazıt-Diyadin ve Hamur-Taşlıçay gruplarında bakım çalışması kapsamında; eğik direkler düzeltilmiş, sehimi düşük olan yerlere direk dikilmiş, kırık veya çatlak izolatörler değiştirilmiş, gerekli noktalarda sıkıbağlar yenilenmiş, çalışmayan veya sağlıklı çalışan ayırıcılar ya tamir edilmiş ya da değiştirilmiştir. Enerji kesintilerinin en aza indirilmesine yönelik; enerji kesintilerine müdahale için sürekli arıza onarım ekipleri hazır bulunmakta ve mevsim şartlarının uygun olduğu zamanlarda bakım çalışmaları devam etmektedir." denilmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki elektrik kesintilerinin en büyük nedeni yüksek oranda kayıp-kaçak enerji tüketimidir. Kayıp-kaçak enerjinin yüksek değerlerde seyretmesi, mevcut şebekenin işletme ömrünü kısaltmakta, şebekedeki AG-OG teçhizatın arızalanmasına ve işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Kaçak elektrik kullanımında, kış aylarında aşırı yüklenmeler nedeniyle arızalar meydana gelmektedir.

Kaçak ve kayıt dışı elektrik kullanımının önlenmesi amacıyla Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından elektrik abonelerinin ölçü sistemleri kaçak kullanımı engelleyecek şekilde kontrol edilmekte ve kaçak kontrol takibi için kayıp kaçak tarama çalışmaları periyodik olarak devam etmektedir. Elektrik kesintisiz ve kaliteli olarak sunulabilmesi amacıyla kaçak elektrik kullanımı ile mücadeleyle devam edilmekte ve halkın bilinçlendirilmesi ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir.