

7/20729

OK.157

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : 29416146-610 33600
Konu : 7/20729 Esas No.lu yazılı soru önergesi

2.12/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18/04/2013 tarihli ve 119166 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ'nin 7/20729 Esas No.lu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak;

Ankara ili Altındağ ilçesi Dışkapı semtinde bulunan Yunus Emre Halk Çarşısı'nda meydana gelen yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi, olayın kundaklama olup olmadığının belirlenmesi için olay yerinde Yangın Araştırma ve İstatistik Amirliği personelleri ve ilgili İtfaiye Amirlerince incelemeler yapıldığı, düzenlenen 13/03/2013 tarihli itfaiye raporunda; "Yangının, çarşının 1. peron girişinin dip kısmına yakın alanda çarşı aydınlatma armatürleri ve prizler ile tezgahlardaki prizler ve aydınlatma armatürlerine giden elektrik tesisatlarının herhangi birisinde meydana gelen kısa devre ya da arıza neticesinde çıkan kıvılcımların tezgahlarda yanıcı ve parlayıcı maddeler ile elektrik ve elektronik malzemeleri tutuşturarak yaktığı ve çarşının değişik yerlerinde çok kısa sürede ayrı ayrı yanmaların meydana geldiği, açık olan çarşı kapılarından dolayı içerideki hava akımının etkisiyle yangının daha hızlı yayılarak ateş köprüsü oluşmasına ve karşılıklı tezgahların birbirine yakın olması nedeniyle de tezgahlardaki maddelerin yanmasına ve yangının çok kısa sürede büyüyerek çarşının geneline yayılmasına neden olduğu kanaatine varıldığı" ifadelerine yer verildiği,

Söz konusu yangına müdahale için gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçlarından 2'sinin boş olduğu iddialarının doğru olmadığı, itfaiye araçlarının herhangi bir olaya müdahaleye gittiklerinde çok az bir miktar su işlemiş olsalar bile istasyona döndüklerinde garaja girmeden aracın su ikmalinin yapılarak suyu tamamlandıktan sonra kapalı garaja park edildiği, olay yerinde su işleyen araçlara müdahalede sürekliliğin sağlanması için ikinci bir araçtan (su tankerinden) su takviyesinin yapıldığı, bu şekilde müdahale eden aracın suyunun hiç kesilmeyerek yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının sağlandığı, bu yöntemin olay yerindeki bazı vatandaşlar tarafından araçların su haznesinin boş olarak olay yerine geldiği ve diğer araçlar tarafından su takviyesi yapıldığı şeklinde yorumlandığı,


Altındağ Belediyesince Yunus Emre Halk Çarşısı esnafından işyerlerini boşaltmaları yönünde bir talepte bulunulmadığı, Yunus Emre Halk Çarşısının yenilenmesi için inşaat çalışmalarına başlanıldığı,

8

Ayrıca, söz konusu yangın nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Teknik Elemanlarınca mahallinde inceleme ve hasar tespit çalışmaları yapılarak 06/03/2013 tarihinde teknik rapor düzenlendiği ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği,

Buna göre; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 2'nci maddesi gereğince, meydana gelen afetin büyüklüğüne göre o yerin "afete maruz bölge" olarak ilan edilmesinin Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığı, Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca söz konusu yerde genel hayata etkili bir afetin olmaması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmesinin mümkün olamadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan