

7-14561

15 Şubat 2013

Sayı : 64272063-610 - 594
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-14561)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 03.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101014 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Namık HAVUTÇA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/14561 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN NAMIK HAVUTÇA’NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14561)**

Sorular 1, 2:

Balıkesir'in Erdek ilçesinin Yukarıyapıcı köyünde elektrik kesintilerinin sıkça yaşanması ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu sorun giderilmesi için köyün yüksek gerilim hatlarının tekrar bakımdan geçirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir.

-Köy halkının mağduriyetinin giderilmesi için elektrik hattının yer altına alınması konusunda hangi girişimlerde bulundunuz?

-Köy halkının elektrik sıkıntısının giderilmesi ve yüksek gerilim hatlarının yenilenmesi için bakanlığınız bir çalışma başlatacak mı?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan söz konusu hususlara ilişkin Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden alınan cevabi yazıda özetle; “Yapılan incelemeler sonucunda, en uzun kesintinin 08.11.2012 tarihinde 11:12 ile 14:55 saatleri arasında iletken kopması nedeniyle meydana geldiği tespit edilmiş olup hattın periyodik bakımı yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu bölgede enerji kesintilerinin asgariye düşürülmesine yönelik bakım çalışmaları devam etmektedir. Yukarıyapıcı Köyü için alçak gerilim ve orta gerilim hattının yeraltına alınması yatırım programı dahilinde bulunmamaktadır.” denilmektedir.