

7/13997
6K:76

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH065000/ 14698
Konu : 7/13997 esas nolu yazılı
soru önergesi

20.5/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24/12/2012 tarihli ve 99558 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Binnaz TOPRAK'ın 7/13997 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

İstanbul ili genelinde atık su arıtma tesislerinin, gerek kapasite gerekse atık suların iletilebilmesi açısından yeterli sayı ve kapasiteye sahip olduğu, bununla birlikte nüfus artışı doğrultusunda kapasite artırımları, köylerde paket arıtma tesisleri ve daha gelişmiş olan ileri biyolojik arıtma tesislerinin inşaatlarının devam ettiği,

Büyükçekmece ilçesinde atık su ön arıtma tesisinin bulunduğu, ayrıca Büyükçekmece İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatı ile bağlantı tünellerinin inşaatına da başlanıldığı,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndaki değişiklik sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanan Silivri ilçesinde, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri'nin master planları doğrultusunda projelendirildiği ve en kısa sürede inşaatlarına başlanacağı, Büyükçekmece ilçesinden Doğu Silivri'ye kadar uzanan, ihale çalışmaları devam eden ve projelendirme aşamasında olan Selimpaşa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne bağlanacak olan 22 km'lik 02000 mm - 02800 mm çapları arasındaki atık su tünellerinin tamamlandığı, sahil kolektörlerinin projelendirilmesinin ise devam ettiği, bağlantısı olan kolektörlerin yapıldığı,

Güzelşehir Sitesi'nin D100 Karayolu'nun kuzeyinde bulunduğu, bu sitenin atık su kanallarının, binaları yapan firma tarafından Konak İnşaat'a yaptırıldığı, bağlantı kısmındaki Aydınlar Caddesi'nde bulunan atık su kanalının ve denize deşarj pompa istasyonunun ise İller Bankası tarafından yapıldığı,

Söz konusu yazılı önergede lodosta zarar gördüğü belirtilen sahil kolektörlerinin Güzelşehir veya Olea siteleri ile ilgisinin bulunmadığı, bu sahil kolektörlerinin, atık suların tünellere, oradan da Selimpaşa İleri Biyolojik Arıtma Tesisine aktarılması için yapılması gereken sahil kolektörleri olduğu, bahse konu kolektörlerin deniz seviyesinin altında ve eksi kotlarda döşendiği, deniz sularının sisteme karışmaması için bacaların içerisindeki boruların HDPE (Yüksek Dayanımlı Poli Eliten Plastik Boru) ile yapıldığı, ancak parsel bağlantısı adı verilen ev bağlantıları için yapılan hatlar direkt betonarme bacaya bağlanacağından su almaması için bu bağlantıların deniz seviyesi +0 kotunun üzerinde döşendiği, bu hatlardan sadece bir tanesinin yüzeysel bağlantı hattının lodostan dolayı açığa çıktığı, ana kolektör hattının Olea Sitesi altındaki deşarj pompa istasyonuna bağlantısının henüz yapılmadığı, sisteme bağlı atık su kanalının da bulunmadığı,

Güzelşehir Sitesinin atıksu kanallarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadığı gibi bu sitenin bağlandığı kolektörler ve terfi merkezinin de geçmişte İller Bankası tarafından yapıldığı, Selimpaşa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ihale çalışmalarının tamamlanmasına müteakip söz konusu hatların, imalatı tamamlanan atık su kolektörlerine, oradan da yapılacak olan arıtma tesisine aktarılacağı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan