

7/20368  
S.K. 151

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH065000/ 23220  
Konu : 7/20368 esas no.lu yazılı soru önergesi

15./8/2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11/04/2013 tarihli ve 118037 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN'ın 7/20368 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Kocaeli ili İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi'nde, imalatları 2008 yılında yapılan 400 mm çapında kanalizasyon hattı ile 600 mm çapında yağmur suyu hattının mevcut olduğu, önergede bahsi geçen Heykel Taksi Durağının olduğu bölgede yaklaşık 3 adet 5'li seri ızgaranın bulunduğu, hatların ve ızgaraların temizliğinin rutin kontroller çerçevesinde yapılmakta olduğu, bahsi geçen yerde çevre ve halk sağlığını tehdit edici herhangi bir unsura rastlanılmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

  
Muammer GÜLER  
Bakan