



T.B.M.M.
BARİŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Sayı: 2452
Tarih: 29.01.2013

17262

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 99. Maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Demir ÇELİK

Muş Milletvekili

Ankara'ya doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren BAŞKENTGAZ işletmesi için Sayıştay'ın yaptığı tespitlerde, işletmenin arıza, kaçak gibi hayati öneme sahip tehlikelerin tespiti ve gereken önlemlerin alınması için erken uyarı sistemi olan SCADA, yani Uzaktan Veri Toplama ve Kontrol sisteminin çalışmadığı ortaya çıkmıştır. 2004 yılında 14,6 Milyon Dolar olarak belirlenen sisteme 17 Milyon Dolar ödeme yapılmasına rağmen sistem hala tam olarak çalışmamaktadır. Sayıştay, doğalgaz ile ilgili herhangi bir tehlike anında, tehlike bölgesine uzaktan müdahaleyi sağlayacak olan hidrolik vanalar yerine mekanik vanaların kullanıldığı ve hidrolik vanalar olmadan da tehlikeli bölgeye uzaktan müdahale edilemeyeceğini rapor etmiştir. İlk olarak Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 2009 yılında bu sistemin eksiklikleri tespit edilmiş fakat aradan geçen 4 yıl zarfında herhangi bir iyileştirme gerçekleştirilmemiştir. SCADA sisteminin 24 saat 3 vardiya halinde kesintisiz bir şekilde izlenmesi gerekirken 2 vardiya izlendiği yine aynı raporun tespitlerindenidir. İGDAŞ (İstanbul), İZGAZ (İzmit), BURSAGAZ (Bursa) gibi işletmelerde kullanılan erken uyarı sistemi, ülkenin Başkenti olan Ankara'da tam anlamıyla kullanılamıyor olması büyük bir eksikliklerdir. Özetlediğim bu gelişmeler nazara alındığında aşağıdaki sorularımın cevaplanması hâsıl olmuştur.

1. İnsan hayatını böylesi yakından ilgilendiren önemli bir sistemin eksikliklerini gidermeye dönük olarak Bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaları hangi kurumlar ile birlikte yürütmektesiniz?
2. BAŞKENTGAZ işletmesinin bu eksikliği gidermesi için Bakanlığınız hangi girişimlerde bulunmuştur?
3. Sistemin en büyük eksiği olan mekanik vanalar ne zaman hidrolik vanalar ile değiştirilecektir?
4. Sayıştay raporunda, teknik eksiklerin giderilmesi için öncelikle geçici kabul komisyonu kurulması, teknik eksikliklerin yükleniciden giderilmesi talep edilmiştir. Ayrıca telsiz sistemleri yerine GPRS sisteminin ilave edilmesi de aynı raporun sonucudur. Bahsi geçen komisyon ne zaman kurulacaktır? Sistemin eksikliklerinin giderilmesinin maliyeti ne kadardır?