

Sayı : 64272063-610-2191
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-25843)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 26.06.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-130455 sayılı yazısı.

Muğla Milletvekili Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/25843 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Aydem Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERDOĞAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/25843)**

Sorular 1, 2, 3, 4:

Muğla ili Bodrum ilçesinde, engelli öğrencilerimizin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunmak maksadıyla, 16 Eylül 2005 tarihinde, Engelli Çocukları Eğitim ve Koruma Derneği tarafından yaptırılarak, eğitim ve öğrenime açılmış olan Yahşi Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi haftada beş gün tam zamanlı eğitim ve öğrenim vermektedir. Ancak binanın üzerinden yüksek gerilim hattı geçmesinden dolayı okulda eğitim ve öğrenim gören engelli öğrencilerimiz ve okul görevlileri büyük bir risk altındadır. Sık sık şiddetli rüzgârlar sebebiyle büyük afetlerin yaşandığı Bodrum ilçemizde bu yüksek gerilim hattının çok büyük bir tehlike arz ettiği ortadadır. Bu tehlikenin boyutu okulda öğrenim gören öğrencilerimizin engelli olduğu göz önüne alınacak olursa daha da artmaktadır. Zaman zaman ateşler çıkararak okuldaki öğrenci ve görevlilerin can güvenliğini tehdit eden bu yüksek gerilim hattının okulun hemen üstünden geçmesine müsaade edilmesi, şikâyetlere rağmen güzergâhın hali hazırda değiştirilmemiş olması ve bir düzenleme yapılmaması vatandaşlarımızı psikolojik olarak da etkilemektedir. Ayrıca, yüksek gerilim hattının okulun hemen üstünden geçmesinden dolayı iki katlı olan okul binasının 2'inci katının bir bölümü de kullanılamamakta; dolayısıyla okul binasından tam anlamıyla verim alınamayarak kaynakların israf edilmesinin önü açılmaktadır. Öğrenci velilerinin, Engelli Çocukları Eğitim ve Koruma Derneği yetkililerinin ve duyarlı vatandaşların şikâyetlerine rağmen, yüksek gerilim hattının geçiş güzergâhının halen değiştirilmemesi tehlikenin boyutunun gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır. Buna göre:

- Yahşi Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nin üzerinden geçen yüksek gerilim hattının, geçiş güzergâhının değiştirilmemesinin sebebi nedir?
- Güzergâhın değiştirilmemesinde, yetkili kurum ve kuruluşların bir ihmali söz konusu mudur? Böyle bir ihmal söz konusu ise ihmalde bulunanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
- Yahşi Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nin üstünden geçen yüksek gerilim hattının geçiş güzergâhının değiştirilmesi için Bakanlığınızın bilgisi dahilinde sürdürülen bir çalışma var mıdır? Böyle bir çalışma var ise hangi aşamada?
- Bahsi geçen yüksek gerilim hattının güzergâhının değiştirilmesi için Bakanlığınızın bilgisi dahilinde sürdürülen bir çalışma yok ise; çalışmanın başlatılması için, söz konusu durumun telafisi imkansız zararlara yol açması mı gerekmektedir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4:

Önergenizde yer alan konulara ilişkin Aydem Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup alınan bilgide özetle; "Söz konusu Enerji Nakil Hattı, Menderes Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Muğla İl Müdürlüğü tarafından 2005 yılında tesis edilmiş olup Bodrum ilçesi Turgutreis beldesi ve civardaki yerleşim alanları ile turizm işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Yapılan incelemede enerji hat güzergâhı ve direk yerleri ile ilgili herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadığı, imar planının içinden geçmekte olan hat güzergâhının sit alanı içinde kaldığı ve söz konusu okulun Enerji Nakil Hattı yapıldıktan sonra inşa edildiği anlaşılmıştır. Yerinde yapılan ölçümlere göre Enerji Nakil Hattı'nın, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen yatay ve düşey emniyet mesafelerini ihlal etmediği, can ve mal emniyeti açısından herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edilmiştir." denilmektedir.