



7/10016

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 -

05 Kasım 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-10016)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 02.10.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-86735 sayılı yazısı.

Niğde Milletvekili Sayın Doğan ŞAFAK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/10016 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN DOĞAN ŞAFAK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/10016)**

Sorular 1, 2:

Niğde Merkez ilçeye bağlı Orhanlı Beldesinin, 700 haneye yakın, 4000 kişi civarında nüfusu bulunmaktadır. Orhanlı Beldesi Elektrik Abonelerinin 3 gün boyunca, Tarımsal Sulama Elektrik Abonelerinin 10 gün boyunca elektrikleri MEDAŞ tarafından kesilmiş ve elektrik kesintisi hala devam etmektedir.

Orhanlı Beldesi Halkı geçimini çiftçilik yaparak sağlamaktadır. Belde halkı, yerin 180 metre altından elektrik gücüyle içme suyunu çıkarmaktadır. Orhanlı Beldesi Halkının içme suyunu dahil temin ettiği, elektriğinin kesilmesi büyük bir mağduriyet doğurmuştur.

Orhanlı Beldesi'nde, elektrikle çalışan tıbbi cihazlara bağlı ve diyalize bağlı hastalar göz ardı edilmiş, hastalar ve hasta yakınları çaresizliğe terk edilmiştir. Bu doğrultuda,

- Orhanlı Beldesi'nin elektrikleri neden kesilmiştir?
- Orhanlı Beldesi Halkına, 3 gün boyunca elektrik verilmeyip, mağdur edilerek ne yapılmaya çalışılmıştır?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevabi yazıda özetle; "05.08.2012 tarihinde Orhanlı Kasabası tarımsal sulama aboneleri tarafından puant yükü 14,5 MW ve hat kesiti 3/0 AWG iletkenli olan Edikli fideri üzerine puant yükü 12,8 MW ve hat kesiti 477 MCM iletkenli olan Orhanlı fiderinin irtibatının yapılması sonucu Edikli fiderinin puant yükü 20,7 MW 'a yükselmiş, mevcut yük hattın kapasitesini aştığı için Edikli fideri aşırı akım nedeniyle arızaya sebep olmuştur. Orhanlı Bölgesindeki tarımsal sulama abonelerinin yaptığı söz konusu usulsüz işlem sebebi ile Gölcük ve Edikli Kasabaları'ndaki mesken ve tarımsal sulama aboneleri ile Orhanlı Kasabası'ndaki mesken aboneleri hattı enerjisiz kalmıştır. Edikli fiderinin kontrolü aynı gün yapılarak hatta tekrar enerji verilmiştir. 06.08.2012 tarihinde Orhanlı Kasabası tarımsal sulama aboneleri tarafından tekrar Edikli fideri üzerine Orhanlı fiderinin irtibatının yapılması sonucu Edikli Fideri arızaya sebep olmuştur. 07.08.2012 tarihinde bölgedeki arıza giderilerek enerji verilmiştir." denilmektedir.

Sorular 3, 4:

- Orhanlı Beldesinde kaç tane Tarımsal Sulama Elektrik Abonesi vardır?
- Orhanlı Beldesi Tarımsal Sulama Elektrik Abonesinin, kaç tanesinin MEDAŞ' a borcu vardır? Kaç tane Tarımsal Sulama Elektrik Abonesinin borcu yoktur?

Cevaplar 3, 4:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; "15.10.2012 tarihi itibarıyla Orhanlı Kasabası'nda tarımsal sulama tarifesinden elektrik kullanan müşteri sayısı 416'dır. Söz konusu müşterilerden 381'inin Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye borcu bulunmakta olup borç tutarı gecikme zammı dahil 17.816.441,82 TL'dir. Ayrıca, söz konusu tarımsal sulama abonelerinin 403'ünün Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait borcu olup borç tutarı gecikme zammı dahil 90.275.993,26 TL'dir." denilmektedir.

NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN DOĞAN ŞAFAK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/10016)

Sorular 5, 6, 7, 8:

- Orhanlı Beldesi Tarımsal Sulama Elektrik Abonesinin, elektriğini keserek, çiftçinin ürününü sulamasını engelleyerek, mahsulünün yanmasına sebep olan MEDAŞ' ın buna hakkı var mıdır?
- Borcunu ödemediği halde, elektrik alamadığı için ürününü sulayamayan ve mahsulü yanan çiftçinin mağduriyetini kim giderecektir? Bu doğrultuda bir çalışmanız var mıdır?
- Orhanlı Beldesi'nde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
- Tarımsal Sulama Elektrik Abonesinin, elektriklerinin kesilmesi sebebiyle, geçtiğimiz günlerde çiftçimiz ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmiştir. Yaşananların daha da büyümemesi için acil bir önlem almayı düşünüyor musunuz?

Cevaplar 5, 6, 7, 8:

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin, Dağıtım lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler başlıklı 23. maddesinin ikinci fıkrasında “*Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen bölgelerde kurulması öngörülen yeni dağıtım tesisleri için dağıtım yatırım planı yapmak, yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmakla yükümlüdür.*” hükmü ile Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin, Elektrik kesintileri başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasında “*Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde tanımlanan mücbir sebepler veya lisansında yer alan özel mücbir sebepler ya da programlı kesintiler dışında dağıtım sistemini, kendisinden hizmet alanlara kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlayacak durumda tutmakla yükümlüdür.*” hükmü bulunmaktadır.

Elektrik borçlarını süresinde ödeyemeyen tarımsal sulama aboneleri için anapara, gecikme zammı ve Katma Değer Vergisi'nden oluşan enerji borçlarına Taksitlendirme Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde 36 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanmaktadır.