



25 Aralık 2013

Sayı : 64272063-610 - 3500

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-34397)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 27.11.2013 tarih ve 43452547-120-07-152451 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim BİNİCİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/34397 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM BİNİCİ'NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/34397)****Soru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:**

Başta Şanlıurfa il merkezi ve bağlı bazı ilçelerimizde son 2 haftadan bu yana artarak yaşanmakta olan elektrik kesintileri gündelik hayatın yanı sıra işletme sahiplerini de mağdur etmektedir. DEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda yaşanmakta olan kesintilerin iletim hatlarındaki bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığı belirtilmektedir. Elektrik üretim santrallerinin hemen dibinde bulunan Şanlıurfa'da neredeyse olağan hale gelmiş olan elektrik kesintileri ve bu kesintilere ilişkin öne sürülen mazeretler artık Şanlıurfa halkı tarafından inandırıcı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda;

- DEDAŞ tarafından iletim hatlarında yapılan bakım ve yenileme çalışmalarının gerekçe edildiği kesintilerin süresi konusunda Bakanlığınıza bilgi verilmiş midir? Bilgi verildi ise kesintiler hangi tarihte sona erecektir?
- Şanlıurfa'da yaşanmakta olan elektrik kesintileri ve kesintilerin nedenlerine ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından gerekli denetimler yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise bu denetimler sonucunda elde edilen bulgular nelerdir?
- Şanlıurfa'da elektrik kesintilerinin neden olduğu sağlık hizmetlerindeki aksamalar ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin alınmış önlemler var mıdır? Varsa bu önlemler nelerdir?
- Elektrik kesintileri nedeniyle başta sanayi işletmeleri olmak üzere Şanlıurfa esnafının karşı karşıya kaldığı zarar ve mağduriyetlerin telafisine ilişkin herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?
- Şanlıurfa'da iletim ve dağıtım hatlarının neden olduğu elektrik enerjisi kayıplarının belirlenmesine ilişkin Bakanlığınız tarafından çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise kayıp oranı nasıldır?
- Şanlıurfa'da özellikle iletim ve dağıtım hatlarından kaynaklı kayıpların minimize veya kabul edilebilir noktalara çekilmesine ilişkin Bakanlık olarak planladığınız çalışmalar var mıdır? Varsa bu çalışmaların mahiyeti ve çalışma takvimi nasıldır?
- Mevcut talebi karşılamakta yetersiz kalan enerji arzıyla birlikte iletim ve dağıtım hatlarının olası doğal afetlere hazırlıklı hale getirilmesi konusunda planlamalarınız var mıdır? Varsa planın işleyişi ve takvimi nasıldır?
- Halk arasında, DEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintilerindeki esas amacın, kaçak kullanımı dengeleme olduğu yönünde dillendirilen iddialar doğru mudur? Doğru ise özelleştirme sözleşmesinde DEDAŞ'a bu yönde bir yetki verilmiş midir?

Cevap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarımsal sulama yapmak amacıyla kullanılan asenkron su pompalarının çalışma rejimi ve Orta Gerilim Nakil Hatlarının çok uzun olmasından kaynaklı gerilim düşümlerinin önüne geçebilmek üzere bazı saatlerde OG fider kesintileri uygulanmıştır. Ancak, tarımsal sulamanın bitmesiyle birlikte bölgedeki gerilim dalgalanmaları da bitmiş ve tüketim değerleri azalmıştır. Dolayısı ile bölgede herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan bilgide özetle; "Elektrik kesintisi yapılmak suretiyle kaçak kullanımın dengelenmesi teknik olarak mümkün değildir. Meydana gelen kesintiler; kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgede hatların kapasitesinden fazla yüklenmiş olması nedeniyle zaruri hale gelen ya da periyodik bakım, onarım, yenileme ve iyileştirme çalışmaları için yapılmaktadır. Onarım, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yapılan programlı kesintiler, 48 saat önce yazılı ve görsel iletişim araçları ve sorumlu il Valilikleri aracılığıyla abonelere duyurulmaktadır. Arıza kaynaklı kesintilere ise en kısa sürede müdahale edilmektedir. Dağıtım bölgesinde meydana gelen teknik kayıpların belirlenmesine yönelik yatırım çalışmalarına başlanılmış olup, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne ait trafo merkezlerinde fider girişlerine enerji analizörü montajı yapılmaktadır. Teknik kayıpların önlenmesine ve azaltılmasına yönelik işletme ve tesis yatırımları planlı bir şekilde sürdürülmektedir." denilmektedir.