



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/30465
s.k 18

Sayı: 48335108.610.01/212655
Konu: Soru Önergesi (7/30465)

14.11/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 02.10.2013 tarihli ve 143747 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Ali DEMİRÇAL' ın, Elazığ'ın içmesuyu ihtiyacını karşılayacak olan isale hattında yapılan değişikliğe ilişkin, 7/30465 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (2 sayfa)

ADANA MİLLETVEKİLİ ALİ DEMİRÇALI'IN
7/30465 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Elazığ Belediyesinin istediği tadilatın gerekçeleri nelerdir? Yapılması istenilen bu değişiklikler gerçekleştiği takdirde projeye getirecek ek maliyet ve süre kaybı ne kadar olacaktır?*

SORU 2. *DSİ tarafından yürütülen ve projesi tamamlanmış olan bir çalışmaya, Elazığ Belediyesi yetkilileri hangi yasal dayanaktan dolayı proje değişikliği talebinde bulunabilmektedir?*

SORU 3. *Yapılmakta olan İsale Hattında Düktil adı verilen boruların kullanılması daha uygun ise, neden ilk projede bu şekilde yapılması planlanmamıştır?*

SORU 4. *Bu tür projelerde hem fiyat hem de mukavemet ve verimlilik açısından çelik borular tercih edilirken bu projede neden rekabet ortamının olmadığı firmalar tercih edilmek istenmektedir?*

SORU 5. *İSKİ Melen Projesi, Ağrı İsale Hattı Projesi, Bodrum İsale Hattı Projesi ve Aydın İsale Hattı Projelerinde hangi tip borular kullanılmıştır.*

SORU 6. *Düktil adı verilen bu boruları Türkiye'de üreten sadece bir firmanın olması ve her hangi bir rekabet ortamı söz konusu olmadığından, bir başka firmadan teklif alınmaması kamuyu zarara uğratmak için yeterli bir neden değil midir?*

SORU 7. *Düktil Boruların birbirine conta ile geçen en küçük bir toprak veya yer hareketlenmesinde birleşim yerlerinden kolayca çıkabileceği, ya da çok kırılğan bir malzeme ile yapıldıklarını uzmanlar belirtirken, Elazığ İlinin deprem bölgesi olması hasebiyle yeni yapılmak istenen projede Düktil tip borunun kullanılmasının yaratacağı olumsuz sonuçlar düşünülmüş müdür?*


SORU 8. *Bu konularda uzman bir kurum olan DSİ'ye hizmet alanı ve görevleri başka olan Elazığ Belediye yetkililerinin müdahale edip proje tadilatına neden girme gereksinimi duymaktadırlar?*

SORU 9. *Bu konu Elazığ'da günlük yayın yapan basın yayın organlarında da gündeme taşınmış olması ve kamuoyu tarafından ciddi bir şekilde eleştirilmesine rağmen, yeni projede ısrar edilmesinde ilgili firmanın AKP'ye olan yakınlığıyla bilmesinin etkisi var mıdır?*

SORU 10. *Elazığ halkının ve meslek kuruluşlarının gösterdikleri tepkiler neticesinde, proje tadilatını gerçekleştiren ve çalışmaların aksamasına neden olanlar hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?*

CEVAP 1-10. DSİ Genel Müdürlüğümüz 1053 sayılı kanuna göre yürütülen içmesuyu temini faaliyetlerinde; talepte bulunan belediye ile protokol imzalandıktan sonra projelendirme ve inşaat aşamaları tamamlanıp, tesis işletilmek üzere belediyeye devredilmektedir ve bundan sonra tesislerin işletilmesi ve bakımına ilişkin sorumluluk tamamen belediyeye aittir. Bu sebeple projelendirme aşamasında, tesislerin işletilmesinde problem yaşanmaması temini bakımından belediyelerin talepleri de dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Çelik borular korozyona karşı hassas olup, katodik koruma sistemine ihtiyaç duymaktadır. Katodik koruma sisteminin özellikle şehir dışındaki, kırsal kesimde belediyeler tarafından verimli bir şekilde işletilemediği ve bunun sonucunda çelik boruların henüz



ekonomik  m rlerini tamamlayamadan hizmet veremez duruma gelmektedir. S z konusu projede, proje  n raporunun hazırlanması ařamasında iken, ilgili belediye,  elik boru isale hattının b y k kısmının yerleřim yeri uzaęında olması sebebiyle katodik korumada, iřletme esnasında problem yařama ihtimallerinin y ksek olduęu belirtilerek  elik boru yerine d kt l boru se ilmesi talebinde bulunmuřtur.

 SK  Melen Projesi'nde  elik boru, Bodrum  sale Hatt  Projesi'nde CTP-HDPE boru, Aydın  sale Hatt  Projesinde  elik boru ve Aęrı  sale Hatt  Projesinde  elik boru kullanılmıřtır. Bakanlıęım tarafından projelendirilen i mesuyu isale hatlarında, sadece  elik boru kullanılmamakta, boru tipi, teknik, ekonomik, uygulanabilirlik ile iřletme a ısından yapılan deęerlendirme sonucuna g re,  elik, HDPE, D kt l Demir boru vb olarak se ilmektedir.

