

Sayı : 64272063- 610 - 2144
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-46159)

25 Temmuz 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 43452547-120.00-185657 sayılı yazısı.

Van Milletvekili Sayın Özdal ÜÇER'in tarafıma tevcih ettiği 7/46159 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZDAL ÜÇER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/46159)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Van İlnde elektrik hizmetinin özelleştirilmesinden sonra (başta elektrik kesintilerinin artması olmak üzere) yaşanan gelişmeler, artık bir kangrene dönüşmüş vaziyettedir. Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (VEDAŞ) uygulamaları, teknoloji çağında olduğumuz 21. Yüzyılda Van halkının yaşamını içinden çıkılmaz hale getirmekte, insanlar bu çağda adeta karanlığa mahkum edilmektedir. Van İlnde artık esnafın yürütmüş olduğu ticari faaliyet durma noktasındadır. Yine sanayici elektrik kesintilerinden dolayı ürün üretemez bir seviyeye gelmiştir.

Bu durumdan son olarak Çaldıran ilçesi ve Köyleri de nasibini fazlasıyla almış durumdadır. İlçe'nin birçok köyünün elektriği VEDAŞ tarafından kesilmiştir. İddiaya göre; her bir köyde birkaç kişinin sözüm ona kaçak elektrik kullanmasından dolayı bütün köy halkının cezalandırılması yolu benimsenmiş, ayırım yapılmaksızın herkesin elektriği kesilmiştir. Bu uygulama; her şeyden önce "cezaların şahsiliği ilkesine" aykırılık teşkil etmekte, dolayısıyla uygulamanın bizzat kendisi cezai sorumluluk kapsamına girmektedir.

Ancak VEDAŞ bununla da yetinmekle kalmamış; İlçe ve köylerdeki okullarda (elektrik borcunun ödenmediği iddiasıyla) kesinti uygulaması başlatmıştır. Okullarda enerjinin kesilmesinin ardından eğitimde aksamalar yaşanırken, elektrikle çalışan su pompalarının da devre dışı kalmasıyla tuvaletler kullanılamaz hale gelmiştir. Bu bağlamda;

- Okulların elektriğinin kesilmesi yasal mıdır? (Gerek eğitim gerekse sağlık açısından) yaşanacak olumsuzluklardan kim sorumlu tutulacaktır? VEDAŞ, bu tür kararlar alırken oluşacak toplumsal zararları neden dikkate almamaktadır?
- Kamu idaresi neden suskun ve inisiyatifsiz kalmaktadır? Bakanlığınız ile VEDAŞ arasında yapılan üretim ve dağıtım sözleşmesinde bu konuyla ilgili nasıl bir hüküm geçmektedir? Bakanlığınızın bu yanlış uygulamaya müdahale yetkisi yok mudur?
- Çaldıran'da elektriği kesilen köyler hangileridir? Bu köylerin her birinde kaçak elektrik kullandığı saptanan hane sayısı ne kadardır?
- Van'ın Merkeze bağlı köyleri ile diğer İlçelerine bağlı köylerde elektrik kesintisi uygulanan köyler hangileridir?
- Bakanlığınız, bütün köy halkının cezalandırılması iddiaları ile ilgili olarak nasıl bir girişimde bulunmuştur? İddialar doğruysa; Bakanlık, bu uygulamayla ilgili olarak VEDAŞ'a ne tür yaptırımlar uygulama hakkına sahiptir? Şu ana kadar VEDAŞ'a konuyla ilgili olarak herhangi bir ceza müeyyidesi uygulanmış mıdır?
- VEDAŞ'ın iddia edilen bu uygulaması ile ilgili olarak Bakanlığınızın ilgili denetim birimlerini hareke geçirmeyi düşünmekte misiniz? Konu kapsamında daha önce yapılmış bir denetim mevcut mudur? Varsa sonuçları nelerdir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Bahse konu soru önergesiyle ilgili Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ)'nden alınan yazılı bilgide özetle; "8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Zamanında ödenmeyen borçlar" başlıklı 15 inci Maddesi hükümleri gereğince işlem yapılmaktadır. Çaldıran'a bağlı Gülizar, Gülyolu ve Yukarı Çilli Köylerinde trafo yanması nedeni ile arıza kaynaklı bir kesinti olmuştur. Önergede iddia edildiği üzere arıza dışında herhangi bir nedenden ötürü bütün bir köyün elektriğinin kesilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Meydana gelen kesintiler; kaçak elektrik kullanımının yol açtığı aşırı ve dengesiz tüketimlerle birlikte hatların kapasitesinden fazla yüklenmesi ve trafoların sürekli aşırı yük altında çalışması sonucu arıza yapmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte; onarım, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle programlı kesintiler yapılmakta ve bu kesintiler 48 saat önce yazılı ve görsel iletişim araçları aracılığıyla abonelere duyurulmaktadır. Arıza kaynaklı kesintilere ise en kısa sürede müdahale edilmektedir." denilmektedir.