



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063- 610- 879
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-39826)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 43452547-120.00-167072 sayılı yazısı.

Giresun Milletvekili Sayın Selahattin KARAAHMETOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/39826 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/39826)**

Sorular 1, 2:

Batlama Sanayi Sitesi kuzey bölümü üzerinden geçirilmek istenen elektrik hattı 2002 yılında projelendirilmiş olup o dönemin koşullarına göre değerlendirilmiştir. Bugün itibariyle şartlar farklılık göstermekte hattın altında birçok işyeri ve mesken bulunmaktadır. Sanayi Sitesi ve çevresini kapsayan alandan geçirilecek hattın yükseklik olarak yetersiz kalması, esnaf ve vatandaşlarımızın can güvenliğini ve sağlığını etkileyecek olması yanında, iş yerleri ve meskenlerin mevcut ve gelecekteki kat kullanım haklarını da imkânsız hale getirmektedir. Sanayi esnafı ve vatandaşların buradan geçecek hatta bir itirazı olmayıp, hattın mevcut koşullar gözetilerek yeniden projelendirilmesi talepleri bulunmaktadır. Elektrik dağıtım hizmetini veren şirket ve ilgili diğer kamu birimlerine konu aktarılmış fakat projenin mevcut haliyle inşası konusunda ısrar devam etmektedir. Bu hususta:

- Mevcut hattın işyeri ve meskenlerden 100 metre uzakta uygun bir geçiş güzergâhı varken, yetkili kişilerce bu yönde tespitler söz konusu iken projede değişiklik niçin yapılmamıştır?
- Burada yaşayan işyeri ve mesken sahiplerinin can güvenliğini tehdit eden gelecekte kat kullanım haklarına engel teşkil edecek projenin değiştirilerek gerçekleştirilmesi, esnaf ve vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek biçimde projelendirilmesi hususunda yetkili birimlerinize talimat vermeyi düşünür müsünüz?

Cevaplar 1, 2:

Konu ile ilgili olarak Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup alınan bilgide özetle; "Bahse konu hat, Giresun TM-Bulancak Enerji Nakil Hattı olup yapımına Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından başlanmıştır. Hattın yapımına ilişkin 01.07.2004 tarih 396 sayılı Kamu yararı kararı mevcuttur. Mülkiyeti TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olan ve 2011 yılından itibaren Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yürütülen 12.28.m/16(01-D.04.0010/038) proje sayılı hat çalışmalarına bölgedeki artan enerji talebi nedeniyle 2013 yılında hız verilmiştir. Bu kapsamda Giresun-Bulancak arasındaki tüm direk montajları (82 adet) ve 16.082 metre iletken çekimi tamamlanmıştır.

Hattın projesine göre alt seviyede bulunan iletkenlerin Batlama Sanayi Sitesinde tehlike arz ettiği iddia edilen bir bloğun çatısına olan düşey mesafesi 16,75 metredir. Bölgedeki bina yüksekliğinin 9,5 metre olduğu Giresun Belediyesi İmar Müdürlüğü kayıtlarında görülmektedir. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 46-a maddesine göre "*Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme geriliminde en küçük düşey uzaklıklar, üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılarda 3,5 metre ve eğik damlı yapılarda 3 metredir.*" denilmekte olup mevcut hat, Yönetmeliğe göre herhangi bir tehlike ve mağduriyet arz etmemektedir. Ancak, Sanayi Sitesindeki esnafın talebi dikkate alınarak 40-41 nolu direk boylarının yükseltilerek geçiş yapılması için söz konusu hat üzerinde gerekli inceleme, keşif ve projelendirme çalışmaları yapılmıştır. Bahse konu alanda 100 metre mesafede dere yatağı olması nedeniyle yeraltı kablosu ile geçiş mümkün olmamaktadır." denilmektedir.