

T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Kasım 2014

Sayı : 64272063- 610 - 3423  
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-52281)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

**İlgi:** TBMM Başkanlığının 02.10.2014 tarih ve 43452547-120.00-196823 sayılı yazısı.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/52281 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



**Taner YILDIZ**  
Bakan

**EK :**  
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM İŞİK'IN  
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI  
(7/52281)

**Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:**

Bilindiği gibi AKP hükümetleri döneminde uygulamaya konan özelleştirme politikaları gereğince önceki Cumhuriyet Hükümetleri döneminde yapılmış birçok tesisin yanında son dönemde enerji santrallerinin satışına ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda Tunçbilek Termik Santralinin de özelleştirilmesine karar verildiği yönünde Sayın Maliye Bakanının medyada açıklamalarıyla ilgili olarak;

-Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in şahsınızla görüşerek anılan termik santralin özelleştirilmesi konusunda karar alındığı yönünde bazı medya organlarında da yer alan açıklamaları doğru mudur? Doğru ise Bakanlığınızca böyle bir karara varılmasının gerekçeleri nelerdir?

- Anılan termik santralin kurulu kapasitesi ne kadardır? Halen bu kurulu kapasitenin ne kadarı kullanılmaktadır?

- Anılan santralin son üç yıl içerisinde gerçekleşen enerji üretimi değerlerinin yıllara göre değişimi nasıl olmuştur?

- Anılan santralde son üç yılda kullanılan kömür miktarlarının yıllara göre değişimi nasıl olmuştur?

- Anılan santralin özelleştirilmesine yönelik karar süreci ne aşamadadır?

- Anılan santralde kullanılan linyit kömürünün temin edildiği Garp Linyit İşletmesinin de santralle birlikte özelleştirilmesi düşünülmekte midir? Anılan termik santralin kullandığı kömür madenlerinin sorumluluğunun Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde kalacak şekilde bir özelleştirme modeli üzerinde çalışıldığı, santralin kullandığı maden sahasında ihtiyaçtan fazla kömür olması nedeniyle bu ilave kömürün yeni santral yapılarak kullanılmasının hedeflendiği yönünde medyada yer alan açıklamalar çerçevesinde nasıl bir model oluşturulması düşünülmektedir?

- Anılan santralin son üç yılda gerçekleşen gelir-gider ve kâr/zarar verileri nasıldır?

- Halen anılan santralde kaç kişi çalışmaktadır? Çalışanların görev unvanlarına göre dağılımı nasıldır?

- Anılan enerji santralinin özelleştirilmesinin yol açacağı olumsuzlukların giderilmesi ve yapılacak özelleştirme nedeniyle mağduriyetlerin yaşanmaması için Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınmış ya da alınmaktadır?

- Anılan santralin özelleştirilmesine yönelik uygulama takvimi nasıldır?

**Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:**

Tunçbilek Termik Santralinin kurulu kapasitesi 365 MW olup kapasitenin tamamı kullanılmaktadır.

Santralde 2012 yılında 1.547.224.200 kWh, 2013 yılında 1.436.141.150 kWh ve 2014 yılının 9 aylık döneminde 1.612.060.600 kWh brüt enerji üretimi gerçekleşmiştir.

Anılan santralde 2012 yılında 1.401.044 ton, 2013 yılında 1.258.491 ton ve 2014 yılının 9 aylık döneminde 1.406.891 ton kömür kullanılmıştır.

01.10.2014 itibariyle Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğünde 5 memur, 80 sözleşmeli ve 321 işçi olmak üzere 406 personel görev yapmaktadır.