

7149988
6K-17



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 25701053/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.08.2014 tarih ve 43452547-120.00-192711 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sn. Mahmut TANAL tarafından verilen “Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde elektriklerin sık sık kesildiği iddialarına ilişkin” 7/49988 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EK:

Yazılı Soru Önergesi Cevabı (1 sayfa)

Sayı : 25701053/610

Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

İstanbul Milletvekili Sn. Mahmut TANAL tarafından gönderilen “Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde elektriklerin sık sık kesildiği iddialarına ilişkin” 7/49988 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır.

SORU 1- Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sıklıkla elektriklerinin kesildiği iddiaları doğru mudur?

CEVAP 1- Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisinde elektrik kesintisi yaşanmamaktadır. Elektrik kesintisi söz konusu olması halinde, ilgili sağlık tesisinde jeneratörler 3 saniye içerisinde otomatik olarak devreye girmektedir. Jeneratörlerin periyodik bakımları yapılmakta olup, geriye dönük yapılan incelemelerde de jeneratörlerin devreye girmedikleri veya geç devreye girdiğine ilişkin bir kayda rastlanmamıştır.

SORU 2- Söz konusu elektrik kesintileri nedeni ile klimaların çalışmadığı, özellikle yoğun bakımda yatan hastaların bu yaz sıcaklarında tedavilerinin yarım kaldığı, sıcaklığın düşürülemediği yoğun bakım ünitelerinde hastaların rahatsızlıklarının arttığı ve sırf bu sebeple can kayıplarının yaşandığı, hastaları serinletmek için üzerlerine ıslak yorgan örtüldüğü ve/veya buna benzer ilkel yöntemler uygulandığı iddiaları doğru mudur?

CEVAP 2- İlgili sağlık tesisinde elektrik kesintisi olmamakla birlikte, kesinti durumu söz konusu olması halinde jeneratörler 3 saniye içerisinde devreye girmektedir. Yoğun bakım ünitesinde merkezi iklimlendirme sistemi bulunmakta olup otomatik olarak ısı, 22-24 derece aralığında tutulmaktadır. Klimaların periyodik olarak bakımları her ay düzenli olarak ilgili firma tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle hastaların üzerine nemli battaniye örtülmesine yönelik bir uygulama söz konusu değildir.

SORU 3- İşbu önerge konusu hastanede telefon aracılığı ile çalışanlara ve/veya servislere ulaşılmasının güç olduğu, telefonların çoğu zaman açılmadığı ve arayan hasta yakınlarının yeterince bilgilendirilmediği, yardım edilmediği iddiaları doğru mudur?

CEVAP 3- İlgili sağlık tesisinde 100 (yüz) dış hatlı telefon bulunmaktadır. Telefonlara cevap verilmemesi ve hasta yakınlarının bilgilendirilmemesi söz konusu değildir. Telefonlar özellikle tedavi saatleri dahilinde yoğunluk nedeni ile zaman zaman meşgul olabilmektedir. Santrallerimiz dijital olup görüşmeler kayıt altına alınmaktadır.

SORU 4- Yukarıda mevzu bahis edilen ve/veya benzer sebeplerle bu hastaneye ilişkin herhangi bir şikâyet Bakanlığınıza iletilmiş midir? Bu şikâyetler nelerdir? Bu şikâyetlere ilişkin olarak Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılması planlanmakta mıdır? Bu işlemler nelerdir? Herhangi bir işlem yapılmadı ise hangi gerekçelerle yapılmamıştır.

CEVAP 4- Bakanlığımız ilgili birimlerinde yapılan araştırmada, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sıklıkla elektriklerinin kesildiği için hasta ve hasta yakınlarının mağdur olduğu konusunda iletilen bir şikâyet ve yapılan inceleme hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.