



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

07.04.2015

Sayı : 54567092-610 - 58
Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.04.2014 tarihli ve 43452547-120.00 - 172782 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK tarafından verilen “İbni Sina Hastanesini lağım suyunun basmasına” ilişkin 7/41504 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

EKİ:
1-Önerge Cevabı (1 Sayfa)



Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK tarafından verilen “İbni Sina Hastanesini lağım suyunun basmasına” ilişkin 7/41504 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır;

İbni Sina Hastanesinde geçtiğimiz ay lağım sularının hasta yatakhanelerinin koridoruna taşması üzerine yazılı bir önerge vererek hasta sağlığı açısından ne tür önlemler alınmakta olduğunu sormuştum.

Basında yer alan haberlere göre, bu kez hastanenin çatı katında bulunan yemekhanede yangın çıktığı ve hastanenin büyük bir tehlike atlattığı bilinmektedir.

Bu bağlamda;

SORU 1- Üst üste ortaya çıkan bu olumsuzluklar hastane sevk ve idaresindeki bir olumsuzluğun sonucu mudur?

CEVAP 1- İbni Sina Hastanesi idaresince yapılan incelemelerde, su giderinin genel hasta tuvaletine muhtemelen hasta veya hasta yakınınca klozete atılan orta büyüklükte havludan dolayı tıkaandığı tespit edilmiştir. İbni Sina Hastanesinde birbirinden çok farklı demografik özelliklerde hastaya sağlık hizmeti sunulmaktadır. Hastalara hemşireler tarafından oda ve hastane kuralları hakkında bilgilendirme yapılmaktaysa da, zaman zaman kontrol dışı, hastaların bireysel olarak, istenmeyen davranışlarıyla karşı karşıya kalılabilmektedir.

Yemek hazırlandığı esnada bir anda tavadaki yağın alev alarak bacaya sıçramasından kaynaklı olarak bacanın alev alması ise, anlık bir olay olup, yemekhanede veya çatıda bir yangın meydana gelmemiştir. Hastane idaresince hazırlanan masa başı ve fiili tatbikatlarla sürekli olarak test edilen güncel Hastane Afet Planı uyarınca bu tür olaylara karşı tüm hastane personeli sürekli olarak eğitim görmektedir. Bu sayede söz konusu olay herhangi bir panik veya olumsuzluk yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınmıştır.

SORU 2- Personelin eğitimsizliği ve moralsizliği gibi nedenler araştırılmış mıdır?

CEVAP 2- Tüm hastane çalışanları belirli aralıklarla deneyimli eğitimci tarafından iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çeşitli hizmet içi eğitim ve oryantasyon eğitimine tabi tutulmakta, ayrıca hastane idaresince belirlenen ve personelin talep ettiği konularda kişisel gelişimlerini ve iş tatminlerini sağlayıcı sosyal faaliyetler ve eğitimler düzenlenmektedir.

SORU 3- Yangının gerçek çıkış nedeni anlaşılmış mıdır?

CEVAP 3- Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının raporuna göre ızgara ocağının yakılması esnasında çıkan alevlerin sıçraması sonucu baca tutuşmuştur.

SORU 4- Benzer olumsuzlukların yaşanmaması için ne tür önlemler alınmaktadır?

CEVAP 4- İbni Sina Hastanesinde bulunan tüm yangın tüpleri, koridorlardaki yangın hortumları ve bahçedeki yangın hidrantlarının kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yemekhanenin bacası ve mutfak bölümünde, bu tür olaylara sebebiyet vermeyi önleyecek şekilde yenileme çalışması başlatılmıştır.

Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.