



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/50713

Sayı: 48335108.610.01/200648
Konu: Soru Önergesi (7/50713)

30/09/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.09.2014 tarihli ve 193842 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK' ün, Kayraktepe Barajının son durumuna ilişkin, 7/50713 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:

Cevabi Yazı (./ sayfa)

**MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK' ÜN
7/50713 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Kayraktepe Barajı'na ilişkin çalışmalar hangi aşamadadır?*

SORU 2. *Kayraktepe Barajı'nın tamamlanması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?*

SORU 3. *Kayraktepe Barajı'nın bu zamana kadar bitirilmemesinin gerekçeleri nelerdir?*

SORU 4. *Kayraktepe Barajı'nın gövde yüksekliği ne kadar olacaktır?*

SORU 5. *Söz konusu barajın kendi cazibesi ile köylerimize su ulaşabilecek midir? Yoksa pompalar yardımı ile mi köylerimize su akışı sağlanacaktır?*

SORU 6. *Barajın yapımı için köylülerimizin arazileri üzerinde kamulaştırma yapılacak mıdır? Yapılacak ise bu kamulaştırma bedeli kaç TL olacaktır?*

CEVAP 1-6. Kayraktepe Barajı ve HES Proje Yapımı Yenilenmesi işinin sözleşmesi 05.07.2012 tarihinde imzalanmıştır. İş programına uygun olarak Nihai Proje ve Raporlar 17.09.2014 tarihinde Yüklenici Firma tarafından DSİ Genel Müdürlüğümüze sunulmuş olup, inceleme aşamasındadır.

Proje kapsamında yürütülen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu çalışmaları ile alakalı olarak 01.04.2014 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED Yönetmeliği 12.Maddesinin 6.Bendi uyarınca projeye ait ÇED süreci durdurulmuştur. Ancak Kurumumuzca yürütülmekte olan proje yapımı yenilenmesi işi kapsamında mühendislik çalışmalarının 31.12.2014 tarihinde tamamlanması ve ÇED sürecine bağlı olarak 2015 yılı içerisinde yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kayraktepe Barajının gövde yüksekliği temelden 160 m, talvegten 100 m olacak şekilde projelendirilmiştir. Barajın dipsavağında projelendirilecek branşman vasıtası ile 15 m³/s sulama suyu basınçlı bir şekilde, cazibeli olarak barajın mansabındaki arazilere aktarılacaktır. Barajın uygulama projesi henüz tamamlanmadığından, kamulaştırma çalışmalarına başlanılmamıştır.

