



00007120318

00007120318

Sayı : 19020089

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 15.09.2014 tarihli ve 43452547-120-00-194648 sayılı yazınız

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal tarafından verilen “Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasına ilişkin” 7/51317 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EKLER :

1 - Önerge cevabı (2 Sayfa)

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal tarafından verilen “Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasına ilişkin” 7/51317 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

SORU 1. Diyarbakır ve çevresinin içme suyunun sağlandığı Dicle Barajı’na Eğil İlçesi’nin kanalizasyonunun aktığı doğru mudur?

CEVAP 1. Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek görev ve sorumluluğu 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Orman ve Su işleri Bakanlığının görev ve sorumluluğunda; yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek ve uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak, çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırma görevi 648 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev ve sorumluluğunda bulunmaktadır.

Eğil İlçesi kanalizasyonu Dicle Barajına yaklaşık 3 km mesafede doğal çöktürme yapıldıktan sonra aktarılmakta olup 1-3 litre/sn debi ile dökülmektedir. Dicle Barajı gölünün debisi 110000 lt/sn’dir.

SORU 2. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) bu hususta suyun arıtıldığına ve o miktardaki atığın barajı kirletmeyeceğine, evsel atıklardan korkmadıklarına ilişkin bir açıklama yapmış mıdır? Bu açıklamayla kanalizasyonun aktığı iddiasını kabul etmiş midir?

CEVAP 2. Atık su arıtımının yapılmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanında bulunmamaktadır.

SORU 3. Eğil merkezdeki çocuklarda sıklıkla ve dönemsel ishal, ateş, kusma gibi semptomlar ortaya çıkmakta mıdır? Bu semptomların sebebi kirli içme suyu mudur?

CEVAP 3. Bakanlığımızın ilgili birimleri ve Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde ishal vakalarında herhangi bir artış izlenmemiştir.

SORU 4. İçme sularının arıtılması sorumluluğu Belediye’ye ait midir?

CEVAP 4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre su tedarik, dağıtım, arıtım, dezenfeksiyon ve su güvenliğini sağlama görevi yerel yönetimlere tevdi edilmiştir. Su kalite standartlarının korunup korunmadığı ile ilgili yürütülen iş ve işlemler ise İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Halk Sağlığı Müdürlüğünce ifa edilmektedir.

SORU 5. Baraj suyunun arıtılması ve klorlanması, kanalizasyondan gelen mikroorganizmaları temizlemeye yetmekte midir? Klordan etkilenmeyen mikroorganizmalar arıtma tesislerinden geçip su şebekelerine yerleşmemekte midir?

CEVAP 5. Ülkemizde tüketime sunulan içme-kullanma suları, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-2 Tablo B1’de belirtilen sıklıklarda denetleme izlemesi ve kontrol izlemesine tabi tutulmaktadır. İçme kullanma suyu kalitesi izlemlerinde suyun fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal nitelikleri izlenmekte, yapılan dezenfeksiyonun

etkinliğinin kontrol edilmesi amacıyla bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. Klorlama, suyun mikrobiyolojik kontaminasyonunu önlemektedir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği Bakanlığımızca yapılan içme kullanma suyu izleme çalışmaları kapsamında şebeke sularından yapılan analizlerde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmamıştır.

SORU 6. Diyarbakır'da temiz su arıtma tesislerinde biyolojik arıtma var mıdır?

CEVAP 6. Mezkûr Yönetmelik hükümlerine göre suyun tedarîği, dağıtımı, arıtımı, dezenfeksiyonu ve su güvenliğini sağlama görevi Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmiş olup, Bakanlığımız görevleri arasında bulunmamaktadır.

SORU 7. Suyun imkanlar dahilinde arıtılmasının yeterli olmadığı göz önüne alınarak kanalizasyonun derhal kesilmesi ve içme suyuna akmasının önlenmesi gerekiyor mu? Bakanlığınızın bu konuda aldığı bir önlem var mıdır? Yoksa bunun hukuki gerekçesi nedir?

CEVAP 7. Halkımıza sağlıklı, güvenli ve yeterli içme kullanma suyu temininden 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Büyükşehir belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Belediyeler ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği il özel idareleri sorumludur.

SORU 8. Göz göre göre vatandaşlara kirli su içiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır veya başlatılması düşünülmekte midir?

CEVAP 8. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede halk sağlığının korunması, içme kullanma suyunun tüketime sağlıklı veriliş verilmediğinin denetlenmesi görevi ve yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Ayrıca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince de içme-kullanma suyu kalitesinin belirlenmesinden ve denetiminden Bakanlığımız sorumlu kılınmıştır.

Bu kapsamda, ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır İlinde de içme kullanma suyu kalitesi izlenmekte uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili yerel idare bilgilendirilerek uygunsuzluğun giderilmesi sağlanmaktadır.

Göstemiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.