

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

03 Ocak 2014

Sayı : 64272063- 610 - 36
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-35204)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.12.2013 tarih ve 43452547-120.07-154802 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut TANAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/35204 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT TANAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/35204)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Şanlıurfa İli Merkez'e bağlı Yardımcı Beldesi'nden tarafıma ulaşan bilgi notunda son bir aydan itibaren Merkeze bağlı köylerde ve ilçelerde günde 10 (on) saate kadar elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmiştir. Konu hakkında aşağıdaki sorularımın cevaplanması gereği doğmuştur;

- Yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni nedir?
- Elektrik kesintileri belirtildiği gibi günde 10 (on) saati bulmakta mıdır?
- Şanlıurfalı vatandaşlarımızın sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle arızalanan elektronik cihazlarının, bozulan gıdalarının zararları karşılanacak mıdır?
- Elektrik hatlarını yenileyerek kesintilere yol açan mağduriyetler yaratan bakanlık çok sık yaşanan kesintileri sonlandırmak için neden hiçbir çalışma yapmamaktadır?
- Devlet elektrik özelleştirmelerinden trilyonlar kazanmaktadır. Bir kamu hizmeti olan elektrik sağlama hizmetinde, özelleştirilmiş olsa dahi devletin kontrolü ve denetim yetkisi ortadan kalkmaz. Bu husus dikkate alınarak elektrik hizmeti özelleştirilen bölgelerde yaşanan elektrik kesintileri hakkında yetkinizi kullanarak denetim yapıyor musunuz?
- Eğer denetimler yapılıyor ise, denetim yapıldığı halde günde on (10) saat elektriği kesilen Şanlıurfalı vatandaşlarımız neden mağdur edilmektedir?
- Bakanlık olarak, yaşanan elektrik sıkıntısını çözüme ulaştırmayı ve bölge halkına sorunsuz elektrik hizmetini vermeyi düşünüyor musunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Önergede yer alan konulara ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden bilgi talep edilmiş olup alınan cevabi yazıda özetle; "Meydana gelen kesintiler; kaçak elektrik kullanımının yol açtığı aşırı ve dengesiz tüketimlerle birlikte hatların kapasitesinden fazla yüklenmesi ve trafoların sürekli aşırı yük altında çalışması sonucu arıza yapmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte; onarım, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle programlı kesintiler yapılmakta ve bu kesintiler 48 saat önce yazılı ve görsel iletişim araçları ve sorumlu il Valilikleri aracılığıyla abonelere duyurulmaktadır. Arıza kaynaklı kesintilere ise en kısa sürede müdahale edilmektedir." denilmektedir.