



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 89456481/610/ 788
Konu : Yazılı soru önergesi (7/51700)

22.10.2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 01.10.2014 tarih ve 196684 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın A.Levent TÜZEL tarafından verilen 7/51700 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.


Faruk ÇELİK
Bakan

Ek: Cevap (2 sayfa)



**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN A.LEVENT TÜZEL'İN 7/51700 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

“Mesa Kantur - Akdaş Artaş Öztaş Adi Ort. (Tema İstanbul)” unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan teftişlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşyerinde 10-12.09.2014 tarihlerinde teftiş yapılmış ve işyerinde okul inşaatı yapılan bölümdeki işin durdurulması yönünde, ayrıca aşağıda belirtilen hususlar için idari para cezası uygulanması yönünde görüş ve kanaat belirtilmiştir.

- İnşaat alanında bina içlerinde bazı shaft boşlukları önündeki korkulukların yerlerinden çıkarıldığı tespit edilmiştir.
- Sıva işlerinde bazı bloklarda uygun olmayan sıpa iskeleler kullanıldığı, inşaat alanında yeni alınan korkuluklu iskelelerin dağıtılmasına rağmen bazı sıvacı ekiplerince kullanılmadığı tespit edilmiştir.
- Yapı alanının bazı bölgelerinin düzenli ve temiz tutulması sağlanmamıştır. Sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve atıklar düzenli periyotlarla çalışma alanlarından uzaklaştırılmamıştır. Yapı alanından uzaklaştırılması mümkün olmayan sivri veya keskin kenarları bulunan malzemelerin saplanma riskine karşı gerekli koruyucu malzemeler ile korunması/kaplanması sağlanmamıştır. (B13, B6 bloklarda)
- Bloklarda yangın söndürme ekipmanlarının ve yangın tüplerinin işaretlemeleri yapılmamıştır.
- Demir atölyelerindeki bazı oksijen ve LPG tüplerinin manometreleri bozuktur.
- Yapı alanında, bina girişleri için yapılan sundurmalı tünel şeklindeki girişler dışında da bloklara giriş çıkışlar yapıldığı tespit edilmiştir.
- Yemekhanede bulaşık yıkama bölümü ile yemek pişirme alanı tecrit edilmemiştir. Yemek pişirme bölümde bu sebeple hijyen şartları tam olarak sağlanmamaktadır.
- İnşaat sahasında taşlama-spiral iş ekipmanının bazılarında koruyucuların bulunmadığı tespit edilmiştir.
- Alt işverenlerin demir imalatı yaptığı atölyelerde yanıcı maddeler (tiner, boya kovası vb.) dağınık halde bulunmaktadır ve düzenli ve ayrı bir şekilde istif edilmemiştir.
- Okul inşaat yapılan bölümdeki (F21C16D4C802 Ada 60 Parsel) okul arkasındaki şev açısının uygun olduğuna dair rapor bulunmamaktadır. Buradaki şev açısı dik olduğundan çökme/kopma riski bulunmaktadır.

İşverenin durdurma kararının kaldırılması talebinin değerlendirilmesi amacıyla işyerinde 15.10.2014 tarihinde inceleme teftişi yapılmış ve teftiş neticesinde okul inşaatı yapılan bölümdeki işin durdurulması kararının kaldırılmasının uygun olacağı görüş ve kanaati belirtilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesinin dördüncü fıkrasında, “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.” Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı maddesi (e) fıkrasında “kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.” hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

Ayrıca; 2014'ün 8'inci ayında verilen Aylık Prim Hizmet Belgelerine göre ana firma ve 117 adet alt işveren dosyalarından toplam 4.887 sigortalı bildiriminde bulunulmuştur.

2014'ün 8'inci ayı verilerine göre 1.841 sigortalı için 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılmıştır.

2014'ün 8 inci ayı içerisinde toplam 2.082 sigortalı işe girişi yapılmış olup, yine bu ayda toplam 1.281 sigortalının işten ayrılışı yapılmıştır.

Sigortalılar için 2014'ün 8'inci ayında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim hizmet belgelerinde 2.208 sigortalı için asgari ücret üzerinden bildirim yapılmış, 106 sigortalı için çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, hastalık raporu vb.) bildirimde bulunulmamıştır. Son olarak 2.573 sigortalının bildirimleri de asgari ücretin üzerinde bildirilmiştir.