

26 Aralık 2013

Sayı : 64272063-610 - 3526
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-34582)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 03.12.2013 tarih ve 43452547-120-07-153144 sayılı yazısı.

Tekirdağ Milletvekili Sayın Emre KÖPRÜLÜ'nün tarafıma tevcih ettiği 7/34582 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN EMRE KÖPRÜLÜ'NÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/34582)**

Sorular 1, 2:

Malkara ilçesine bağlı Hemit Köyünde 5 yıldır yaşanan elektrik sorunu sebebiyle köylülerimiz mağdur olmaktadır. Tarım ve hayvancılık bakımından önemli bir konuma sahip Malkara ilçemizde geçimini hayvancılıktan sağlayan köylülerimiz büyükbaş hayvanların süt sağımalarında kullanılan makinelerin motorlarının sürekli yanması ve bozulması sebebiyle sıkıntı çekmektedir.

5 yıldır elektrik sorunu ile uğraşan köylüler yetkililere defalarca şikayette bulunduklarını, dilekçe yazdıklarını belirtmelerine rağmen hala bir çözüm bulunamadığını söylemektedirler. 180 hanenin yaşadığı ve ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Hemit köyü sakinleri yaşanan elektrik sıkıntısı sebebiyle hem evlerde ki elektronik eşyaların hem de büyükbaş hayvanların süt sağımalarında kullanılan makinelerin sürekli arızalandığını ifade etmektedirler. Bu bağlamda;

- Tarım ve hayvancılığın merkezi konumunda olan Malkara ilçemizde; 180 haneli Hemit Köyü'nde 5 yıldır süren elektrik sıkıntısı sebebiyle;

büyükbaş hayvanların süt sağımalarında kullanılan makinelerin sık sık arızalanması sorunu ile karşı karşıya kalan köylülerimizin bu mağduriyetinin giderilmesi yönünde bugüne kadar yapılmış herhangi bir çalışma var mıdır?

- Herhangi bir çalışma yok ise devam eden bu sorunun ivedi olarak çözülmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız ?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan konulara ilişkin Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan bilgide özetle; "Son 5 yıla ait arıza kayıtları incelendiğinde söz konusu bölgede önergede konu edildiği üzere sık yaşanan arıza tespit edilmemiştir. Köy içerisindeki alçak gerilim şebeke uzunluğunun fazla olmasından kaynaklı zaman zaman hat sonlarında gerilim düşümü meydana gelmektedir. 2014 yılı yatırım programı kapsamında bahse konu bölgeye trafo ilavesi yapılarak bu sorunun çözülmesi planlanmaktadır. Meydana gelen arızalara en kısa sürede müdahale edilerek sorun giderilmektedir. Bununla birlikte, enerjinin kaliteli ve kesintisiz olarak verilebilmesi amacıyla periyodik olarak bakım onarım çalışmaları yapılmaktadır." denilmektedir.