



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

39869

Sayı: 48335108.610.01/ 74081
Konu: Soru Önergesi (7/39869)

04./04/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07.03.2014 tarihli ve 31853594-610-2-7865/1506 sayılı yazı

İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA' nın Sayın Başbakana tevcih ettiği, Sayın Başbakanın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevap verilmesini tensip ettikleri 7/39869 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup cevabi yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK :
Cevabi Yazı (1. Sayfa)

DAĞITIM

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi:
Başbakanlık
(Kanonlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü)

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ AYŞE NEDRET AKOVA'NIN
7/39869 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Korozyon Derneği'nin "dökme demir borulardaki korozyon riskinin çelik borulara göre üç kat daha fazla olduğu" açıklamasına dikkat edilirse, dökme demir boruların kullanılması neden kabul edilmiştir?*

SORU 2. *Çelik boru ile dökme demir kullanımı arasındaki maliyet farkı ne kadar olacaktır? Çelik boruya göre korozyon riski daha yüksek olduğu konunun uzmanları tarafından açıklanan dökme demirin maliyetinin de daha pahalı olması kamuyu ciddi ölçüde zarara uğratmayacak mıdır?*

SORU 3. *Türkiye'de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılması Başbakanlık genelgesine göre yasak olmasına rağmen, ihalelerin yerli üreticileri dışlayacak şekilde yapılmasına neden izin verilmektedir?*

SORU 4. *Yurt dışından ithal edilecek her ürün cari açığı daha fazla arttıracığına göre, ihalede tercih edilen teknik olarak çelik borulardan daha avantajlı olmayan ve maliyet açısından çelik borulardan yaklaşık %65 daha pahalı olan dökme demir boru neden tercih edilmiştir?*

CEVAP 1-4. Korozyon Derneği'nin bahse konu makalesi incelendiğinde; Ankara içmesuyu dağıtım şebekesi yenilenmesinde kullanılan düktül borudan alınan numune ile çelik boru, laboratuvar ortamında test edilmiş ve test sonuçlarına göre çelik boruların yapımında kullanılan düşük karbonlu çeliğin korozyon direncinin, düktül demirin korozyon direncine oranla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiş olmasına rağmen; makalenin sonuç kısmında da ifade edildiği üzere, laboratuvar şartlarının tabii zemin şartlarını tümüyle yansıtmaması mümkün olmadığından, söz konusu korozyon dayanımlarını tüm zemin ve işletme şartları için geçerli bir netice olarak kabul etmek mümkün değildir.

Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve Bakanlığımızca yapılan incelemelerde; hammaddeleri aynı olan düktül boru ile çelik boru malzemesinin korozyon dirençlerinin gerçekte çok farklı olmayacağı, olası farkın ise üretim esnasında hammaddeye katılan karbon vb. gibi ilâve maddelerden ve üretim proseslerinin farklılığından kaynaklanabileceği tespit edilmiştir.

İhale öncesinde, düktül boru ile çelik boru arasında hem resmi birim fiyatlara göre hem de o günkü piyasa fiyatlarına göre maliyet mukayesesi yapılmıştır. Resmî birim fiyatlar dikkate alınarak yapılan mukayesede; düktül demir boru ile çelik boru fiyatlarının hemen hemen aynı çıktığı (fark yaklaşık olarak %4) hesaplanmıştır. İşletme, bakım ve inşaat kolaylığı ile hizmet ömrü dikkate alındığında bulunan fiyat farkının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.

DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen içmesuyu isale hatlarında, sadece çelik boru kullanılmamaktadır. Boru tipi; teknik, ekonomik, inşaat kolaylığı ve hızı ile işletme açısından yapılan değerlendirme neticesine göre; çelik, HDPE, düktül demir boru vb. olarak seçilmektedir. Düktül demir borular da çelik borular gibi yurt dışından temin edilebileceği gibi yurtiçinden de temin edilebilmektedir. Söz konusu Proje kapsamında kullanılacak boruların üretimi, Türkiye'de de yapılmakta olup, boru temininin menşei hususunda herhangi bir kısıtlayıcı veya yerli üreticilerin dışlanması gibi bir durum bulunmamaktadır.

