

7/49237
24 Ekim 2014


Sayı : 64272063-610-2988
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-49237)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.08.2014 tarih ve 43452547-120.00-191170 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim AYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/49237 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM AYHAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/49237)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

İlimiz Şanlıurfa GAP'ın başkenti olarak bilinmektedir. Atatürk barajı Hidroelektrik santrali Avrupa ve Türkiye'nin en büyük santralidir. Dünyada da 5.sırada bulunmaktadır. Hidroelektrik santrali Türkiye elektrik ihtiyacının %20'sini karşılayabilmektedir. Atatürk barajı hidroelektrik santrali ilimiz sınırları içerisinde de yer almasına rağmen özellikle yaz aylarında ciddi enerji kesintileri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum ilin ekonomisini ticaretini, tarımını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle yaz aylarının oldukça sıcak geçmesi sebebiyle elektrik kesintilerinin sık sık yaşanması vatandaşların yaşamını tehdit eder noktaya getirmektedir.

Bu bağlamda;

- Atatürk barajı hidroelektrik santralinin yıllık elektrik üretimi kaç kW saattir?
- Türkiye elektrik tüketiminde iller bazında ilimiz Şanlıurfa'nın tükettiği enerji kaç kW. saattir? İlimizin tükettiği elektriğin yüzde kaçını Atatürk barajı hidroelektrik santralinden karşılanmaktadır?
- Şanlıurfa ilimizde elektrik kesintilerinin nedenleri nelerdir?
- Elektrik kesintilerinde alt ve üst yapı eksikliği, trafo kapasitelerinin yetersizliğinin payı ne kadardır? Bu eksiklerin giderilmesi hususunda DEDAŞ'ın taahhüt ettiği yenileme ve güçlendirme çalışmaları var mıdır? Bakanlığınızın bu çalışmaları denetlemesi söz konusu mudur?
- İlimizde, köylerde ve mahallelerde hangi periyotlarda elektrik kesintisine gidilmektedir? Bu kesintiler ne zamana kadar devam edecektir?
- Elektrik kesintilerinin yaşanmasında DEDAŞ'IN zamanında gerekli tedbirleri almamış olmasının etkisi var mıdır? Şayet var ise her hangi bir yaptırım olacak mıdır?
- Elektrik kesintilerinin özellikle ramazan ayına denk gelmesi vatandaşların hayatını adeta çekilmez kılmaktadır. Bakanlık olarak en azından Ramazan ayında elektrik kesintilerinin yaşanmaması için almayı düşündüğünüz tedbirler var mıdır? Bu tedbirler nelerdir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Atatürk barajının 2014 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla elektrik üretimi 3.044.614.056 kWh'tir. 2013 yılında Şanlıurfa'da kişi başı elektrik tüketimi 3601 kWh, Türkiye'de kişi başı elektrik tüketimi 3246 kWh'dir. Şanlıurfa'da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne ait 23 trafo merkezi bulunmakta olup kurulu güç 3015 MVA'dır. İlin puant gücü 1651 MVA olup trafoların kapasite kullanım oranı % 55'tir.

Özellikle yaz aylarında tarımsal sulama pompalarının çalışmasından kaynaklı aşırı enerji talebi ve kaçak enerji kullanımına bağlı olarak dağıtım ve iletim şebekesinde aşırı yüklenmeler meydana gelmekte ve bu durum sistemde gerilim dalgalanmalarına yol açmaktadır. Bunun dışında Şanlıurfa ilinde uzun süreli ve sık enerji kesintileri yaşanmamaktadır.

Önergede yer alan konulara ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden bilgi talep edilmiş olup alınan bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Meydana gelen kesintiler; kaçak elektrik kullanımının yol açtığı aşırı ve dengesiz tüketimlerle birlikte hatların kapasitesinden fazla yüklenmesi ve trafoların sürekli aşırı yük altında çalışması sonucu arıza yapmasından kaynaklanmaktadır. Elektrik iletim sisteminde trafo kapasiteleri yetersizliği yönünden herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Elektrik şebeke ve trafo kurulu gücü talep edilen enerjiyi karşılayabilecek durumdadır. Bununla birlikte; onarım, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle programlı kesintiler yapılmakta ve bu kesintiler 48 saat önce yazılı ve görsel iletişim araçları ve sorumlu il Valilikleri aracılığıyla abonelere duyurulmaktadır. Arıza kaynaklı kesintilere ise en kısa sürede müdahale edilmektedir.



**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM AYHAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/49237)**

Kayıp kaçak oranlarının azaltılması konusu öncelikli hedeflerimizin başında gelmekte olup bu alandaki yoğun çalışmalarımız ve alınan tedbirler neticesinde ülke genelinde kayıp kaçak oranları 10 yıl önceki % 23-25 düzeylerinden % 14-15 düzeylerine kadar düşürülmüştür. Bu yöndeki çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir.

Kaçak ve kayıt dışı elektrik kullanımının önlenmesi amacıyla Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından elektrik abonelerinin ölçü sistemleri kaçak kullanımı engelleyecek şekilde kontrol edilmekte ve kaçak kontrol takibi için kayıp kaçak tarama çalışmaları periyodik olarak devam etmektedir. Elektriğin kesintisiz ve kaliteli olarak sunulabilmesi amacıyla kaçak elektrik kullanımı ile mücadeleye devam edilmekte ve halkın bilinçlendirilmesi ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir.