

Sayı : 64272063- 610- 3082
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-51040)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 11.09.2014 tarih ve 43452547-120.00-194436 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim AYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/51040 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM AYHAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/51040)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

İlimiz Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı birçok mahallesinde DEDAŞ'a bağlı yüksek gerilim hattının evlerin 3 metre yüksekliğinde geçmesi mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır, ilçe sakinlerinin verdiği bilgiye göre yüksek gerilim hattının ayrıca Ahmet Hamdi Akseki Okulu'nun bahçesinde, Nene Hatun Anadolu Lisesinin ise üstünden geçtiği iddiaları vardır. En son 7 Ağustos 2014 tarihinde Osmanlı Mahallesi 3200 sokakta yüksek gerilim hattından dolayı Naif BUĞDAY yaşamını yitirirken Mehmet CAN isimli vatandaş ise ağır yaralanmıştır. İlçe sakinlerinin anlatımlarına göre defalarca DEDAŞ başta olmak üzere ilgili kurumlara yaptıkları şikayet ve başvurulara herhangi bir cevapta verilmiş değil. Bu bağlamda;

- Şanlıurfa'nın hangi yerleşim merkezlerinde yüksek gerilim hattı geçmektedir?
- Yüksek gerilim hatlarının yerleşim yerlerinden geçmesi yürürlükteki yönetmeliğe uygun mudur? Uygun değil ise Bakanlık olarak sorumluluğu olan kuruma tedbir uygulanmış mıdır?
- Yüksek gerilim hatlarının kurulması, bakım ve onarımı hangi kurumun sorumluluğundadır?
- Yüksek gerilim hattından dolayı yaşanan can ve mal kaybında sorumluluğu olanlar hakkında bakanlığınızın herhangi bir tahkikatı olmuş mudur?
- Şanlıurfa ilimizde Yüksek Gerilim hattından kaynaklı bu güne kadar kaç olay yaşanmıştır? Bu olaylarda yaşanan can ve mal kaybı ne kadardır?
- Bakanlık olarak gerilim hatlarından dolayı başka olayların yaşanmaması adına ne gibi tedbirler almayı planlıyorsunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Şanlıurfa ili yerleşim merkezinden (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü)
154 kV Şanlıurfa OSB DGKÇS-Şanlıurfa 1 TM Enerji İletim Hattı (EİH)'nin bir bölümü,
154 kV Şanlıurfa 1 TM- Yardımcı TM EİH'nin bir bölümü,
154 kV Şanlıurfa 1 TM- Şanlıurfa Çimento EİH'nin bir bölümü,
154 kV Şanlıurfa 1 TM- Şanlıurfa 2 TM EİH'mn bir bölümü,
154 kV Şanlıurfa 2 TM- Pekmezli TM EİH'nin bir bölümü,
380 kV Atatürk HES- Şanlıurfa 2 TM EİH'nin bir bölümü,
380 kV Şanlıurfa 2 TM- Kızıltepe TM EİH'nin bir bölümü geçmektedir.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne ait Enerji İletim Hatları yerleşim alanı içi veya dışında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen asgari yaklaşım mesafelerini sağlayacak şekilde tesis edilmektedir. Bu mesafelerin ihlal edilmesi halinde ihlale neden olan kişi ya da kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunularak ihlalli durumlar ortadan kaldırılmaktadır.

Yüksek gerilim hatlarının kurulması, bakım ve onarım işleri TEİAŞ sorumluluğundadır. Son 5 yıl içinde TEİAŞ'a intikal eden 1 (bir) olay bulunmakta olup, söz konusu olaya ilişkin adli süreç devam etmektedir.

Hatların kontrol, periyodik bakım ve onarımları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca, EİH güzergâhlarında Yönetmelikte belirtilen yaklaşım mesafelerine riayet edilmesi sağlanmaktadır.