

Sayı : 64272063- 610- 2143
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-45971)

23 Temmuz 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 26.06.2014 tarih ve 43452547-120.00-184694 sayılı yazısı.

Niğde Milletvekili Sayın Doğan ŞAFAK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/45971 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN DOĞAN ŞAFAK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/45971)**

Sorular 1, 2, 3, 4:

Niğde ilimizin Merkeze bağlı 1500 hanenin üzerinde bulunan Gölcük Beldesi'nde vatandaşlarımız, Yüksek Gerilim Enerji Hattının düşük voltlu olması ve elektriklerinin gün içerisinde sürekli kesintiye uğraması nedeniyle sorunlar yaşamaktadırlar.

Başta beyaz eşya ürünleri olmak üzere birçok elektrikle çalışan ürünleri kullanamamakta, kesintinin sık yaşanması sonucu; buzdolabı, televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi pahalı ve zorunlu eşyaları bozulduğu için mağdur olmaktadır.

Bu doğrultuda;

- MEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, Niğde-Gölcük Hattının bulunduğu Yüksek Gerilim Hattının iyileştirilmesi için herhangi bir çalışma yapılması doğrultusunda talimat vermeyi düşünüyor musunuz?
- İlgili bakanlık ve yetkilerle, son 2 yıldır Gölcük halkımızın sürekli elektrik kesintisi ve yüksek gerilim hattının düşük olması nedeniyle yaşadığı mağduriyeti giderecek bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
- Gölcük Halkı tarafından, MEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye elektrik voltajının yükseltilmesi için bulunduğu taleplerinin, bakanlığınızca yerine getirilmesi için önümüzdeki yılki yatırım planına dâhil edilmesine düşünüyor musunuz?
- Niğde-Gölcük Yüksek Gerilim Elektrik Hattı kaç yılında halkın kullanımına açılmıştır? Bu elektrik hattını yenilemeyi düşünüyor musunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4:

Konu ile ilgili olarak Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup alınan bilgide özetle; "Gölcük, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ait 154/31,5 KV Mislioğlu İM'den beslenmektedir. Her yıl yapılan arıza-bakım ihalesi kapsamında hattın periyodik bakımları yapılmıştır. 2012-2013 yılı yatırım programı kapsamında 3 adet trafo tesis edilmiştir. Bir adet trafoda 160 KVA'dan 250 KVA'ya takviye ile güç artışı sağlanmıştır. Yine aynı yatırım yılları içinde kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla 86.000 TL yatırım yapılmıştır. Gölcük'te halen 77 km AG hattı, 12 km OG hattı ile 14 adet trafo bölgesi bulunmaktadır. 1231 adet AG abone 16 adet OG abone ve 432 adet tarımsal sulama abonesine hizmet verilmektedir. TR-1 Bölgesi Konaklı Yolu, TR-4 bölgesi Nevşehir yolu, TR-6 Jandarma arkası ile TR-9 Çiftlik yolu trafo bölgelerinde ilave trafo tesislerinin yapımı ve şebeke düzenlemeleri, yatırım programında yer almaktadır." denilmektedir.