

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Ekim 2014


Sayı : 64272063- 610- 3014
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-50103)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.08.2014 tarih ve 43452547-120.00-192715 sayılı yazısı.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/50103 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Kocaeli Karamürsel'e bağlı mahalle statüsü kazanan birçok köyde sık elektrik kesintileri yaşanmakta, bu kesintilerin trafoların eski olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çamdibi Köyü'nde rüzgar kuvvetli estiği zaman bile elektrik kesilmekte, Ereğli Köyü'nde de trafoların çok zayıf olmasından şikayet edilmektedir. Hayriye Köyü'nde elektrik direkleri leyleklerin konmasından bile etkilenmekte, İhsaniye ve Tepeköy köylüleri arazide ve tarımsal sulamada elektrik sıkıntısı çekmektedir. Tepeköy köylüleri irsale hattı istemelerine rağmen kendilerine "Kendi hattınızı kendiniz çekin." yanıtı verilmiştir.

Pazarköy ve Yalacdere köylüleri de adı geçen diğer köyler gibi trafolarının gözden geçirilmesini beklemektedir.

Bu nedenle;

- Karamürsel'e bağlı özellikle adı geçen köylerde çok sık elektrik kesintileri yaşanmasının nedenleri nelerdir?
- Bu köylerde elektrik ihtiyacını karşılayan trafolar ne zaman yapılmıştır, trafolar ile ilgili bakım yapılmakta mıdır?
- Adı geçen köylerdeki trafolar kuvvetli bir rüzgardan ya da leyleklerin konmasından etkilenecek kadar zayıf mı çalışmaktadır?
- Çamdibi köyünde evlerin önünde yer alan ve elektrik kesintilerine yol açan eski elektrik direklerinin değiştirilmesi düşünülmekte midir?
- Karamürsel'in elektrik sıkıntısı çeken köylerinde trafolarla ilgili yeni bir düzenleme düşünülmekte midir, trafoların yenilenmesi projeler arasında yer almakta mıdır?
- Arazide ve tarımsal sulamada elektrik sıkıntısı çeken İhsaniye ve Tepeköy köylülerinin sıkıntısının nasıl giderilmesi düşünülmektedir?
- Tepeköy köylüleri irsale hattı istemelerine rağmen neden kendilerine "Kendi hattınızı kendiniz çekin." yanıtı verilmiştir, köylüler neden bu hizmetten yararlanamamaktadır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Önergede yer alan konulara ilişkin Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup alınan bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen söz konusu arızaların giderilmesi ve tekrarlanmaması için gerekli teknik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda 20 km uzunluğunda olan hatlara 600 metrenin üzerinde izolasyon malzemesi ve 450 metre civarında kuşkonmaz montajı yapılmıştır. Ayrıca Karapınar, Akçat, Kızderbent, Oluklu, Tepeköy ve İnebeyli'de programlı bakım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu köylerde bulunan trafoların bakımları da planlı bakım çalışmaları kapsamında periyodik olarak yapılmaktadır. Elektrik Dağıtım Sisteminde kullanılan Trafolar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Teknik Şartnamelerine uygun olarak montajı yapılarak kullanılmaktadır.

Çamdibi'nde ekonomik ömrünü doldurmuş elektrik direkleri yatırım programı kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır.

Karamürsel ilçesi Yalacdere Sarıçalı Mevkii ile Oluklu Köylerinde ilave trafo tesis edilmesi 2015 yılı yatırım programı kapsamında değerlendirilecektir.

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/50103)**

Akpınar Değirmen Mevkii ile Sünni Baba arası araziden giden ve kış aylarında arıza tespitinde ve çözümünde zorluk yaşanan Enerji Nakil Hattı yenilenerek yol boyuna alınması çalışması 2014 yılı Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilecektir. 2013 yılında yapılan ve ekonomik ömrünü doldurmuş, arıza tespitinde ve çözümünde zorluk yaşanan Kızderbent, Çamdibi, Fulacık, Valideköprü, Semetler, Yalacdere, Karahmetli, Akçat, Avcıköy, Hayriye, Oluklu ve Dereköy köylerinin enerji sağladığı Kızderbent Enerji Nakil Hattının yenilenerek yol boyuna alınması çalışması planlanmış olup çalışmalar sürdürülmektedir. İhsaniye ve Tepeköy'e ait önergede konu edilen hususlara ilişkin herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. Başvuru yapılması halinde gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir." denilmektedir.