



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/44429
SK 165

Sayı: 48335108.610.01/147830
Konu: Soru Önergeleri

1567/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04.06.2014 tarihli ve 181114 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Malatya Milletvekili Veli AĞBABA' nın, Boztepe Recai Kutan Barajında meydana gelen su sızıntısına ilişkin, 7/44429 ve 7/44949 esas numaralı yazılı soru önermeleri, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysele EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (./ sayfa)

**MALATYA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA'NIN
7/44429 VE 7/44949 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Dünya'da, depoladığı suyu dağıtamayan BARAJ örneği var mıdır? Sulama kanalları olmamasına rağmen açılışı gerçekleştirilen BARAJ sayısı kaçtır?*

SORU 2. *2012 yılından beri içerisinde su tutulmaya çalışılan, ancak baraj gövdesindeki çatlaklar nedeniyle bir türlü başarılı olunamayan Boztepe Barajı'yla ilgili, bölgedeki köylüler tarafından Bakanlığınıza ulaşan şikâyetler var mıdır? Su sızıntısının sebepleri araştırılmış mıdır?*

SORU 3. *Barajda su sızıntısı olduğuna dair haberler Mayıs 2013'ten beri devam etmektedir. Aradan geçen 1 yılın ardından barajın aynı haberlerle gündeme gelmesi düşündürücü değil midir?*

SORU 4. *Boztepe Recai Kutan Barajı ana gövdesindeki su sızıntısını engellemek için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?*

SORU 5. *17 yıldır devam eden, sulama kanallarıyla birlikte en erken 20 yılda bitirilmesi beklenen Boztepe Barajı'nda tarlaların suyla kavuşması için en erken tarih hangisidir?*

CEVAP 1-5. Malatya Recai Kutan Boztepe Barajındaki su sızıntıları baraj gövdesinde herhangi bir çatlaktan kaynaklanmayıp, oturmalara dayalı baraj zemini formasyonları arasında çatlaklar oluşmasından kaynaklanmıştır. 04.09.2012 tarihinde baraj bünyesinde oturmalara dayalı 10 l/s su kaçağı tespit edilmiş ve takibine başlanılmıştır. 28.11.2013 tarihinde perde iyileştirme enjeksiyon programına alınmış ve 25.04.2014 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından perde iyileştirme enjeksiyonuna başlanmıştır. Halen enjeksiyon çalışmaları devam etmekte olup söz konusu su kaçağında kesilmeler başlamıştır.

Barajı Sulaması 30.10.2013 tarihinde 126.224.000 TL bedelle ihalesi yapılmış, 27.12.2013 tarihinde de yüklenici firma işe başlamıştır. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 20.06.2015 olarak belirlenmiştir. Boztepe Recai Kutan Barajı ile ilgili yöre halkı tarafından Bakanlığımıza ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

