

7/48609

T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Eylül 2014

Sayı : 64272063- 610 -2701  
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-48609)

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

**İlgi:** TBMM Başkanlığının 05.08.2014 tarih ve 43452547-120.00-189973 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK'ün tarafıma tevcih ettiği 7/48609 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



**Taner YILDIZ**  
Bakan

**EK :**  
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN LEVENT GÖK'ÜN  
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI  
(7/48609)

**Sorular 1, 2, 3, 4, 5:**

Ankara'nın Kazan ilçesinde elektrik tellerinden çıkan yangında 100 dekar ekili buğday tarlasını yanmıştır. Bu bağlamda;

- Yangının Kazan İlçesi Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi tarlanın içinden geçen elektrik hattında tel kopması nedeniyle çıktığı doğru mudur?
- Anılan hattın kontrol ve bakımından kim sorumludur?
- Anılan hatta en son bakım ne zaman yapılmıştır?
- Durumun soruşturulmasını sağlamak üzere ilgililere bir talimat verecek misiniz?
- Kamuoyuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

**Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:**

Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgide özetle; "Söz konusu hattın işletme ve bakım sorumluluğu Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne ait olup bahse konu yangın elektrik direğinde telleri birbirine bağlayan bağlantı iletkeninin kopmasından kaynaklanmıştır. Söz konusu hattın son bakımı 02.08.2013 tarihinde yapılmıştır." denilmektedir.

Önergede yer alan konulara ilişkin inceleme başlatılmıştır.