

7/34488

GK. 53

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 Şubat 2014
.../.../2014

Sayı :30824082-610 561
Konu :Van Milletvekili
Aysel TUĞLUK'un
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 28.11.2013 tarihli ve 43452547-120.07-152451 sayılı yazınız

Van Milletvekili Aysel TUĞLUK'un Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu 7/34488 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.


İdris GÜLLÜCE
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (2 Sayfa)

VAN MİLLETVEKİLİ
SAYIN AYSEL TUĞLUK'UN
TBMM 7/34488 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

2011 yılında yaklaşık 21 Milyon TL'lik bir bedelle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından taşeron şirkete ihale edilen 150 yatak kapasiteli Tunceli Devlet Hastanesi, henüz birçok eksikliği olmasına rağmen geçtiğimiz ekim ayında teslim alınmış, ardından kent merkezinde bulunan eski hastanedeki bazı bölümler, tüm eksikliklere rağmen henüz tamamlanmayan Atatürk mahallesindeki yeni Tunceli Devlet Hastanesine taşınmaya başlanmıştır.

Henüz açılmamasına ve yeni olmasına rağmen duvar ve zeminde çatlaklar bulunmakta, otomasyon sistemi bulunmamakta, yatan hastaların bulunduğu bölümde havalandırmalar ve asansörlerin bir bölümü çalışmamaktadır. Deprem bölgesinde bulunan bölgeye inşa edilen hastanenin henüz açılmadığı halde zemin ve duvarında görülen çatlaklar, yurttaşları özellikle tedirgin etmektedir.

Bu bağlamda;

- 1-Tunceli Devlet Hastanesi henüz eksiklikleri giderilmemesine rağmen niçin teslim edilmiştir?
- 2-Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip tarafından hastanede yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen altmışı aşkın kusurlu imalat ne zaman giderilecektir?
- 3-Deprem bölgesinde bulunan bölgeye inşa edilen ve henüz açılmadığı halde zemin ve duvarında çatlaklar bulunan Tunceli Devlet Hastanesi gerçekten depreme dayanıklı mıdır? Bu hususta yurttaşların kaygılarını giderecek bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?
- 4-Ekim ayında teslim edilen ve henüz açılmadığı birçok kusuru bulunan Tunceli Devlet Hastanesinin teslim edilmesinde ve teslim alınmasında kusuru bulunan sorumlular hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

CEVAPLAR:

1,2-Yapılan incelemede bina tretuvarlarının bir bölgesinde hafif oturma meydana gelmiş olduğu, vatandaşları tedirgin edecek bir çatlağa rastlanmadığı ve hastane binasında herhangi bir oturma olmadığı tespit edilmiştir. Binada otomasyon sistemi bulunmakta olup, devreye alınmıştır. Havalandırmalar ve asansörlerde devreye alınma sırasında arızalar oluşmuş, ancak yüklenici firma tarafından yapılan müdahale sonucunda bu arızalar giderilmiştir. Geçici Kabul Komisyonunun tespit ettiği eksikler giderilmiş, 20.06.2013 tarihinde onaylanmış ve söz konusu bina 09.10.2013 tarihli tutanakla, demirbaş malzemeler ile birlikte Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından eksiksiz olarak teslim alınmıştır.

3-Tunceli Devlet Hastanesi yeni tamamlanan bir binadır. Sadece her inşaatta rastlanabilen küçük sıva çatlamları, dışarıda da otopark zemininde lokal kılcal çatlaklar vardır.

Tunceli 150 Yataklı Devlet Hastanesinde mukavemeti yüksek olan C30 sınıfı beton kullanılmıştır. Her beton dökümünde müşavir firma gözetiminde numuneler alınıp, 7 ve 28 günlük kırılmaları Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü beton laboratuvarında kırdırılmış ve sonuçlar olumlu çıkmıştır.

4-Geçici kabul eksikleri giderilmiş, 20.06.2013 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onayı alınmıştır. Dolayısıyla, teslim eden ve teslim alan kişilerin bu konuda immal yada kusuru bulunmamaktadır.

