

7/48608

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

09 Eylül 2014

Sayı : 64272063- 610 - 2574
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-48608)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 05.08.2014 tarih ve 43452547-120.00-189973 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim AYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/48608 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.


Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM AYHAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/48608)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesinde 03.07.2014 Perşembe günü elektrik trafosunun aşırı ısınmasından dolayı patlama meydana gelmiştir. Patlama da can ve mal kaybı yaşanmıştır. Ayrıca uzun süre mahallenin büyük bir bölümüne elektrik verilmemesi nedeniyle gerginlik yaşanmıştır. Bu bağlamda;

- Elektrik trafolarının periyodik bakımları hangi zaman aralıklarında yapılmaktadır?
- Elektrik trafolarının bakım ve onarımları hangi kurumun yetkisindedir?
- Patlayan trafo başta olmak üzere ilimizdeki trafoların en son bakımları ne zaman yapılmıştır? Bakımlarının yapılıp yapılmadığına dair denetim raporu mevcut mudur?
- Trafonun patlamasının ardından trafonun bakım ve onaranından sorumlu olan kurum yada kişiler hakkında başlatılan her hangi bir soruşturma var mıdır?
- Patlamada kaç vatandaşımız yaşamını yitirmiştir? Kaç vatandaşımız yaralanmıştır?
- Bakanlığınızın trafo patlamasının nedenleri hakkında bir bilgisi var mıdır?
- Gerek patlamanın nedenlerini gerekse de ihmali bulunanların tespiti için bakanlığınızın idari soruşturma ve teknik inceleme çalışması için bir talimatı var mıdır?
- Vatandaşların patlayan trafo ile ilgili şikâyetlerini defalarca DEDAŞ'a ilettikleri halde neden tedbir yerinde ve zamanın da alınmamıştır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgide özetle; "Dağıtım şebekesinde yer alan şirkete ait trafoların bakım ve onarımı Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi sorumluluğunda olup elektrik trafolarının periyodik bakımları altı ayda bir yapılmaktadır. 27.03.2014 tarihinde trafo değişimi yapılmış olup söz konusu trafonun bakım ve kontrolü 15.05.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili Savcılık soruşturma başlatmış olup, hukuki süreç devam etmektedir." denilmektedir.