

22 Ocak 2015

Sayı : 64272063- 610-223  
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-56994)

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

**İlgi:** TBMM Başkanlığının 15.12.2014 tarih ve 43452547-120.00-206909 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman ÇELEBİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/56994 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



**Taner YILDIZ**  
Bakan

**EK :**  
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:**

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi daha önce Birleşmiş Milletler habitat ödülüne layık görülmüş örnek çevre düzenlenmesine ve yeşil dokuya sahip bir kenttir. Esenkent halkı yaşam alanlarını, yeşil alanını ve çevresini koruma bilincine sahip bir halktır. Esenkentlilerin yürüyüş alanı olan "Esenkent Atatürk" parkında yüksek gerilim hattı için çalışmalar başlatılmıştır.

Esenyurt'ta 42'şer katlı 4 bloktan oluşan milyon dolarlık konut projesinin bulunduğu araziden geçen yüksek gerilim hattı direkleri, Esenkent'te vatandaşların sabahları yürüyüş yapıp nefes aldığı, çocukların oyun parkında oynadığı park ve yürüyüş yolunun içine kaydırılmıştır. Hat kaydırma çalışmaları çerçevesinde Esenkentli vatandaşların sabahları yürüyüş yaptıkları Atatürk Parkı içerisinde direklerin *konulacağı yerler* kazılmaya başlanırken çok sayıda ağaçta yerlerinden sökülüştür.

Yüksek gerilim hattının yerleşim yerlerine yakın olduğu bölgelerde çocuklarda ve yetişkinlerde, lösemi, beyin tümörü ve çeşitli kanser hastalıklarının görüldüğü bilimsel araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.

Esenkent halkının yürüyüş alanı olan Esenkent Atatürk yürüyüş parkından yüksek gerilim hattının geçmesi insan sağlığını tehdit etmektedir. Daha önce bölgede yüksek gerilim hattı sebebiyle yaşamını yitiren vatandaşların olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. İnsan sağlığını tehdit eden, insanların yaşam alanlarını sınırlayan bu çalışma açıkça insan haklarının ihlal edilmesidir. Bu çalışma biran önce durdurulmalı yaşam alanları özgür bırakılmalıdır.

Bu nedenle;

- Esenyurt bölgesinde bulunan yüksek gerilim hattı sayısı kaçtır? Bu gerilim hatlarının kaç tanesi yerleşim alanları üzerine kurulmuştur?

- Esenyurt bölgesinde yüksek gerilim hattına kapılarak yaşamını yitirenler olmuş mudur? Yüksek gerilim hattı sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır?

- Yüksek gerilim hattı sebebiyle yaşanan ölümleri durdurmak için ne gibi önlemler alınmıştır?

- Gerilim hatları kurulurken yaşam alanlarına uzaklık şartı gözetilmekte midir?

- Esenkent Atatürk parkında çalışması başlatılan yüksek gerilim hattının yerleşim yerine uzaklığı kaç metredir? Yüksek gerilim hattı kurulması için yerleşim yerlerine uzaklık şartı kaç metredir?

-Yüksek gerilim hattı bulunan yerleşim yerlerinde evlerde elektrik tesisatlarının büyük zarar gördüğü, evlerde patlamalar yaşandığı, çok sayıda evde maddi zararlar meydana geldiği doğru mudur?

- Yüksek gerilim hattının ortaya çıkaracağı hastalıklar konusunda araştırma yaptınız mı? Birçok hastalığa, çocuklarda erken yaşta kanser hastalıklarına sebep olan yüksek gerilim hatlarının yerleşim alanlarından uzak tutulması için herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

- Gerilim hattı projesi başlamadan önce bölgede halk sağlığı ve çevre düzenlemesi hakkında inceleme yapılmış mıdır? Projenin ortaya çıkaracağı sonuçlar analiz edilmiş midir?

- İstanbul 8. İdare mahkemesi 31.10 2014 tarihinde Esenkent'e yapılan gerilim hattı için işlemin yürütmesini durdurmuştur. Bu mahkeme kararına rağmen gerilim hattının yapımı devam edecek midir?

- Esenyurt belediyesinin talimatıyla yapıldığı söylenen bu hattın taşıdığı riskler sebebiyle inşaat ruhsatı, protokoller, meclis kararları, yüklenici firma ve varsa ihale bilgileri nelerdir?

- Bölgede yerleşim yerlerine uzak ve gerilim hattının yapılması için daha uygun bir alan bularak çalışmayı bu alana kaydırmayı düşünüyor musunuz?

**Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:**

Esenyurt Bölgesinden; 380 kV İkitelli-Ambarlı Enerji İletim Hattı, 154 kV İkitelli-Ambarlı 1234 Enerji İletim Hattı, 154 kV Beylikdüzü-Bahçeşehir-Esenyurt-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü Enerji İletim Hatları geçmektedir. Bu hatların tamamı tesis edilirken boş arazilerden geçirilmiş, zamanla Enerji İletim Hatlarının altında binalar inşa edildiğinden yerleşim yerleri içerisinde kalmışlardır.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) sorumluluğundaki Enerji İletim Hatları yılda en az dört kez kontrol edilmekte ve emniyet mesafelerinin sağlanması talep edilmektedir.

Enerji İletim Hatları tesis edilirken Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre gerekli mesafeler sağlanarak tesis edilmektedir.

Esenkent Atatürk parkında çalışması devam eden Enerji İletim Hattının yatayda evlere en yakın mesafe kamulaştırma planı üzerinde yaklaşık 25 metre olarak ölçülmüştür. Düşeyde ise Plan profil üzerinden ölçülen yere en yakın mesafe 17,5 metre olarak belirlenmiştir.

Enerji İletim Hatlarında elektrik iletimi alçak frekansta yapıldığından iyonize olmayan frekans aralığının altında bulunmaktadır.

ÇED yönetmeliği kapsamında 5 km'den daha kısa Enerji İletim Hatlarının tesis edilmesi için ÇED raporu istenmemektedir. Mahkeme kararına istinaden deplase çalışması durdurulmuştur.