

7/59242
24 Şubat 2015

Sayı : 64272063-610 - 652
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-59242)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.01.2015 tarih ve 43452547-120.00-212975 sayılı yazısı.

Sakarya Milletvekili Sayın Engin ÖZKOÇ'un tarafıma tevcih ettiği 7/59242 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**SAKARYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ENGİN ÖZKOÇ'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/59242)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Sakarya'da kar yağışının etkili olduğu bir haftalık dönemde, kentin çeşitli bölgelerinde ve köylerde 72 saati aşan elektrik kesintileri meydana geldi ve gelmektedir. SEDAŞ kamuoyuna yaptığı açıklamada, kesintiler için "kar ve buz yükü nedeniyle iletken kopması"nı gerekçe göstermektedir. Sakarya, geçen kış hariç, ortalama her kış yağış alan, tarihinde 54 santime kadar kar görmüş bir ildir. Bugün itibarıyla kentteki kar kalınlığı 25 santim olarak açıklanmaktadır. En yakın geçmişte, 2013 Ocak ayında kentte 20 santimin üzerinde kar meydana gelmiştir. Bu nedenle elektrik kesintisinin, tek başına kar yağışıyla açıklanması yeterli görülmemektedir. Kamuoyu, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10'a kadar düştüğü bu günlerde, evini ısıtamamanın gerçek gerekçesini merak etmekte, özellikle çocuklar ve yaşlılar için oluşan tehlikenin dikkate alınmasını beklemektedir. Bu noktadan hareketle,

- Sakarya'da, 17 Aralık depreminde bile görülmedik biçimde 72 saati aşan elektrik kesintilerinin gerçek nedeni nedir?
- SEDAŞ'ın, özelleştirildiği tarihten bu yana ne kadar altyapı yatırımı yaptığı denetlenmiş midir?
- Vatandaş faturasını ödeyemediğinde hemen elektriğini kesen SEDAŞ için, kış soğukunda vatandaş elektriksiz bırakmanın bir faturası olacak mıdır?
- Elektrik kesintisi nedeniyle kombisini kullanamayan, evini ısıtamayan vatandaşların ısınabilmesi için acil çözüm düşünülmekte midir?
- Elektrik hatlarının genel bakımıyla ilgili bu süreçten bir ders çıkarılmış mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Önergede yer alan konulara ilişkin Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (SEDAŞ)'nden bilgi talep edilmiş olup alınan cevap aşağıda özetlenmiştir.

Hava şartlarının kötü olduğu özellikle kar kalınlığının Sakarya merkezde 27 cm Geyve ve Sapanca kırsalında 70-80 cm olduğu, ayrıca rüzgâr hızının 100-120 km arasında yaşandığı mevkilerde hava şartlarına bağlı olarak arızalar meydana gelmiştir. Özellikle iletkenlerin üzerinde biriken buz yükleri elektrik hatlarında arızalara yol açmış olup, kar ve buz yükü ile birlikte dağıtım bölgesinde oluşan fırtına da ağaçların elektrik şebekesi üzerine devrilmesine, hatlarda iletken kopmalarına ve ağaç direklerin yıkılmasına, enerji hatlarında büyük hasarlar ve giderilmesi uzun zaman alacak arızalar oluşmasına neden olmuştur. Yeraltı kablolarına kar küremesi sırasında zarar veren iş makinalarına bağlı sorunlar yaşanmıştır. Arıza kaynaklı kesintilere mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmiştir.

Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği gereği "kullanıcılara ödenecek tazminatın hesaplanması ve ödenmesi" başlıklı 16 ncı Maddesi kapsamında kesinti süresi 12 saati aşan abonelere gerekli tazminat ödemeleri yapılacaktır. Bunun yanında elektrik kesintisi ve arızalardan kaynaklı oluşabilecek cihaz hasarlarının bedelleri, ilgili yönetmelik ve hasar tazmin prosedürü kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam etmektedir. Elektrik dağıtım şirketlerinin tüm yatırım programı 07.01.2007 tarih ve 26396 sayılı "Elektrik piyasasında dağıtım sistemi yatırımlarının düzenlenmesi ve planlardaki gerçekleştirmelerin denetlenmesi hakkında yönetmelik" kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından denetlenmektedir. Söz konusu bölge için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulan yatırım programı kapsamında; 2011 yılında 51.996.680 TL, 2012 yılında 70.085.462 TL, 2013 yılında 100.999.698 TL ve 2014 yılında 67.935.309 TL tutarında yatırım harcaması yapılmış olup, 2015 yılı için sunulan yatırım programı tutarı 67.599.005 TL'dir.