

Sayı : 190200089/

Konu: Yazılı Soru Önergesi Cevabı

THSK ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI -
THSK ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BŞK. SÜ
GÜVENLİĞİ VE KAPLICALAR BİRİMİ
02/02/2015 09:50 / 11.5.01.01 / 938



00007919000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 01.10.2014 tarihli ve 43452547-120.00-196684 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde gönderilen ve Ankara Milletvekili Sayın Aylin NAZLIAKA tarafından verilen “Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Ankara’nın suyunun insan sağlığına uygun olmadığını belirten yazısına ilişkin” 7/53481 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EK: Önerge Cevabı (1 sayfa)

Ankara Milletvekili Sayın Aylin NAZLIAKA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere verilen “Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Ankara’nın suyunun insan sağlığına uygun olmadığını belirten yazısına ilişkin” 7/53481 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valiliği’ne gönderilen yazıda, Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’nden alınan verilere göre sudan kaynaklanan ishal ve karın ağrısı vakalarında ortalamanın çok üzerinde artış olduğunun saptandığı belirtilmiştir. Ankara’nın belli noktalarından 2014 yılında alınan numunelerde demir, nitrat, alüminyum, arsenik, C. perfringens, Enterokok, Escherichia coli ve Koliform bakteri parametreleri yönünden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen sınır değerlere göre uygunsuzluk bulunduğu, klor düzeylerinin ise yetersiz olduğunun tespit edildiği bilgisi verilmiştir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan imzalı yazıda ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin defalarca uyarılmasına rağmen herhangi bir iyileştirmenin yapılmadığı belirtilerek “Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda Başkanlığımızca ilgililer hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurunda bulunulacak ve tespit edilen uygunsuzluklar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bahse konu uygunsuzluk ve yetersizliklerin acilen giderilmesini rica ederim” ifadeleri yer almaktadır.

Ankara suyu ile ilgili olağanüstü durumu ortaya koyan, konunun ciddiyetine binaen Ankara Büyükşehir Belediyesinin görevini yerine getirmemesi halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağına vurgu yapılan yazı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından rutin bir işlem olarak kamuoyuna açıklanmıştır. Hatta bununla da yetinilmeyerek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bürokratları tarafından alelacele hazırlatılan bir başka yazı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın twitter adresinden paylaşılmıştır. Böylelikle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valiliğine gönderdiği uyarı yazısına ilişkin dikkatler başka bir noktaya çekilmeye çalışılmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in twitter adresinde paylaştığı bu yazı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’nın 30 Eylül günü öğleden sonra Kurum Başkanlığına sunduğu bir bilgi notudur. Kamuoyuna yönelik hazırlanmış değildir. Kurum tarafından açıklanmış değildir. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’nın 30 Eylül günü öğleden sonra Kurum Başkanlığına sunduğu bilgi notunda, merkez şebeke suyundaki uygunsuzluklar yüzdelere verilerek açıklanmış sonra da uygunsuzlukların halk sağlığını tehdit edecek düzeyde olmadığına kanaat getirildiği ifade edilmiştir. Daire Başkanlığı, bu yoruma açık ifadeyi neye göre kullanmıştır, belli değildir. Bu ifadeler Sözcü Gazetesinde de yayımlanan Kurum Başkanlığı’nın 19 Eylül 2014 tarihli yazısı ile de çelişmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın twitter adresinde paylaşılan bu yazı Halk Sağlığı Kurumunun 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valiliği’ne gönderdiği Ankara’nın şebeke suyunun insan sağlığını tehdit eden nitelikte olduğu ve konunun cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacak ciddiyette olduğu gerçeğini saptırmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çabadır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valiliğine gönderilen yazı, Kızılırmak suyuna ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU’nu DSİ Genel Müdürü olarak imzaladığı Kızılırmak suyuna ilişkin raporunu da doğrulamaktadır.

Bu bağlamda;

Soru 1- Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valiliği’ne gönderilen yazıda 2014 yılında alınan numunelerde içme-kullanma sularında demir, nitrat, alüminyum, arsenik, C. perfringens, Enterokok, Escherichia coli, ve Koliform bakteri parametreleri yönünden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen

sınır değerlere göre uygunsuzluk bulunduğu, klor düzeylerinin ise yetersiz olduğunun tespit edildiğini bilgisine yer verilmektedir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Ankara'da 2014 yılı içinde kaç noktadan numune alınmıştır? Kaç noktada yukarıda bahsedilen riskler saptanmıştır?

Cevap 1- Yerleşim yerlerine, sağlıklı ve güvenli içme-kullanma suyu temini belediye mücavir alanlarında belediyelerin, belediye mücavir alanı dışında ise il özel idarelerinin sorumluluğundadır. Yerel yönetimlerce şebekeye verilen suyun, denetimi ve kontrolü ise Bakanlığımızca yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce 2014 yılı içinde Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle gibi merkez ilçeleri ile Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerine ait içme-kullanma suyundan denetim ve kontrol izlemesi amaçlı su numuneleri alınarak analizleri yaptırılmıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valiliği'ne gönderilen yazıda Ankara'nın merkez ilçeleri dışında kalan ilçelerine ait içme-kullanma suyunda tespit edilen uygunsuzluklara işaret edilmiştir.

Ankara'nın içme-kullanma suyundan, yıllık 4310 kontrol ve 836 denetim numunesi alınmaktadır. Ankara'da bulunan 25 ilçede toplam 1091 adet numune alma noktası bulunmaktadır. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce 2014 yılı içinde ASKİ İvedik Arıtma Tesislerinden beslenen şebeke suyundan 1327 su numunesi alınarak çeşitli analizler yapılmış, 22.349 bakiye klor ölçümü yapılmış olup halk sağlığını tehdit edecek veya salgına yol açabilecek herhangi bir riskli durum tespit edilmemiştir.

Soru 2- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN imzalı yazıda ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin defalarca uyarılmasına rağmen herhangi bir iyileştirmenin yapılmadığı belirtilmektedir. İçme-kullanma suyu konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi kaç defa uyarılmıştır. Uyarı yazılarının tarihi ve içeriği nedir. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığına verilen bir bilgi var mıdır?

Cevap 2- Ankara'nın içme-kullanma suyu ihtiyacı İvedik Arıtma Tesisinden karşılanmakta olup İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen fiziki, kimyevi ve mikrobiyolojik özellikleri haizdir Bu nedenle Bakanlığımızca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına içme-kullanma suyu uygunsuzluğuna yönelik herhangi bir uyarıda bulunulmamıştır. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Başkanlığı tarafından da Bakanlığımıza Ankara'nın içme-kullanma suyu kalitesi hakkında herhangi bir bilgi vermesi gerekmemektedir. Bakanlık olarak köy içme-kullanma suyu kalitesi de dâhil olmak üzere tüm yerleşim yerlerine ait içme-kullanma suyu kalitesi Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden düzenli olarak takip edilmektedir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumumuz tarafından 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valiliği'ne gönderilen yazıda, içme-kullanma suyu ihtiyacı Ankara'nın İvedik Arıtma Tesisinden karşılanmayan Akyurt, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerine ait içme-kullanma suyundaki uygunsuzluklar ifade edilmiştir. Söz konusu ilçeler 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı *On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun* gereğince 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli seçimleri müteakip Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olan ilçelerdir. Diğer bir ifade ile adı geçen ilçelere içme-kullanma suyu temin edilmesi ve uygunsuzluklarının iyileştirilmesi yükümlülüğü 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna geçmiştir. Bu tarihten önce ilgili il özel idaresi ve belediyelere tespit edilen her uygunsuzluk durumunun bildirilmesine rağmen içme-kullanma

suyu kalitesinde herhangi bir iyileşme görülmediği için, bu durum 19 Eylül 2014 tarihli yazımız ile Ankara Valiliği'ne de bildirilmiştir.

Soru 3- Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 19 Eylül 2014 tarihli yazısında Ankara'nın içme-kullanma suyunun insan sağlığını tehdit edecek boyutta olduğunun daha önceki tarihlerde saptandığı anlaşılmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımız neden uyarılmamıştır. Vatandaşlarımızın su gibi yaşamsal bir konuda uyarılması Sağlık Bakanlığının öncelikli görevlerinden değil midir? Bu uyarı yapılmış olsaydı yüzde 250 oranında artan ishal vakalarının bir nebze de olsa önüne geçilemez miydi?

Cevap 3- Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce, su numunesi analizleri sonrasında tespit edilen uygunsuzluklar hem il özel idaresine hem de ilgili belediyelere bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması, su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve konu hakkında halkımızın bilgilendirilmesi istenmektedir. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere Kurumumuz tarafından 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valiliği'ne gönderilen yazıda Ankara'nın içme-kullanma suyunun insan sağlığını tehdit edecek boyutta olduğu ifadelerine hiçbir şekilde yer verilmemişken, kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmalara sebep olacak şekilde yazı içeriğinin çarpıtılarak kamuoyuna sunulması, gerçek dışı ve asılsız açıklamaların yapılması vatandaşlarımızı endişeye sevk etmektedir. Bu nedenle özellikle içme-kullanma suyu kalitesi konusunda gereksiz açıklamalardan kaçınılması halk sağlığı açısından gerekli görülmektedir.

Soru 4- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verileri ışığında Ankara'nın içme-kullanma suyu uzun süre kullanıldığında hangi kalıcı hastalıklara yol açacaktır?

Cevap 4- Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce 2014 yılı içinde ASKİ İvedik Arıtma Tesislerinden beslenen şebeke suyundan alınan su numunesi sonuçları incelendiğinde kalıcı hastalığa sebep olabilecek uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Soru 5- Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 19 Eylül 2014 tarihli yazısının dayanağını oluşturan veriler tarih ve parametre başta olmak üzere tüm ayrıntıları ile Ankaralılarla ve kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Bu verileri öğrenmek vatandaşlarımızın Anayasal hakları değil midir?

Cevap 5- Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce alınan su numunelerinin sonuçları ilgili yerel yönetimlere bildirilerek tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması sağlanmaktadır. Diğer taraftan, tespit edilen uygunsuzluk halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde ise suyun içme ve yemek hazırlama amaçlı kullanılmaması konusunda halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Soru 6- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'nın 30 Eylül günü öğleden sonra Kurum Başkanlığına sunduğu bir bilgi notu sadece sınırlı parametreler için yapılmış bir değerlendirmedir. Bu kurum içi yazışmayı kamuoyuyla paylaşan bürokratlarımız hakkında idari ve adli işlem yapılacak mıdır?

Cevap 6- Daha önce de ifade edildiği üzere Ankara'nın içme-kullanma suyuna yönelik gerekli açıklamalar şahsım tarafından zaman zaman yapılarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu bilgilerin bürokratlarımızca kamuoyu ile paylaşılmış olması, haklarında idari ve adli işlem yapılmasını gerektirecek hukuki sebep oluşturmamaktadır.

İlginize teşekkür ederim.