

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

06 Ocak 2015


Sayı : 64272063- 610- 36
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-55888)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 02.12.2014 tarih ve 43452547-120.00-205004 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut TANAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/55888 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT TANAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/55888)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

- Şanlıurfa İli Eyyubiye İlçesine bağlı Ulucanlar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların trafolarının yetersiz olduğu iddiaları doğru mudur?
- Trafo elektrik yükünü kaldıramadığı için bu vatandaşlarımızın sık sık elektriklerinin kesildiği iddiaları doğru mudur?
- Vatandaşlarımızın bu yönde şikayetlerini DEDAŞ'a iletmelerinden sonra DEDAŞ'm yeni bir trafo sözü verdiği ancak bu yeni trafoyu kurmadığı iddiaları doğru mudur?
- DEDAŞ söz verdiği bu trafoyu ne zaman kuracaktır?
- Sürekli devam eden ve uzun süren elektrik kesintileri nedeni ile vatandaşlarımızın beyaz eşya, televizyon, buzdolabı gibi malları zarar görmekte ve bozulmaktadır? Bu zararı İdare karşılayacak mıdır?
- Elektrik kesintileri Ulucanlar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal hayatını olumsuz etkilemekte olup, bu vatandaşlarımız kış yaklaşırken çalıştırmak zorunda oldukları elektrik sobalarını çalıştıramaz, öğrenciler ders çalışamaz, buzdolabında saklanan gıdalar bozulur olmuşken Bakanlığınızın bu yönde herhangi bir işlemi olacak mıdır?
- DEDAŞ'ın bu ihmaline karşı Bakanlığınızca hangi işlemler yapılacaktır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgide özetle; "Ulucanlar mahallesinde toplam kurulu gücü 760 kVA olan 2 adet 250 kVA, 1 adet 160 kVA ve 1 adet 100 kVA olmak üzere toplam 4 adet trafo bulunmaktadır. Ulucanlar Mahallesi ile beraber aynı gruptan enerji alan 7 mahallenin çektiği enerji miktarı 5.6 MW'tır. Elektrik şebeke ve trafo kurulu gücü talep edilen enerjiyi karşılayabilecek durumdadır. Meydana gelen kesintiler genel olarak; kış döneminde ısınma amaçlı kaçak elektrik kullanımının yol açtığı aşırı ve dengesiz tüketimlerle birlikte hatların kapasitesinden fazla yüklenmesi ve trafoların sürekli aşırı yük altında çalışması sonucu arıza yapmasından kaynaklanmaktadır. Elektrik iletim sisteminde trafo kapasiteleri yetersizliği yönünden herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bununla birlikte; onarım, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle programlı kesintiler yapılmakta ve bu kesintiler 48 saat önce yazılı ve görsel iletişim araçları ve sorumlu il Valilikleri aracılığıyla abonelere duyurulmaktadır. Arıza kaynaklı kesintilere ise en kısa sürede müdahale edilmektedir." denilmektedir.

Kayıp kaçak oranlarının azaltılması konusu öncelikli hedeflerimizin başında gelmekte olup bu alandaki yoğun çalışmalarımız ve alınan tedbirler neticesinde ülke genelinde kayıp kaçak oranları 10 yıl önceki % 23-25 düzeylerinden % 14-15 düzeylerine kadar düşürülmüştür. Bu yöndeki çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir.

Kaçak ve kayıt dışı elektrik kullanımının önlenmesi amacıyla Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından elektrik abonelerinin ölçü sistemleri kaçak kullanımı engelleyecek şekilde kontrol edilmekte ve kaçak kontrol takibi için kayıp kaçak tarama çalışmaları periyodik olarak devam etmektedir. Elektriğin kesintisiz ve kaliteli olarak sunulabilmesi amacıyla kaçak elektrik kullanımı ile mücadeleye devam edilmekte ve halkın bilinçlendirilmesi ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir.