

22 Ocak 2015

Sayı : 64272063- 610 -220
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-56991)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 15.12.2014 tarih ve 43452547-120.00-206909 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Faik TUNAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/56991 esas numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Sorular 1, 2:

İstanbul ili Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde elektrik hatlarındaki sorunlar uzun süreden beri devam etmektedir. Bölgede yeni yapılaşmanın fazla olması ve mevcut elektrik hatlarının yetersiz olmasının sık sık elektrik kesintilerine neden olduğu ifade edilmektedir. Öyle ki son 4 gündür 57. Sokak sakinleri elektriksiz bir şekilde yaşamaktadırlar.

Bu çerçevede;

- Hava sıcaklıklarının iyice düştüğü bugünlerde aradan 4 gün geçmesine rağmen elektriğin verilememesinin sebebi olarak gösterilen hatların yenilenmesi konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? Eğer böyle bir çalışma varsa neden yaz aylarında böyle bir çalışma yapılmamıştır? Böyle bir çalışma yok ise neden yapılmamaktadır?
- Bölgede ki konut, işyeri ve diğer elektrik tüketim unsurlarının toplam tüketim miktarı günlük ne kadardır?

Cevaplar 1, 2:

Konu ile ilgili olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den bilgi talep edilmiş olup alınan bilgide özetle; "Bahse konu kesinti, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi 57-59-61-63-65-67-69-71 Sokaklarını besleyen 21453 Trafo Merkezi Depar 5 üzerindeki kabloda yükten dolayı arıza çıkması nedeni ile meydana gelmiştir. 21453 Trafo Merkezindeki arıza mümkün olan en kısa sürede giderilmiştir. Yatırım programı kapsamında, 22614 no.lu trafo merkezinden 71 Sokak girişine kadar kablo atılarak yük bölümü yapılmıştır. Aynı mahallede artan güç taleplerinin karşılanması amacıyla 27001-27002-27030-27004-27005 no.lu trafo merkezlerinin kurulması planlanmış ve projelendirmeleri tamamlanmıştır. Bununla birlikte, enerjinin kaliteli ve kesintisiz olarak verilebilmesi amacıyla periyodik olarak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülmektedir. Bölgede Akçaburgaz Mahallesi'ne Akçaburgaz fideri üzerinden enerji verilmektedir. Fiderin yükü 15 MW civarında olup tüketimi 360.000 kWh'tir." denilmektedir.