

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/60453
15 Mayıs 2015

Sayı : 64272063- 610-1321
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-60453)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 43452547-120.00-216353 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Umut ORAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/60453 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

Ek : Önerge Cevabı (1 Sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN UMUT ORAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/60453)

Sorular 1, 2, 3:

- Son aylarda İstanbul genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin sebepleri nelerdir?
- Yaşanan kesintilerle ilgili olarak elektrik dağıtım şirketleri denetlenmekte midir? Denetlenmekteyse bu denetimlerin sonucunda hangi şirketler ne kadar ceza almışlardır?
- Kesintilerin önüne geçmek için ne gibi ek tedbirler alınmakta hangi yenileme yatırımları yapılmaktadır?

Cevaplar 1, 2, 3:

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik gereğince dağıtım şirketlerinin inceleme ve denetimleri Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Denetim sonrasında hazırlanan rapor Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve dağıtım şirketine gönderilmektedir. Rapor EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Raporun sonuçlandırılmasına ilişkin olarak ilave incelemeye gerek görülmesi halinde, bu inceleme EPDK tarafından ayrıca gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin denetimi 10.11.2014 – 29.11.2014 tarihleri arasında, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AYEDAŞ)'ın denetimi ise 23.02.2015 – 13.03.2015 tarihleri arasında yapılmıştır.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Olumsuz hava şartlarından dolayı atmosfere açık bir sistem olan elektrik iletimi sadece ülkemizde değil tüm dünyada olumsuz yönde etkilenmektedir. Olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arızaların giderilmesine yönelik tüm arıza ekipleri en hızlı şekilde çalışmalarını sürdürmüştür.

AYEDAŞ'ın sorumluluk bölgesi genelinde sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlama hedefi doğrultusunda şebeke yenileme ve iyileştirme yönünde operasyonel ve yatırım çalışmaları devam etmektedir. Mevcut elektrik şebekesinin yenilenmesi, iyileştirilmesi ve akıllı şebeke sistemlerinin devreye alınması ile ilgili çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, öncelikle tüm bilgi sistemleri altyapısı yenilenerek tüm bölge genelinde daha etkin süreç yönetimi ve raporlama imkanına erişilmiştir. Bununla beraber, planlı şebeke bakımları, şebeke yatırımları, aydınlatma bakımları, şebekeyi uzaktan izlemeye yarayan SCADA sistemi çalışmaları, şebeke envanterinin dijital ortamda yer almasına imkan tanıyan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi gibi alanlardaki çalışmalarla birlikte şebeke yenileme ve iyileştirme amacıyla yatırım çalışmaları da devam etmektedir.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi sorumluluğundaki arıza sayılarının azaltılması için yatırım çalışmaları ve periyodik bakım çalışmaları yapılmaktadır. 2014 yılı içerisinde abonelerin daha kaliteli hizmet alabilmeleri için değişik lokasyonlarda toplamda 198.396 adet bakım ve onarım çalışması yapılmıştır. Arızalara 1.230 personel ve 156 araç ile 7/24 müdahale edilmektedir. 10,5kV'tan 34,5kV gerilim seviyesine dönüşüm çalışmaları, dağıtım ve trafo merkezleri ile Alçak Gerilim ve Orta Gerilim yenilemeleri içeren çalışmalar planlanarak yapılmaktadır.