

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/60461

Sayı : 64272063- 610 -1328
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-60461)

15 Mayıs 2015

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 43452547-120.00-216353 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın Mevlüt DUDU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/60461 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT DUDU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/60461)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

- Hatay ili ve ilçelerinde, kısa ya da uzun süreli olarak meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri nelerdir?
- Elektrik dağıtım işlerinin özel şirketlere verilmesinin elektrik kesintilerinin artmasında herhangi bir etkisi olmuş mudur?
- Bölgede faaliyet gösteren trafo ve elektrik dağıtım hatlarının ilk yapılış tarihi nedir? En son bakım ve kontrolleri ne zaman yapılmıştır?
- Hatay ili ve ilçelerinde ortalama olarak ayda kaç kez arıza ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır?
- Ortalama bir bakım çalışması için yaklaşık olarak kaç saatlik bir kesintiye ihtiyaç duyulmaktadır?
- Hatay ili ve ilçelerindeki elektrik kesintilerinin halkın yaşamını olumsuz etkilememesi amacıyla şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
- Bölge halkının elektrik kesintisi ile ilgili şikâyetlerine "bakım yapılıyor" diye verilen yanıtlara, bölge halkının; "bu kadar bakım yapılıyor, neden hala bu kadar çok elektrikler kesiliyor?" sorusuna nasıl bir cevap vereceksiniz?
- Arıza ya da bakım çalışması olduğu söylenen ancak daha önceden haber verilmeyen kesintiler nedeniyle halkımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?
- Hatay ili ve ilçelerinde tüm yaşamı olumsuz etkileyen elektrik kesintilerinin çözümlenmesi için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Önergede yer alan konulara ilişkin Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden bilgi talep edilmiş olup alınan cevap aşağıda özetlenmiştir.

Hatay ilinde ve ilçelerinde bulunan mevcut enerji nakil hatları ve trafo merkezleri, elektrik enerji talepleri göz önünde bulundurularak ve ihtiyaç doğrultusunda planlanarak tesis edilmiştir. Mevcut enerji nakil hatlarında işletme ömürlerine göre yatırım veya bakım çalışmalarında onarım ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

Planlı kesintiler yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında yapılmakta olup 48 saat öncesinden şirketin web sitesi, çağrı merkezi ve basın yayın kuruluşları kanalıyla kamuoyu bilgilendirilmektedir. Şebekede oluşan olumsuzlukların giderilmesi için Arıza Bakım Onarım ekipleri 24 saat vardiyalı olarak çalışmakta ve arıza kaynaklı kesintilere en kısa sürede müdahale edilmektedir.

2014 yılında Hatay ilinde 48,5 km hatta ve 382 şebeke ekipmanına (trafo, hücre, kesici, ayırıcı, pano v.b.) kapsamlı bakım çalışması gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalar kapsamında mevcut ekiplerin dışında ilave ekipler bakım iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir. Kesintiden etkilenen abone sayısının azalması ve şebeke arızalarının yayılmasının önlenmesi amacıyla röle koordinasyon projesi devam etmektedir.

2015 yılı içerisinde SCADA (Uzaktan İzleme ve Müdahale Sistemi) projesi devreye alınarak oluşan arızalara uzaktan tespit ve müdahale olanağı sağlanacaktır.

Arıza yerinin kısa sürede tespiti amacıyla Aralık ayı içerisinde 50 adet Arıza Gösterge Düzenek işi işletmeye alınmış olup, proje çalışmalarına 2015 yılında devam edecektir.