

05 Haziran 2015

Sayı : 64272063- 610-1606
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-63875)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


İlgi : TBMM Başkanlığının 20.04.2015 tarihli ve 43452547-120.00-225159 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan TAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/63875 esas nolu yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

Ek : Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN ALTAN TAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/63875)**

Sorular 1, 2, 3:

Türkiye 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon ve Diyarbakır dâhil olmak üzere onlarca ildeki elektrik kesintisiyle başladı. Onlarca ili kapsayan bu kesintinin iletim hatlarındaki bir arızadan kaynaklandığı söylene de bu arızanın kaynağına ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Buna göre:

- Türkiye genelinde yaşanan bu elektrik kesintisinin gerekçelen nelerdir?

Herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

- Neden bu kesintiler 10 saate yakın bir süre boyunca giderilememiştir?

- Bu kesintilerin Türkiye'ye maddi zararı ne kadardır?

Cevaplar 1, 2, 3:

31 Mart 2015 tarihinde, 400kV Enerji İletim Hatlarından bir kısmı yaz dönemi yüklenmeleri öncesinde iyileştirme, yenileme, kapasite artırımı ve yeni devreye girecek santrallerin bağlantı hattı çalışmaları nedenleriyle açık olduğundan Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki hatların yüklenmeleri artmış ve 400 kV Kurşunlu-Osmanca Enerji İletim Hattının da arızadan açması sonrası sistemde kararsızlık meydana gelmiştir. Sonrasında iletim sistemini doğudan batıya bağlayan uzun hatlarda güç salınımı oluşmuş, doğu-batı arasındaki diğer hatlar da açmış, doğu bölgesinde yüksek frekans, batı bölgesinde ise düşük frekans oluşmuş, batıdaki santraller düşük frekanstan doğu bölgesindeki santraller ise yüksek frekanstan servis harici olmuşlardır. Elektrik İletim Sisteminde yaşanan söz konusu arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmıştır.

Türkiye genelinde yaşanan bahse konu sistem arızasına mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmiş ve sistem aynı gün içerisinde enerjilendirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci halen devam etmektedir.