

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/61794

21 Mayıs 2015

Sayı : 64272063- 610 -1368
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-61794)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 11.03.2015 tarihli ve 43452547-120.00-219240 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Özgür ÖZEL'in tarafıma tevcih ettiği 7/61794 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

Ek : Önerge Cevabı (2 Sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/61794)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Manisa'daki elektrik kesintileri ile gündeme gelen GEDAŞ'ta (Gediz Elektrik Dağıtım AŞ) çalışan işçi sayısı yarı yarıya düşürülmüş, işçiler insani olmayan koşullarda günlük 16 saat, arızanın yoğun olduğu dönemlerde ise hiç izin yapmadan 3 vardiya üst üste çalışmak zorunda bırakılmıştır. Ayrıca Manisa'da uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerine de hala çözüm bulunamamasının nedeninin işçi sayısındaki bu azlık olduğu da belirtilmektedir.

Saruhanlı ve Turgutlu bölgesinde ise hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımız mağdur olmuş, özellikle tavuk çiftliklerinin olduğu bölgelerde uzunca bir süredir devam eden elektrik kesintileri nedeniyle zor günler yaşanmaktadır. Saruhanlı ve Turgutlu'nun köylerinde son 1 hafta içerisinde 2-3 kez uzun süreli elektrik kesintileri yaşanmış ancak özellikle gece vardiyasında GEDAŞ Saruhanlı ve Turgutlu'da çalışan yetkili olmadığı için vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulamamıştır. Köylerde hala elektrik kesintileri devam etmekle birlikte, vatandaşların şikayet başvuruları da sonuçlanmamış ve Manisa GEDAŞ bu bölgeye bakmadığını söylemiştir.

Bu bağlamda;

- GEDAŞ bünyesinde Manisa'da kaç işçi çalışmaktadır?
- GEDAŞ bünyesinde istihdam edilen işçilerin sayısında bir azaltma yapıldığı iddiaları doğru mudur?
- GEDAŞ Saruhanlı ve Turgutlu'da gece vardiyasında çalışan yetkili olmadığı doğru mudur?
- Son günlerde Manisa'da sürekli yaşanan olan elektrik arızalarının hala çözüme kavuşmamış olmasının nedeni nedir?
- GEDAŞ'la ilgili şikayetler Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Bu konuda Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmıştır?
- GEDAŞ Manisa'nın tüm ilçelerde personel sayısını artırması ve irtibat alanını genişletmesi yönünde bir çalışması bulunmakta mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanan, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik'in "İnceleme ve Denetim" başlıklı 5 inci maddesinde "Şirketlerin periyodik olarak inceleme ve/veya denetimi belirli sürelerde, belirlenmiş konularda ve yılda en az bir kez yapılır." denilmektedir. Bakanlığımız tarafından 21 Elektrik Dağıtım Şirketinin faaliyetlerinin denetimi bu kapsamda yılda en az 1 defa gerçekleştirilmekte olup, dönem içinde de Bakanlığımıza gelen şikâyetler Dilekçe Kanunu kapsamında değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bütün dağıtım şirketleri Bakanlığımızın denetim ekipleri tarafından yönetmelik kapsamında titizlikle denetlenmektedir.

Bahse konu Yönetmelik ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ'e dayanılarak, bölgede sorumlu elektrik dağıtım şirketi olan Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Gediz EDAŞ) 10.11.2014 – 28.11.2014 tarihleri arasında Bakanlığımız tarafından denetlenmiştir. Söz konusu denetim sonucunda hazırlanan rapor, ilgili yönetmeliğin "İnceleme ve Denetim Raporunun Sonuçlandırılması" başlıklı 16 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında "Bakanlık tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na gönderilen inceleme ve denetim raporu makul bir süre içerisinde EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır. Raporun sonuçlandırılmasına ilişkin olarak ilave incelemeye gerek görülmesi halinde, bu inceleme EPDK tarafından ayrıca gerçekleştirilir." hükmü kapsamında hazırlanan rapor EPDK'ya gönderilmektedir.

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/61794)**

Önergede yer alan konulara ilişkin Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Gediz EDAŞ)'nden bilgi talep edilmiş olup alınan cevap aşağıda özetlenmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Tam Fırtına olarak tanımlanan fırtınanın olduğu 31.01.2015 - 03.02.2015 tarihleri arasında, Şehzadeler ve Yunus Emre ilçelerinde, 179 adet elektrik telinde kopma ve 756 adet elektrik arızası meydana gelmiştir. Şebekede meydana gelen olağanüstü durumu yönetmek için kriz masası kurulmuş, Manisa ili, Yunus Emre ve Şehzadeler ilçelerinde oluşan arızalara, 24 saat aralıksız çalışan 10 adet ekip ve 18 adet araç, vinç, kepçe, iş makinası ile müdahale edilmiştir. Hava şartlarına bağlı olarak kısa zamanda oluşan elektrik arızalarına mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmiş ve onarımı sağlanmıştır. Aynı dönemde Manisa ili genelinde iletken kopması, direk yıkılması ve geçici arızalarla birlikte toplam 3004 adet arıza meydana gelmiştir. İl genelinde 23 olan ekip sayısı 56'ya, 46 olan çalışan sayısı 297'ye, 42 olan araç sayısı 78'e çıkartılarak arızalara müdahale edilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeni ile şebekede oluşan olumsuzlukların giderilmesi için, Arıza Bakım Onarım ekipleri 24 saat vardiyalı olarak çalışmış ve arıza kaynaklı kesintilere en kısa sürede müdahale edilmiş, şebeke onarılarak kullanıcılara elektrik verilmiştir.

Şirket devir aşamasında 4-C kadrosu ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan geçişler dışında personel sayısında bir azalma olmamıştır. Arıza Bakım Onarım işinde çalışan işçi sayısı 234'tür. Turgutlu ilçesinde 24:00-08:00 vardiyasında sahada çalışan bir ekip bulunmaktadır. Saruhanlı ilçesinde gece vardiyasında oluşan arızalara müdahale etmek için nöbetçi ekip bulundurulmaktadır.