

Sayı : 64272063- 610 -1615
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-63878)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.04.2015 tarihli ve 43452547-120.00-225159 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut TANAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/63878 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden alınan bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

Ek : Önerge Cevabı (1 Sayfa)



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT TANAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/63878)

Sorular 1, 2, 3, 4:

- 31.03.2015 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisinin sebepleri nelerdir?
- Bu kesintiden hangi iller etkilenmiştir? Söz konusu kesintiden etkilenen her il ayrı ayrı belirtilmek üzere elektrik kesintisi kaç saat sürmüştür?
- Ülke genelinde bir daha bu şekilde bir elektrik kesintisi yaşamamak adına altyapı iyileştirme çalışmaları yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu çalışmalar nelerdir?
- Kesintiden ülkenin geneli etkilenmiş olduğundan eğitim, sağlık, sanayi, ulaşım gibi faaliyetler durmuş, vatandaş büyük zarara uğramıştır. Kesintiden Ötürü uğranılan zarar ne kadardır? Bu zararların tazmini hususunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4:

31 Mart 2015 tarihinde, 400kV Enerji İletim Hatlarından bir kısmı yaz dönemi yüklenmeleri öncesinde iyileştirme, yenileme, kapasite artırımı ve yeni devreye girecek santrallerin bağlantı hattı çalışmaları nedenleriyle açık olduğundan Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki hatların yüklenmeleri artmış ve 400 kV Kurşunlu-Osmanca Enerji İletim Hattının da arızadan açması sonrası sistemde kararsızlık meydana gelmiştir. Sonrasında iletim sistemini doğudan batıya bağlayan uzun hatlarda güç salınımı oluşmuş, doğu-batı arasındaki diğer hatlar da açmış, doğu bölgesinde yüksek frekans, batı bölgesinde ise düşük frekans oluşmuş, batıdaki santraller düşük frekanstan doğu bölgesindeki santraller ise yüksek frekanstan servis harici olmuşlardır. Elektrik İletim Sisteminde yaşanan söz konusu arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmıştır.

Türkiye genelinde yaşanan bahse konu sistem arızasına mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmiş ve sistem aynı gün içerisinde enerjilendirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci halen devam etmektedir.