

16 Aralık 2014

Sayı : 64272063- 610-3715
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-54771)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 14.11.2014 tarih ve 43452547-120.00-202390 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut TANAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/54771 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ve Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT TANAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/54771)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

- Ağrı İli ve İlçelerinde 2002 yılından işbu önerge tarihine kadar yıl bazında kaç adet kaçak elektrik kullanan vatandaş tespit edilmiştir? Bu kullanımlardan kaynaklı olarak kaçak elektrik kullanan bu vatandaşların toplam borcu ne kadardır?
- Ağrı İli ve İlçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın elektrik enerjisinden yararlanabilmesi bakımından Ağrı ve Türkiye'deki diğer il/ilçeler arasında kaçınıcı sırada yer almaktadır?
- Ağrı İli ve İlçelerinde ve bağlı köyler ve benzeri yerleşim yerlerinden hangileri enerji kullanımı olanaklarından faydalanamamaktadır? Bunun sebepleri nelerdir? Bu yerleşim yerleri nerelerdir?
- Ağrı İlinde yaşayan vatandaşlarımızın enerji kullanımı olanaklarına ve imkânlarına erişimlerinde yaşanan problemler ve sebepleri nelerdir?
- Bakanlığınızın bu durumu iyileştirici herhangi bir işlemi bulunmakta mıdır? Bakanlığınız bu konuda hangi işlemi gerçekleştirmeyi planlamaktadır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Ağrı il merkezinde iki adet Trafo Merkezi bulunmaktadır. Bunlardan 380/154/34,5 kV Ağrı-II Trafo Merkezi Kurulu gücü Oto Trafolar 250+150 MVA gücünde olup 50+16 MVA gücünde iki adet Güç Trafosu bulunmaktadır. Aras Elektrik Dağıtım AŞ'nin bu Trafo Merkezinden çektiği maksimum güç 14 MW olup, ihtiyaç fazlası 50 MVA güç bulunmaktadır. 154/34,5 kV Ağrı-I Trafo Merkezinde ise 50+25 MVA'lık iki adet Güç Trafosu mevcut olup, kışın maksimum 52 MW çekilmektedir. Bu Trafo Merkezinde de 23 MW kurulu güç fazlalığı bulunmaktadır. Dolayısı ile Ağrı ili ve ilçelerinin toplamda çektikleri güç 66 MW iken Trafo Merkezlerindeki kurulu güç yani emre amade bulunan güç ise toplamda 141 MW'tır. Ağrı-II ile Erzurum 380 Enerji İletim Hattı devrede olup 380 kV Ağrı-II ile 380 kV Van-II arasındaki Enerji İletim Hattının kabul çalışmalarına başlanmıştır. Ağrı-II TM'de 154 kV Enerjili İletim hatları ise Horasan, Ağrı-I ve Patnos TM'lerle bağlantılı olup; Ağrı-I TM ise D.Beyazıt ve Ağrı-II TM'ye bağlantılı ve Enterkonnekte sisteme dâhildir.

Önergede yer alan konulara ilişkin Aras Elektrik Dağıtım AŞ'nden alınan bilgide özetle; "Ağrı ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana 14821 adet kaçak elektrik kullanan abone tespit edilmiştir. Ağrı Merkez, Diyadin, Patnos ve Tutak İlçelerimizin Merkez Köy ve Mezralarında enerjisiz köy bulunmamaktadır. Taşlıçay İlçemizde sadece Yukarı Toklu Köyüne ait Derecek Mezrasında yerleşim olmadığından, Eleşkirt İlçemizde Yeşilova Köyü'ne bağlı Kavak Mezrası ile Akyumak Köyüne bağlı Haso Komu ise yayla statüsünde olup daimi yerleşim olmadığından enerji verilmemiştir. Hamur İlçemizde Erdoğan Köyüne bağlı Ömer Şaban Mezrası boşaltılmış köy statüsünde olup yatırım planına alınmıştır. Doğubayazıt İlçesi Bardaklı Köyüne bağlı Bedir Mezrası, Yığıncalı Köyüne bağlı Bulut Mezrası, Ortadirek Köyüne bağlı Soğuksu Mezrası ve Gönyolu Köyüne bağlı Tab Mezrası'nda gerekli olan yatırımlar 2014 yılı içerisinde yapılmış olup önümüzdeki uygulama dönemlerinde de devam edecektir. Meydana gelen kesintiler; kaçak elektrik kullanımının yol açtığı aşırı ve dengesiz tüketimlerle birlikte hatların kapasitesinden fazla yüklenmesi ve trafoların sürekli aşırı yük altında çalışması sonucu arıza yapmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte; onarım, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle programlı kesintiler yapılmakta ve bu kesintiler 48 saat önce yazılı ve görsel iletişim araçları ve sorumlu il Valilikleri aracılığıyla abonelere duyurulmaktadır. Olumsuz hava koşullarında kırsal dağıtım şebekesinin dağınık alanda bulunması nedeniyle arızalara müdahale zorlaşmakla birlikte kesintilere mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmektedir." denilmektedir.