

05 Haziran 2015

Sayı : 64272063- 610-1608  
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-60451)

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

**İlgi** : TBMM Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 43452547-120.00-216353 sayılı yazısı.


Adana Milletvekili Sayın Seyfettin YILMAZ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/60451 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



**Taner YILDIZ**  
Bakan

**Ek : Önerge Cevabı (2 Sayfa)**



**Sorular 1, 2, 3, 4, 5:**

Kış mevsiminin girmesiyle birlikte Adana ilimizde yoğun elektrik kesintileri yaşanmakta ve bu kesintilerin süresi zaman zaman, aralıksız 24 saati geçmektedir ve ısınmada ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Sıkıntılarını Toroslar EDAŞ'ı arayarak bildirmek isteyen vatandaşlar ilgili numaralara ulaşamamaktadır. Bu bilgiler ışığında;

- Özelleştirme kapsamında TEDAŞ Enerji Sa'ya bağlı EDAŞ tarafından alınmıştır. Bu alım kaç Türk lirasına gerçekleşmiştir?
- Toroslar EDAŞ özelleştirme koşullarını yerine getirmekte midir? Elektrik kesintileri ile ilgili sözleşmede herhangi bir yaptırım var mıdır?
- Son üç ayda sürekli elektrik kesintilerinin sebebi nedir?
- Adanalıyı mağdur eden bu sorunun çözümü için Bakanlığınızın aldığı tedbirler nelerdir?
- Toroslar EDAŞ Bakanlığınız tarafından denetleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne gibi eksikler tespit edilmiştir?

**Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:**

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'deki %100 oranındaki hissenin satışına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi 30.09.2013 tarihinde Enerjisa Elektrik Dağıtım AŞ ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 1.725.000.000 ABD Dolar teklif tutarı ile imzalanmış olup belirtilen Hisse Satış Sözleşmesinde şirketin dağıtım bölgesinde uygulanacak tarifeler, yatırımlar, hizmet kalitesi ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinde elektrik piyasası mevzuatına tabi olduğu hükmü yer almaktadır.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik gereğince yıllık inceleme ve denetimlerini, yine aynı yönetmeliğin İnceleme ve Denetim konuları başlığı altındaki 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen başlıklarda Bakanlığımızdan gönderilen heyet tarafından inceleme ve denetimi yapılır. Sonrasında hazırlanan rapor Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve dağıtım şirketine gönderilir. Rapor EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır. Raporun sonuçlandırılmasına ilişkin olarak ilave incelemeye gerek görülmesi halinde, bu inceleme EPDK tarafından ayrıca gerçekleştirilir. Bakanlığımız tarafından Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ)'nin denetimi, 20.05.2014 - 06.06.2014 tarihleri arasında yapılmıştır.

Önergede yer alan diğer hususlara ilişkin Toroslar EDAŞ'dan bilgi talep edilmiş olup alınan bilgide özetle; " Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı atmosfere açık bir sistem olan elektrik iletimi sadece ülkemizde değil tüm dünyada olumsuz yönde etkilenmektedir. Olumsuz hava koşullarının etkilerini mümkün olan en üst düzeyde azaltmaya yönelik olarak; kriz masası oluşturulmuş ve tüm arıza ekipleri en hızlı şekilde çalışmaya başlamıştır. Risk unsuru taşıyan iletken kopmalarına müdahale edilmiş ve alternatif besleme kanalları devreye sokulmuş olup çalışmalar sonucunda enerjisiz trafo kalmamıştır.

2014 yılında gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılarak ekonomik ömrünü tamamlamış ekipmanlar değiştirilmiştir. Şirket hizmet sahası içerisinde mevcut olan SCADA (Uzaktan İzleme ve Manevra Sistemi) noktalarına ilave olarak 281 adet dağıtım merkezine, daha gelişmiş ve fonksiyonel özelliğe sahip yapıda SCADA sistemi tesis edilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu sistemle orta gerilim elektrik şebekesindeki kesintiler uzaktan izlenerek anlık müdahale sağlanacaktır. Ayrıca, arızaların daha erken bulunabilmesi ve ekiplerin o noktaya yönlendirilerek kesintisi yaşanan bölgede abonelerin en az seviyede etkilenmesini sağlamak için 300 ayrı dağıtım merkezine Arıza Gösterge Düzeneği kurulması çalışmaları sürdürülmektedir.



**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN SEYFETTİN YILMAZ'IN  
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI  
(7/60451)**

2014 yılı Mart ayında muhtelif dağıtım merkezleri ve trafo binalarına tesis edilen Mobil Güç Kalitesi Ölçüm Cihazı Sisteminden raporlamalar alınarak şebekenin kalitesi ölçülmekte, sorun olduğu görülen yerlere gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Modern bir araç filosu kurularak ekip ve araç sayısı üç katına çıkarılmıştır. Her biri GPS destekli modern mobil cihazlarla donatılmış saha ekipleri arıza bilgilerine göre olay bölgesine en kısa yoldan ulaşacak şekilde yönlendirilmektedir. Söz konusu çalışmalar ışığında bölge genelinde sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlama yönünde çalışmalar aralıksız devam etmektedir.” denilmektedir.