




Sayı : 64272063-610- **23528**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-4379)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 27.04.2016 tarihli ve 43452547-120.07-32634 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4379 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-4379 Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular 1, 2, 3:

Artvin İli Şavşat İlçesi Ziyaret köyü Orta mevkiinde Ahmet Gül ismindeki vatandaşın evine gelen elektrik hattından kaynaklanan mağduriyetine çözüm aramaktadır. Konuyu ilgili yetkililere gerek şifayen, gerekse yazılı dilekçe vererek sorunun giderilmesini talep etmesine karşın adı geçen şahsın mağduriyeti yetkililerce giderilmemiştir.

Ahmet Gül ismindeki vatandaşımız söz konusu hattın yol güzergahına alınmasını yada beşli açık kablonun yine beşli kapalı kablo olarak değiştirilmesini talep etmektedir. Açık kablo tehlike arz etmekte ve yaşanması muhtemel faciaya davetiye çıkarmaktadır.

Bu bağlamda;

Artvin İli Şavşat İlçesi Ziyaret köyü Orta mevkiinde Ahmet Gül ismindeki vatandaşın yaşadığı sorun hakkında ilgili birimlerinizin bilgisi var mıdır?

Söz konusu vatandaşımızın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi hususunda bir talimatınız olacak mıdır?

Ahmet Gül ismindeki yurttaşımızın evine neden açık beşli kablo döşenmiştir? Bu durum iddia edildiği gibi tehlikeli değil midir?

Cevaplar 1, 2, 3:

Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden önergede yer alan hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup, Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Artvin ili, Şavşat ilçesine bağlı Ziyaret Köyü Orta mevkiinde ikamet eden Ahmet GÜL' ün enerji aldığı hatta yaşadığı sorun ile ilgili Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde veya Artvin İl Müdürlüğünde herhangi bir başvuru kaydı bulunmamaktadır.

Tüketici 2013 yılında yeni abonelik talebinde bulunmuş ve enerji talebini karşılamak için Çoruh EDAŞ tarafından 2013 yılı içerisinde Küçük Ek Tesisler (KET) programı kapsamında 6 direktan oluşan alçak gerilim elektrik şebekesi tesis edilmiştir. Söz konusu hattın 4 direk arası AER iletkenli, 2 direk arası ise açık iletkenli havai hat olarak tesis edilmiştir. Mevcut haliyle adı geçen havai hattın ağaçlara olan yatay ve düşey emniyet mesafeleri Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Çizelge 7'de belirtilen mesafeleri sağlamakta ve herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet verecek bir durumu içermemektedir.