



Sayı : 64272063-610-26872
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-1307)

GÜNLÜDÜR
04 Ekim 2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 14.11.2016 tarihli ve KAN.KAR.BŞK.43452547-120.00.07-7/1307-13325 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 25.01.2016 tarihli ve 31853594-610-2-355-293 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/1307 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-1307 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı »
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına

Bilgi:

Başbakanlık » Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüğüne

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Artvin ili Murgul ve Borçka ilçesinde yaşanan elektrik kesintileri toplumda infial yaratmıştır. Borçka İlçesine bağlı Akpınar köyünde yaşanan elektrik kesintileri Akpınar köyünü ve aynı hat üzerinden elektrik alan etraf köylüleri canından bezdirmiştir. Uzun süredir devam eden elektrik kesintileri son 6 ay içerisinde artık rutin bir durum almıştır. Her yağmur yağdığında, en ufak rüzgârda veya belirsiz nedenden dolayı sıklıkla elektrik kesilmektedir. Kısa süre aralığında elektrik kesintileri sıklıkla meydana gelmekte bazen de 3-4 gün sürmektedir.

Köylerde miadı dolmuş elektrik telleri ve ağaç direkler bakımsızlığından dolayı elektrik kesintilerine neden olan etkenlerdendir. Periyodik bakım ve onarımdan geçmeyen elektrik hattının trafoları da küçültülmüştür. Akpınar köyünün elektriksiz kalması neticesinde Murgul ilçesinin köyleri de karanlığa gömülmektedir. Barajları ve Hidro Elektrik Santralleri ile Enerji Kenti Artvin'in ilçelerinin ve köylerinin elektriksiz kalması izah edilebilir bir durum değildir. İlgililerin sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi hususunda uyarılması, gerekli yatırımların yapılması ve vatandaşlarımıza 2015 yılını tamamladığımız bu günlerde çağımıza yakışır bir hizmet sunulması ivedilikle gerekmektedir. Bu bağlamda;

- Artvin ili ve ilçeleri özellikle köylerinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenleri nelerdir?
- Sıklıkla yaşanan ve köy halkını olumsuz etkileyen elektrik kesintilerini gidermeyi düşünüyor musunuz?
- Borçka ve Murgul köylerinde yaşanan elektrik kesintileri ne zaman son bulacak, hayat ne zaman normale dönecektir?
- Barajları ile meşhur Enerji kenti Artvin'de yoğun elektrik kesintilerinin yaşanmasını normal karşılıyor musunuz?
- Köy hatlarının bakım ve onarımdan geçirilip yenilenmesi yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?
- 2015 yılı içerisinde Artvin ili, ilçeleri ve köylerinden yapılan bakım ve onarım çalışmaları mevcut mudur? Mevcut ise nerelerdir açıklar mısınız?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kaliteye ilişkin durumları ve yıllara sari gelişimleri Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na sunulan tablolar vasıtasıyla izlenmektedir. Bu kapsamda, herhangi bir dağıtım bölgesinde vuku bulan kesintiler; yeri ve sebebine dair bilgileri de içerecek şekilde her ay elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitesinde yayınlanmakta ve bu kayıtlar yıllık olarak EPDK'ya sunulmaktadır. Ayrıca yönetmeliğin 17 nci maddesi gereği, dağıtım şirketleri; talep etmeleri halinde tüketicilere, etkilendikleri kesintilerin nedenine ilişkin açıklamalarında bulunduğu kesinti listesini vermek zorundadır.

Artvin ili ve ilçelerini etkileyen heyelan ve sel olaylarının mücbir sebep olarak kabul edilmesine yönelik 2015 yılı içerisinde şirket tarafından talepte bulunulmuştur. Şirket tarafından gerçekleştirilen mücbir sebep talebi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, 28/01/2016 tarihli ve 6083-24 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu talep uygun değerlendirilmiş Bu Karar kapsamında 24/08/2015 tarihinde Artvin iline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde meydana gelen sel, heyelan ve su baskını olayları ve bu olaylar neticesinde ortaya çıkan durumlar mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

**ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR BAYRAKTUTAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/1307)**

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan ikincil mevzuatta elektrik dağıtım şirketlerinin sorumlulukları belirtilmiş olup, müşteriye yeterli, sürekli, kaliteli ve belirtilen gerilim aralığında elektrik enerjisi sunması bunun için gerekli yatırımları yapması dağıtım şirketlerinin mükellef olduğu sorumluluklarından bazıları olarak meri mevzuatta hüküm altına alınmıştır. Elektrik enerjisinin tüketicilere ulaştırılmasında kesintilerin meydana gelmesi kaçınılmaz olsa da bu konuda önemli olan şebeke işletmecisinin gerekli önlemleri alarak ve yatırımları yaparak kesinti süre ve sayılarının ilgili mevzuatta belirtilen asgari seviyelere hatta bu seviyelerin daha da altına çekilmesini sağlamasıdır. Gerekli mevzuat düzenlemeleriyle ve yapılacak çalışmalarla; oluşan elektrik kesintilerinin süresi ve sıklığını asgari düzeylere indirmek EPDK'nın ve elektrik dağıtım şirketlerinin nihai hedefidir.

Çoruh EDAŞ'tan önergede bahsi geçen hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Artvin ili ve ilçelerinde şebeke, teçhizat arızaları gibi teknik sebepler, enerji iletim hatları ile enerji nakil hatlarının deplaseleri sırasındaki programlı kesintiler, kısıtlı arazilerdeki (dağlık, vadi vb.) hat deplaseleri, sel, heyelan vb. hava şartlarına dayalı olarak şebekemizde meydana gelen hasarlar, 3. şahıs kaynaklı kesintiler, havai hatlarımıza temas eden ağaçlar, olumsuz hava koşulları, bakım onarım ve yenileme çalışmalarından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Borçka ilçesi Akpınar Köyünde 2015 yılı yaz aylarında tekrar eden arızalar üzerine arıza noktaları tespit edilmiş ve bakım onarım çalışmaları ile arıza sayıları asgari seviyelere indirilmiştir. Ayrıca 2015 yılı Aralık ayında yapılan çalışma ile Borçka ve Murgul köylerine ait elektrik hatlarını birbirine bağlayan ancak vatandaş engellemesi nedeniyle 2011 yılından beri işletmeye alınamayan hat işletmeye alınmıştır. Böylelikle ilgili köylere mevcut besleme noktasında arıza oluşması halinde alternatif hat üzerinden elektrik verebilecek sistem tesis edilmiştir.

İl müdürlüklerinde oluşturulan kriz merkezleri ile gelişmeler anında takip edilip değerlendirilerek nakil hatları öncelikli olmak kaydıyla oluşan arızalara teknik ekipler tarafından en kısa süre içerisinde müdahale edilmektedir

Artvin İl Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 6000 km uzunluğundaki, 125.000 direkli dağıtım şebekesinin her yıl periyodik bakımları yapılmaktadır. Bunlara İlave olarak yükleniciler vasıtasıyla yürütülen bakım onarım ve yatırım(yenileme) çalışmaları ile arıza sayılarında % 50 azalma meydana gelmiştir. Artvin ilinde 2015 yılında 17 farklı bölgede AG ve OG 'de bakım onarım çalışmaları yapılmış, 265 farklı noktada küçük ek tesis talepleri değerlendirilmiş ve 12 noktada büyük tesis yatırımları tamamlanmıştır.