



Sayı : 64272063-610- 23529
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-4614)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.04.2016 tarihli ve 43452547-120.07-33103 sayılı yazısı.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in tarafıma tevcih ettiği 7/4614 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-4614 Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular 1, 2:

Niğde Uluğaç Köyü'nde her rüzgarda elektrik kesilmekte ve elektrikli aletlerin zarar görmesinden öte ışıktan mahrum kalınmaktadır.

Elektrik kesintisinin oluşum nedeni nedir?

Arıza oluyorsa, arızanın her seferinde rüzgardan etkilenecek olması kabul edilebilir bir durum mudur?

Cevaplar 1, 2:

Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden önergede yer alan hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup, Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Uluğaç Köyüne enerji tedariki sağlayan enerji nakil hattı 2011 yılında tesis edilmiştir. Enerji nakil hattı yeni olmasına rağmen bu yıl beklenenin üzerinde 122 km/saate ulaşan çok şiddetli fırtına etkili olmuştur. Söz konusu durum Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin bilgisi dahilinde olup, fırtına sonrası gerekli bakımlar yapılmış ve ayrıca ilave yatırım ile 2016 yılı içerisinde iyileştirme planlanmıştır.

Diğer taraftan arıza kayıtları incelendiğinde, söz konusu bölgede 2016 yılında 21 adet arıza kaynaklı kesinti meydana gelmiştir. Bu kesintilerin 10 adedi şiddetli rüzgâr sebebiyle, 11 adedi 3. şahıslara ait trafoların arızalanması nedeniyle meydana gelmiştir. Bakım çalışmaları kapsamında tekrar arıza yaşanmaması için 3. şahıslara ait trafoların da bakımı yapılmıştır.