



7/687
GK 34

26 Subat 2015

T.C.
ENERJİ VE
TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **5726**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-687)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 28.12.2015 tarihli ve 43452547-120.07-9944 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Meral DANIŞ BEŞTAŞ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/687 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-687 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 sayfa)

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/687)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Adana'nın Seyhan, Sarıçam, Çukurova, Karataş, Yüreğir, Feke, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak ilinde 7 Aralık 2015 günü büyük ölçekli elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, belirtilen ilçelerde uzun süreler boyunca tesis çalışmaları yahut bakım çalışması yapılacağı gerekçe edilerek enerji verilmeyeceği ilan edilmiştir. Ancak ne var ki, Adana ilindeki elektrik kesintileri sadece 7 Aralık günü gerçekleşen kesintiden ibaret değildir. Yaz aylarında çeşitli gerekçelerle elektrik enerjisinden mahrum bırakılan Adana'da süregelen elektrik kesintileri neredeyse sıradan hale gelmiştir. Sürekli bir biçimde sıklaşan elektrik kesintileri halkı ciddi anlamda mağdur etmekte, çeşitli sektörlerin de zarar etmesine yol açmaktadır. Buna göre;

- Bahse konu kapsamlı elektrik kesintisinin nedeni nedir? Bunun haricinde elektrik kesintilerinin başka zamanlarda da sıkça gerçekleşmesinin nedeni nedir? Elektrik enerjisinin Adana'ya yetmiyor oluşunun başlıca nedenleri nedir?
- Tesis ya da bakım çalışmalarının nedeni ve kapsamı nedir?
- Adana'nın neredeyse tamamını kapsayan bu kesintilerin havaların giderek soğuması ile bir ilgisi var mıdır? Bu kış aylarında Adana'da yaşanan elektrik kesintisini nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
- Adana ilinde, ısınma aracı olarak genellikle elektrik enerjisinin kullanılıyor olmasından hareketle bu bakım ve tesis çalışmalarının daha önce yapılması neden sağlanamamıştır? Soğuk hava şartlarında vatandaşların elektrik kesintisinden kaynaklı mağduriyetlerinin önlenmesi için herhangi bir çalışma yürütülmüş müdür? Bu konuda hangi önlemler alınmıştır?
- Bakım çalışmalarının neden ve kapsamı nedir? Bu çalışmaların geciktirilmesinin nedeni nedir?
- Adana ilinde elektrik kesintileri sürekli hale gelmiş olup bu konuda sistemli ve kapsamlı bir çalışma yürütülmemesinin nedeni nedir?
- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Adana İl Müdürlüğü yeterli teknik donanım ve kadroya sahip midir? Taşeron işçi sayısının diğer çalışanlara oranı nedir?
- Kent merkezi başta olmak üzere ilçe, köy ve mahallelerde ömrünü tamamlamış hatları yenilemeyi ve alternatif hatlar tesis etmeyi düşünüyor musunuz?
- Elektrik şebekelerinde ve güç trafolarında kullanılan teçhizatlarına uygunluğunun denetimi kim tarafından yapılmaktadır? Kurumum ilgili birimlerince mi yoksa dışardan müşavirlik hizmeti satın alınma yöntemiyle mi yapılmaktadır?
- Adana ilinde sıkça yaşanan elektrik kesintilerinin çözümüne dair bir çalışma yürütüyor musunuz? Hâlihazırda bu konuda bir iyileşme sağlanamamasının nedeni nedir? Elektrik kesintilerinin yaşanmamasına dair ne türlü çalışmalar yürütmeyi düşünüyorsunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Elektrik dağıtım faaliyetinde elektrik kesintilerinin tamamen ortadan kaldırılması, özellikle gelişen şehirlerin şebeke ihtiyaçları ve şirketin kontrolünde olmayan hava muhalefeti ve benzeri olaylar göz önüne alındığında, pratik olarak mümkün değildir. Bu sebeple, kesintilerin asgari sayıda ve sürede tutulması hedeflenerek Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde yıllık eşik kesinti sayıları ve süreleri belirlenmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda şirketin mağdur kullanıcılara tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken hizmet kalitesi standartları belirlenmiş, bu standartların sağlanması için gerekli altyapı hedefleri ortaya konmuştur. Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde yer alan tazminat yükümlülüklerine

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/687)**

ek olarak belirlenecek hizmet kalitesi hedeflerine göre gerçekleştirmelerin ödül/ceza olarak şirketlerin tarifelerine yansıtılması planlanmaktadır.

Elektrik tesislerinin proje onayı ve kabul yetkisi Bakanlığımız tarafından her yıl, yıllık olarak, yetki devri kapsamında TEDAŞ ve elektrik dağıtım şirketlerine verilmektedir. Her kurum Bakanlığımız tarafından kendilerine verilen ve yetki çerçevesinde proje onay ve tesislerin kabullerini yapmaktadır. Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği'nin 5 nci maddesi, "Elektrik tesislerinin geçici ve kesin kabul işlemleri, o tesisin Bakanlıkça veya Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşça onaylı projesi, sözleşmesi, yürürlükteki ilgili tüzük, yönetmelik ve Türk standartları, bu konudaki Türk Standartları henüz hazırlanmamışsa, tanınan ilgili yabancı standartların yürürlükteki hükümleri ve bu Türk standartları, bu konudaki Türk Standartları henüz hazırlanmamışsa, tanınan ilgili yabancı standartların yürürlükteki hükümleri ve bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır. Onaylı projesi bulunmayan tesislerin kabul işlemleri yapılmaz." hükmünü haiz olup standardı olmayan hiçbir malzeme tesiste kullanılamaz.

Önergede yer alan diğer hususlara ilişkin Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Adana ilinde sürekli yaşanan bir elektrik kesintisi söz konusu olmayıp zaman zaman oluşan arızalara ekipler tarafından en kısa sürede müdahale edilmektedir. Yeterli sayı ve donanımına sahip olan arıza ekipleri kendi ekiplerimiz olup ihtiyaç duyulduğunda zaman zaman bakım onarım ve arızalara müdahale amacıyla yüklenici desteği alınmaktadır. Şirket hizmet sahası içerisinde teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış tüm hatlar, yatırım planlarına dahil edilmekte ve en kısa zamanda gerekli yatırımlar yapılmaktadır.

Şirketin hizmet sahası içerisinde yeni yatırımlar, bakım onarımlar, üçüncü şahıslara ait hatların bağlantısı nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılmaktadır. 7 Aralık tarihinde Adana ilinin muhtelif ilçelerinde yapılan planlı kesintiler dağıtım şebekesinin yetersizliği kaynaklı olmayıp, bir kısmı yeni tesis çalışmaları, bir kısmı ise bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşmiştir.

Tesis çalışmaları; yeni yapılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı yapılan çalışmalarla birlikte mevcut hatların yeraltına alınması, trafo ve hat kapasite artırımları, teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların ve trafoların yenilenmesi, yeni aydınlatma tesisleri yapımı gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bakım çalışmaları ise, mevcut hatlarda uzun süreli arızaya neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan sehim düzeltme, izolatör yenileme, trafo bakımları, lamba arızalarının giderilmesi, yönetmelikte belirtilen mesafelere uygun olarak iletkenlere yaklaşan ağaçları budama, ayırıcı ve kesici bakımları gibi çalışmalardan oluşmaktadır.

Bahse konu planlı kesintilerin havalardan soğuması ile bir ilgisi bulunmamakla birlikte planlı kesintilerle, trafolarda aşırı yüklenmeler nedeniyle oluşabilecek elektrik kesintilerine karşı güç artırım çalışmaları da yapılmaktadır. Kış aylarında hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek arızalara ekiplerimizce en kısa sürede müdahale edilmektedir. Kesinti meydana gelmemesi amacıyla gerekli yatırımlar ve bakım çalışmalarına ara verilmeden devam edilmektedir. Bakım çalışmaları, sistemli ve programlı olarak, yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun şekilde sürdürülmektedir.