

7/2953
Ek. 56

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610 4358
Konu : Mersin Milletvekili
Fikri SAĞLAR'ın
Yazılı Soru Önergesi

....../....../2016
03 Ağustos 2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: a)TBMM'nin 23.03.2016 tarihli ve 43452547-120.07-[7/2953]-26052 sayılı yazısı
b)Başbakanlığın 07.04.2016 tarihli ve 31853594-610-2-686-1287 sayılı yazısı

Mersin Milletvekili Fikri SAĞLAR'ın, Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğu, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri TBMM 7/2953 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ÖZHASEKİ
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (1 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

MERSİN MİLLETVEKİLİ
SAYIN D.FİKRİ SAĞLAR'IN
TBMM 7/2953 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MEŞKİ) Genel Müdürü Turgut AYBAK, “Asrın projesi” olarak nitelendirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su temini projesinde, suyun alındığı Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı’na atık su karıştığını iddia etmiştir. Yaptığı açıklamada; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliğinde, “Kullanılmış sular arıtılmış da olsa, içme suyu havzalarına deşarj edilemez” hükmü bulunduğunu belirten Aybak, şunları söylemiştir:

“Alaköprü Barajı çevresindeki Akine, Sariağaç ve Ormancık mahallelerinin çalışmayan bir arıtması var. Yani atık sular KKTC’ye su taşıyan barajın havzasına deşarj ediliyor. Yani yönetmeliğin tersine bir durum söz konusudur. Biz burasının atık su sistemini devraldığımız anda biliyoruz ki, ertesi gün İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bize cezayı yazar. Biz devralacaksak bu hükümden muaf tutulacağımıza dair bir protokol imzalayalım. Çünkü yönetmeliğe aykırı bir durum oluşuyor.” Tüm bu açıklamalar kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmış ve açıklığa kavuşturulması gereken bir olay olarak gündeme oturmuştur. MEŞKİ yetkilisinin vermiş olduğu beyanatta, yönetmeliğe aykırı olan suç ikrar edilmiştir. Şaşırtıcı gerçek açıklanmıştır. Baştan sona skandal dizisi haline gelen bu ikrarların bir an önce gereği yapılmalıdır. KKTC’nin en önemli sorunu olan içme ve sulama suyu ihtiyacına çare olacak ve deniz altından büyük yatırımlarla gerçekleştirilen proje daha başından çökmüş görülmektedir. Bu durum hem kendi yurttaşlarımızın hem de KKTC vatandaşlarının sağlığını tehlikeye atacaktır. Ayrıca Türkiye’nin uluslararası arenadaki prestijinin de sarsılmasına neden olacaktır.

Bu çerçevede:

- 1- İddia edildiği gibi Anamur İlçesinde bulunan Alaköprü Barajı’na, Mersin’in Akine, Sariağaç ve Ormancık mahallelerinin atık suları karışmakta mıdır?
- 2- Bu iddia doğru ise, Akine, Sariağaç ve Ormancık mahallelerinin arıtması olmayan atık suları, içme ve sulama suyuna karışması neden bugüne kadar önlenememiştir?
- 3- KKTC’ye bu temiz olmadığı iddia edilen bu barajdan su nasıl gönderilmektedir?
- 4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliğinde, “Kullanılmış sular arıtılmış da olsa, içme suyu havzalarına deşarj edilemez” hükmüne karşın, iddia edildiği gibi atık sular Alaköprü Barajın’da deşarj ediliyorsa bir suç işleniyor. Sorumluları hakkında ne uygulanacaktır?
- 5- Atık suların karıştığı bilindiği halde, yöredeki insanlarımız ve KKTC vatandaşlarına nasıl içme ve kullanım suyu olarak tahsis edilebiliyor?
- 6- Bugüne kadar bu vahim gerçeği saklayan ve engelleyenler hakkında ne yapılacaktır?

CEVAPLAR:

1,2-Alaköprü Baraj gövdesi mansap kısmında kalan Ormancık Mahallesi’ne ait faaliyette olan 2 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır, Alaköprü baraj havzasında kalan Akine Mahallesi’ne ait 4 adet, Sariağaç Mahallesi’ne ait 1 adet atıksu arıtma tesisi vardır ve çalışır durumdadır, arıtma tesislerinde arıtılan suların havza dışına çıkarılmasıyla ilgili inşaatı devam eden 2 adet isale hattı tamamlanmıştır ve faaliyettedir, mevcut durumda arıtılan atıksular 14.000 m. uzunluğundaki 0140’lık PE deşarj hattı ile baraj havzası dışına taşınmaktadır. Anamur İlçesinde bulunan Alaköprü Barajı’na Akine, Sariağaç ve Ormancık Mahallelerinin atık suları karışmamaktadır.

3,4-Baraj gölünden alınan suyun kalitesi C2-S1 sınıfında olup içilebilir niteliktedir. Yeniden yerleşime alan mahallelerin (köyler) atıksularının arıtılmış ya da arıtılmadan baraj gölüne deşarjı söz konusu değildir.

5,6-Kullanılmış ve arıtılmış suların Alaköprü Baraj gölüne karışması mümkün olmadığından yöredeki insanlarımız ve KKTC vatandaşlarına içme ve kullanma suyu olarak tahsis edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

