



07 Eylül 2016
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-24049
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-6828)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.07.2016 tarihli ve 43452547-120.07-46145 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Meral DANIŞ BEŞTAŞ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/6828 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-6828 Önerge Cevabı (3 sayfa)

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6828)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10:

22 Haziran 2016 tarihinde Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde oturduklarını belirten yaklaşık 50 kişi, bir günü aşkın süredir elektriklerinin olmadığı iddiasıyla Yüreğir İlçesi Yaşardoğu Caddesi'ndeki TEAŞ Adana Müdürlüğü önünde toplanmıştır. Evde hastalarının olduğu ve mahalledeki marketlerde de maddi zararların meydana gelmesinden dolayı mağdur olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, elektrik verilene kadar gitmeyeceklerini ifade etmiştir. Adana ilinde bilhassa yaz aylarında sorun teşkil eden elektrik kesintileri süreklilik arz etmekte ve vatandaşların rutin hayatlarını sekteye uğratmakta, çeşitli mağduriyetlere yol açmaktadır. Yaz aylarında sıcaklardan ötürü aşırı klima kullanımının yol açtığı bu sürekli elektrik kesintileri kış aylarının en soğuk zamanlarında da halkı mağdur etmektedir. Nitekim konu ile ilgili Adana'da Aralık ayında meydana gelen kesintilere dair soru önergesi vermiş isek de tarafımıza verilen cevapta Adana için gerekli önlemlerin alındığı ifade edilmiştir. Ancak ne yazık ki Adana halkı halihazırda aynı sorun ile başbaşa bırakılmış durumdadır.

Bu bağlamda tarafımıza verilen cevapların reel duruma uygun olmadığından hareketle;

- Elektrik enerjisinin Adana'ya yetmiyor oluşunun başlıca nedenleri nedir?
- Tesis ya da bakım çalışmaları neden zamanında yapılmamakta ve halk mağdur edilmektedir
- Adana'nın neredeyse tamamını kapsayan bu kesintilerin havaların giderek ısınması ile bir ilgisi var mıdır? Yaz aylarında Adana'da yaşanan elektrik kesintisini nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
- Adana ilinde, aşırı sıcaklardan ötürü klimaların yoğun kullanımı bilinen ve beklenen bir durum olmasına karşın elektrik şebekelerindeki bakım ve tesis çalışmalarının zamanında yapılması neden sağlanamamıştır? Sıcak hava şartlarında vatandaşların elektrik kesintisinden kaynaklı mağduriyetlerinin önlenmesi için herhangi bir çalışma yürütülmüş müdür? Bu konuda hangi önlemler alınmıştır?
- Bakım çalışmalarının geciktirilmesinin nedeni nedir?
- Adana ilinde elektrik kesintileri sürekli hale gelmiş olup bu konuda sistemli ve kapsamlı bir çalışma yürütülmemesinin nedeni nedir?
- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Adana İl Müdürlüğü yeterli teknik donanım ve kadroya sahip midir? Taşeron işçi sayısının diğer çalışanlara oranı nedir?
- Kent merkezi başta olmak üzere ilçe, köy ve mahallelerde ömrünü tamamlamış hatları yenilemeyi ve alternatif hatlar tesis etmeyi düşünüyor musunuz?
- Elektrik şebekelerinde ve güç trafolarında kullanılan teçhizatların uygunluğunun denetimi kim tarafından yapılmaktadır? Kurumun ilgili birimlerince mi yoksa dışardan müşavirlik hizmeti satın alınma yöntemiyle mi yapılmaktadır?
- Adana ilinde sıkça yaşanan elektrik kesintilerinin çözümüne dair bir çalışma yürütüyor musunuz? Hâlihazırda bu konuda bir iyileşme sağlanamamasının sebebi nedir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10:

Enerji iletimi enterkonnekte sistem üzerinden yapıldığından elektrik enerjisinin Adana ili için yetmemesi söz konusu değildir. Enerji iletiminin kaliteli ve sürekli bir şekilde iletilebilmesi için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) ilgili birimleri tarafından koordineli bir şekilde hazırlanan plan, program ve imkânlara uygun olarak bakım çalışmaları yapılmaktadır. Yıllık bakım programları yılbaşında programlanmakta ve dağıtım şirketi ile mutabakata varılarak yapılmaktadır. Bölge tüketiminin yüksek olduğu 01 Haziran - 01Eylül tarihleri arasında bakım yapılmamakta, her bir trafo merkezi için yılda bir defa sadece pazar günleri 06:00-13:00 arası bakım yapılmaktadır.

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6828)**

Enerjinin daha güvenli ve kaliteli bir şekilde iletilebilmesi için TEİAŞ tarafından hazırlanan yatırım programı çerçevesinde tesis çalışmaları yapılmaktadır. Adana ili kurulu gücü 2003 yılında 711,5 MVA iken 2016 Haziran ayı itibari ile 2.496,5 MVA kapasiteye ulaşmış olup 2016 yılı sonuna kadar 150 MVA'lık ilave kapasite artışı yapılacaktır. İletim sistemi olarak bu kapasitenin, ihtiyacı karşılamaya yeterli olduğu görülmektedir.

İletim Sistemi bakım çalışmaları TEİAŞ Bölge Müdürlükleri tarafından hazırlanan plan ve programa göre zamanında yapılmaktadır. Ayrıca iletim sisteminde kullanılan teçhizatların uygunluğunun denetimi de TEİAŞ'ın ilgili birimleri tarafından yapılmaktadır.

Enerjinin daha güvenli, kaliteli ve sürekli bir şekilde iletilebilmesi için TEİAŞ'ın imkânlarına bağlı olarak öncelik durumuna göre hazırlanan yatırım programı çerçevesinde hat yenileme ve yeni hat tesis çalışmaları yapılmaktadır. 2004-2015 yılları arasında 122.686.466 TL yatırım yapılmış olup, 2016 yılı Yatırım Programında yer alan projelerin Toplam bedeli 366.100.000 TL'dir. 2016 yılı Yatırım Ödeneği 87.139.000 TL'dir.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden önergede yer alan hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup, Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Toroslar EDAŞ hizmet sahası içerisinde yeni yatırımlar, bakım onarımlar, tesis çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılmaktadır. Tesis çalışmaları; yeni yapıların elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı yapılan çalışmalarla birlikte mevcut hatların yeraltına alınması, trafo ve hat kapasite artırımları, teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların ve trafoların yenilenmesi, yeni aydınlatma tesisleri yapımı gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bakım çalışmaları ise, mevcut hatlarda uzun süreli arızaya neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan sehim düzeltme, izolatör yenileme, trafo bakımları, lamba arızalarının giderilmesi, yönetmelikte belirtilen mesafelere uygun olarak iletkenlere yaklaşan ağaçları budama, ayırıcı ve kesici bakımları gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Şirkete bağlı diğer illerde olduğu gibi Adana ilinde de yapılan yeni yatırımlar ve bakım onarımlar nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılmakta, bu kesintiler şirketin internet sitesi ve basın aracılığıyla kullanıcılara bildirilmekte, aynı zamanda talep edenlere de mail yolu ile bilgi verilmektedir.

Toroslar EDAŞ yatırımlarını "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul Ve Esaslar" mevzuatına uygun olarak yapmaktadır. Mevzuat kapsamında Elektrik dağıtım şebekesinde; talep artışının karşılanması, tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalite parametrelerinin geliştirilmesi, müşterilere sunulan ve sunulacak hizmet kalitesinin artırılması ekonomik ömrünü doldurmuş şebekenin yenilenmesi amacıyla talep tahmini ve bölgesel gelişim parametrelerinden yararlanılarak düzenlenen 5 ve 10 yıllık Master Plan hazırlanmış ve EPDK onayına sunulmuştur. EPDK tarafından onaylı bütçelere göre şirkete yapılan başvuruların karşılanması ve tedarik sürekliliğinin sağlanması amacıyla master planlara uygun olarak yıllık yatırım programları hazırlanmaktadır.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2016-2020 yılı üçüncü uygulama dönemine ait kabul edilen yatırım harcaması 23.12.2015 tarih ve 5965-3 sıra no'lu Kurul Kararı ile yıllık 322.019.861 TL, toplam 1.610.099.304 TL'dir. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesi Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerini kapsamaktadır. Nüfus artışına, ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak enerji taleplerindeki artışlara, mevcut şebekenin fiziki durumuna bağlı olarak şebeke yatırımları yapılmaktadır. EPDK tarafından onaylanan bu

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6828)**

yatırım bütçesinin tamamı şirket tarafından her yıl yapılacak şebeke, teknoloji ve diğer yatırımlarda kullanılacaktır.

Bu doğrultuda, Adana İlinde 2014 yılında 54,4 MTL, 2015 yılında 56,9 MTL şebeke yatırımı yapılmıştır. 2016 yılında ise 95,5 MTL'lik yatırım yapılması hedeflenmiş olup tesis çalışmaları devam etmektedir.

EPDK tarafından onaylanan yatırım bütçesi doğrultusunda, Toroslar EDAŞ tarafından yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımlar Bakanlık ve EPDK tarafından sürekli denetlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Dağıtım şirketinin çalışanları yeterli teknik donanım ve bilgiye sahiptir. Düzenli olarak mesleki gelişim ve iş güvenliği konusunda verilen eğitimler ile de desteklenmektedirler. Arıza ekipleri dağıtım şirketinin kendi ekipleri olup, ayrıca ihtiyaç duyulduğunda zaman zaman bakım onarım ve arızalara müdahale amacıyla yüklenici desteği alınmaktadır.