



07 Eylül 2016
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-24051
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-6709)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 11.07.2016 tarihli ve 43452547-120.07-45157 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Zülfikar İnönü TÜMER'in tarafıma tevcih ettiği 7/6709 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-6709 Önerge Cevabı (4 sayfa)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

- Hava sıcaklığının 50 dereceyi geçtiği Adana'da 12 saatlere varan ve hem kent merkezini hem de çevre ilçeleri etkileyen elektrik kesintilerinin nedeni nedir?
- Bu kadar uzun süren elektrik kesintileri enerji şirketleri tarafından mı gerçekleştirilmektedir?
- Hem kış aylarında hem de yaz aylarında yaşanan bu uzun süreli elektrik kesintileri gerekli yatırımların yapılmamasından mı kaynaklanmaktadır?
- Trafo yenileme çalışmalarının yetersizliği nedeniyle elektrik kesintileri yapılarak trafolarla aşığı yükleme yapılmasının önlenmeye çalışıldığı doğru mudur?
- Halkın enerji ihtiyacını karşılayacak, halkı mağdur etmeyecek yatırımlarla ilgili bir planlama mevcut mudur? Mevcut ise Adana'da hangi yatırımlar yapılmıştır?
- Elektrik kesintileri nedeniyle elektronik cihazları bozulan vatandaşların mağduriyeti başka bir mağduriyet yaratılmadan giderilecek midir?
- Elektrik kesintilerini müdahale edecek yeterli sayıda, kalifiye personel görev yapmakta mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Elektrik enerjisinin kesintisiz ve kaliteli olarak tüketicilere arz edilmesi konusundaki düzenlemeler çerçevesinde dağıtım şirketlerinin yükümlülükleri ile kullanıcıların hakları belirlenmiş olup kullanıcıların bu haklarının farkında olması ve gerektiğinde kullanması ilgili mevzuatta öngörülen mekanizmaların işlemesi ve sorun olan yerlerde dağıtım şirketleri nezdinde bu hususta yerel bir denetim ve baskı oluşması bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasında fayda görülmektedir.

Elektrik Dağıtım Şirketleri sunduğu hizmet kalitesini belirli bir seviyeye getirmek ve iyileştirme sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda mevzuatta çeşitli usuller izlenmiştir:

- Süre, eşik değer, teknik parametrelere ilişkin standart değerler vb. belirlenmesi,
- Bu değerlerin ihlali veya aşılması halinde ilgili tarafa tazminat ödenmesi,
- Bu uygulamaların denetiminin temini için kullanıcılara çeşitli haklar sağlanması,
- Genel kalite göstergeleri üzerinden ödül/ceza mekanizması oluşturularak dağıtım şirketlerinin kaliteyi iyileştirmeye teşvik edilmesi olarak sıralanabilir.

Elektrik enerjisinin kesintisiz ve kaliteli olarak tüketicilere arzına yönelik dağıtım şirketinin sunduğu hizmetin kalitesi, "Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği" çerçevesinde tedarik sürekliliği ve teknik kalite olarak ölçülmektedir.

Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği uyarınca, yıl boyunca meydana gelen ve kullanıcıyı etkileyen kesintiler, dağıtım şirketini müteakip yıl içinde kullanıcıya tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakabilmektedir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kaliteye ilişkin durumları ve yıllara sari gelişimleri Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kapsamında EPDK'ya sundukları tablolar vasıtasıyla izlenmektedir. Bu veriler doğrultusunda belirlenecek kalite faktörüyle şirketlerin hizmet kalitesinin gelir tavanlarına pozitif veya negatif olarak yansıtılması ve böylece dağıtım şirketlerinin sundukları hizmetin kalitesini sürekli olarak iyileştirme gayreti içinde olmalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6709)**

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden önergede yer alan hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup, Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Toroslar EDAŞ hizmet sahası içerisinde yeni yatırımlar, bakım onarımlar, üçüncü şahıslara ait hatların bağlantısı ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılmaktadır. Elektrik kesintilerinin nedeni; planlı kesintiler ve farklı nedenlerle yaşanan arıza kaynaklıdır. Tesis çalışmaları; yeni yapılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı yapılan çalışmalarla birlikte mevcut hatların yeraltına alınması, trafo ve hat kapasite artırımları, teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların ve trafoların yenilenmesi, yeni aydınlatma tesisleri yapımı gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bakım çalışmaları ise, mevcut hatlarda uzun süreli arızaya neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan sehim düzeltme, izolatör yenileme, trafo bakımları, lamba arızalarının giderilmesi, yönetmelikte belirtilen mesafelere uygun olarak iletkenlere yaklaşan ağaçları budama, ayırıcı ve kesici bakımları gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Şirkete bağlı diğer illerde olduğu gibi Adana ilinde de yapılan yeni yatırımlar ve bakım onarımları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılmakta, bu kesintiler şirketin internet sitesi ve basın aracılığıyla kullanıcılara bildirilmekte, aynı zamanda talep edenlere mail yoluyla da bilgi verilmektedir.

Elektrik kesintilerindeki artış; yatırımların yapılmamasından kaynaklı olmayıp yeni tesislerin yapımı amaçlı planlı elektrik kesintilerinden kaynaklanmaktadır. Trafolara aşırı yüklenme yapılmaması için elektrik kesintisi yapılmasına ait bir uygulama söz konusu olmayıp yukarıda da açıklandığı üzere, planlı çalışmalar ve arızalar nedeniyle kesintiler yaşanmaktadır.

Toroslar EDAŞ yatırımlarını "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul Ve Esaslar" mevzuatına uygun olarak yapmaktadır. Mevzuat kapsamında Elektrik dağıtım şebekesinde; talep artışının karşılanması, tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalite parametrelerinin geliştirilmesi, müşterilere sunulan ve sunulacak hizmet kalitesinin artırılması ekonomik ömrünü doldurmuş şebekenin yenilenmesi amacıyla talep tahmini ve bölgesel gelişim parametrelerinden yararlanılarak düzenlenen 5 ve 10 yıllık Master Plan hazırlanmış ve EPDK onayına sunulmuştur. EPDK tarafından onaylı bütçelere göre şirkete yapılan başvuruların karşılanması ve tedarik sürekliliğinin sağlanması amacıyla master planlara uygun olarak yıllık yatırım programları hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda Adana'da 2014 yılında 54,4 MTL, 2015 yılında 56,9 MTL yatırım yapılmıştır. 2016 yılında ise 95,5 MTL'lik yatırım yapılması hedeflenmektedir.

2016 yılı yatırım programının ana projeleri aşağıda sıralanmıştır.

SEYHAN ÇARŞI MERKEZ 31,5 KV DÖNÜŞÜM İŞİ ETAP2

2015 yılında yapımına başlanan Seyhan İlçesi Reşatbey ve Cemalpaşa mahalleleri içindeki Atatürk- Zillidede-İnönü-Girne İndirici Merkezlerinden beslenen 6,3 kV'lık fiderlerin 30 kV dönüşüm projesinde, 2016 yılına kalan kısmında Atatürk - İnönü İndirici Merkezi arası fiderlerin dönüşümü tamamlanacaktır. Bu proje ile bölgedeki artan güç artışı karşılanabilecek, trafolar iki farklı kaynaktan beslenerek elektrik kesintileri en aza indirilecektir.

TDM20 - TDM21 ARASI FİDER TESİSİ

TDM20 Dağıtım merkezinden tek hat ile beslenen Sarıhamzalı Mah. , Hurdacılar Sitesi ve sanayi müşterilerinin birbirinden ayrılarak 3 farklı hattan, iki farklı kaynaktan beslenmesi planlanmıştır. Proje kapsamında TDM20 ve TDM21 dağıtım merkezlerinden yeni çıkışlar

yapılarak tedarik sürekliliğinin sağlanması ve mevcut tehlikeli durumların kaldırılması hedeflenmiştir.

SDM17 DM YAPIMI FİDER ÇIKIŞLARI

Gürselpaşa ve Pınar mahallelerinin artan taleplerini karşılamak amacıyla 2014-2015 yıllarında Kuzey Adana-Yeni Şehitlik Trafo Merkezi arası ana hatlar, Dağıtım Merkezleri arası tali hatlar tesis edilmiştir. Proje kapsamında bulunan ancak yapımı 2016 yılına kalan SDM17 Dağıtım Merkezinin tamamlanması sonrası tesis edilen tali hatlar Dağıtım Merkezi ile irtibatlanacaktır.

BATI ADANA DM YENİ HAT TESİSİ

Seyhan İlçesi Sakarya Döşeme mahallelerindeki yeni iş merkezlerinin güç ihtiyaçlarını Batı Adana Dağıtım Merkezinden yeni tesis edilecek hatlar ile karşılanabilmesi planlanmıştır.

SDM13 100.YIL MAHALLESİ YENİ FİDER TESİSİ

100.Yıl Mahallesinde, Çukurova Belediyesinin trafo yer tahsisine bağlı olarak bölgedeki direk üstü trafoların azaltılması ve dikey yapılaşmanın hızla arttığı bölgede AG-YG şebekenin yer altına alınması planlanmıştır. Proje kapsamında bölgede oluşacak yeni güç ihtiyaçlarını karşılayacak trafo tesislerini beslemek amaçlı SDM13 Dağıtım Merkezinden yeni bir hattın oluşumu tasarlanmıştır.

POZANTI İNÖNÜ CADDESİ AG-YG TESİSİ

Pozanti İlçesi Zafer Mahallesindeki mevcut hatların can ve mal tehlikesini ortadan kaldırmak ve abonelerin kaliteli, kesintisiz bir elektrik kullanabilmesi için bölgenin yer altına alınması ve şebekenin yenilenmesi planlanmıştır. Proje kapsamında Tünel-Heykel Dağıtım Merkezleri arası yeni bir hat tesis edilecek, Heykel- Şen Dağıtım Merkezleri arası irtibat sağlanacaktır.

YÜREĞİR SOLAKLI AG-YG TR İLAVESİ

Proje kapsamında Yüreğir İlçesi Solaklı'da yeni oluşan yerleşim yerlerine istinaden, trafo yer tahsislerine bağlı olarak 2 adet trafo tesis edilmesi ve havai hatların yeraltına alınarak elektrik tedarik sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

YÜREĞİR TM - HASTANE DM HATTI

Proje kapsamında yeni yapılacak Hastane Dağıtım Merkezine Yüreğir ve Seyhan HES Trafo Merkezinden bağlantı hatları tesis edilerek Şehir Hastanesinin ve Çukurova Üniversitesinin beslenmesi sağlanacaktır.

YDM18 SÜMERBANK DM BAĞLANTI HATTI

Şehrin güneyinde bulunan Dağıtım hatlarının en önemli besleme kaynaklarından biri olacak Mihmandar Trafo Merkezinin kapasite artış projesinin yapılabilmesi için, Mihmandar Trafo Merkezindeki hatların farklı bir kaynaktan beslenmesini sağlamak amacıyla İncirlik Trafo Merkezinden beslenen Sümerbank-YDM18 Dağıtım Merkezi arasında ana hat tesis edilecektir.

SARIÇAM SAİMBEYLİ CADDESİ AG-YG TESİSİ

Sarıçam İlçesi Yavuz Sultan Selim ve Beyceli mahallelerinde, tehlikeli hatların kaldırılması ve yaşanan gerilim düşümlerinin ve kesintilerin önlenmesi amacıyla hatlar yeraltına alınarak 6 adet trafo tesis edilecek, 2 adet trafonun gücü yükseltilecektir.

CEYHAN DM1-İM1 31,5 kV DÖNÜŞÜM İŞİ

Ceyhanl Trafo Merkezinden çıkan şehrin güney kısmındaki Modern Evler, Sarısakal, Gaziosmanpaşa, Namık Kemal, Türübaşı, Muradiye ve Burhaniye Mahallelerini besleyen 6,3

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6709)**

kV'lık 2 adet hat ile Dağıtım Merkezlerinden çıkan fiderlerin tek kaynaktan beslenmesi, tehlikeli yaklaşımlar içermesi, trafoların artan güç ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle hatların yeraltına alınarak gerilim dönüşümü planlanmıştır. Bu kapsamda Trafo Merkezi ile Dağıtım Merkezleri arasında master planlara uygun olarak ana ve tali hatlar tesis edilecektir.

Ayrıca aşağıda belirtilen kırsal mahallelerin hatları yenilenmektedir.

- Aladağ Gerdibi Mah.
- Aladağ Kıcak Mah.
- Aladağ Kızıldam Mah.
- Ceyhan Sarıbahçe Mah.
- Ceyhan Sarımaşı Mah.
- Feke Kayadibi Mah.
- Feke Konakkuran Mah.
- Feke Musalar Mah.
- Karataş Tuzla Mah.
- Kozan Kapıkaya mah.
- Sarıçam Mustafalar Mah.
- Sarıçam yarımca Mah.
- Yumurtalık Deveciüşığı Mah.
- Yüreğir Kütüklü Mah.

Elektrik dağıtım şebekesi kaynaklı zarar gören kullanıcılara, yönetmeliklerde belirtilen şekilde ödemeler yapılmakta ve mağduriyetleri giderilmektedir. Arıza ekipleri yeterli sayı ve donanıma sahiptir. Gerekmesi durumunda arıza onarım bakım ekiplerine ek olarak yüklenici personeli çalıştırılmaktadır.