



GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **5739**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-1191)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 07.01.2016 tarihli ve 43452547-120.07-11991 sayılı yazısı.

Edirne Milletvekili Sayın Erdin Bircan'ın tarafıma tevcih ettiği 7/1191 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği alınan bilgiler doğrultusunda ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-1191 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Seçim Bölgem Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün geceden beri elektrik yoktur. Önceki gece ki elektrik kesintisi ise 22 saat sürmüştür. Geçen hafta ve 20 Aralık 2015 Pazar günü de iki planlı kesinti ile birlikte son 20 günde 5'nci kez uzun süreli elektrik kesintileri ile Uzunköprü halkı mağdur olmaktadır.

Uzunköprü 40 binden fazla merkez nüfusu olan büyük bir ilçemizdir. Ve sürekli olarak uzun saatler süren elektrik kesintileri ile yaşamaktadır. Yurttaşlarımız burada elektriksiz kalmakta, kaloriferli evler soğuk kış günlerinde ısınamamaktadır. Gazeteler basılamamakta, birçok işletme ise çalışamamaktadır. Buna göre,

-Uzunköprü'de kasım ve aralık aylarında günler ve yerler itibari ile kaç elektrik kesintisi meydana gelmiştir ve kesinti süreleri nelerdir? Bu meydana gelen kesintilerin sebepleri nelerdir? Kaçı planlı kesintidir? Planlı kesintilerde hangi işlemler yapılmıştır?

-Uzunköprü'de bu kadar sık ve uzun süreli elektrik kesintisinin sebebi nedir?

-TREDAŞ'ın bu elektrik kesintilerini sona erdirmek için ne çalışmalar yapmaktadır?

-TREDAŞ'ın EPDK başvurusu yaptığı 2016 yatırım programında bu bölge ile ilgili neler vardır? Uzunköprü elektrik kesintilerinin çözümü için bir çalışma bu planda var mıdır? Var ise, bu planları onaylayacak mısınız?

-Vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin mağduriyeti ile ilgili olarak bir tazminat ödenecek midir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden önergede yer alan hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup, Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Uzunköprü İlçe Merkezi'nin yaklaşık yarısını enerjilendirmekte olan, 4,2 km uzunluğundaki 31,5 kV yeraltı kablosunda arıza meydana gelmiş olup, 10 yıl önce tesis edilmiş olan söz konusu kablonun bir fazının dış izolesinin deforme olarak kullanılmaz hale geldiği ve sık sık arıza oluşumuna sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu arızanın giderilmesi için farklı noktalarda toplam 18 adet ek yapılmıştır. Kesintiden etkilenen kullanıcılarımıza enerji temininin kısa sürede sağlanması için öncelikli olarak alternatif besleme hattı tesis edilmek sureti ile mağduriyet giderilmiştir. Eş zamanlı olarak enerji tedarikinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 850 m'lik ikinci bir alternatif yeraltı besleme hattı tesis edilmiştir. Ayrıca kullanılmaz hale gelmiş olan 4,2 km uzunluğundaki yeraltı kablosu yenilenmiştir. Bu çalışma ile bahsi geçen kesintilerden kaynaklı durum tamamen giderilmiştir.

2016 yılında Uzunköprü şehir şebekesinin işletme güvenilirliğinin ve tedarik sürekliliğinin artırılması amacıyla 3,6 Milyon TL tutarında yeraltına alma, yenileme ve iyileştirme şebeke yatırımı yapılması planlanmaktadır.

Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin Kullanıcılara Ödenecek Tazminatın Hesaplanması ve Ödenmesi başlıklı hükümler kapsamında hak eden kullanıcılara tazminat ödemesi yapılacaktır.

Bununla birlikte, şirket dağıtım bölgesinde gerçekleşen elektrik kesintilerine ilişkin kesinti süre ve sayıları, kesinti türü vb. bilgilere şirket internet adresinde bulunan tedarik sürekliliği bağlantısından ulaşılabilmektedir.